

#125950#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 36, МАДОУ
Ракитная 1, Калининград

7554
ТЕМ104-1
1123376
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2025	1,005	52,977	51,789	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	51,3	0,51	0,32	5,7
23.03.2025	0,972	48,734	47,648	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	50,1	0,51	0,32	6,8
24.03.2025	1,103	52,398	51,227	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	49,2	0,51	0,32	5,5
25.03.2025	1,072	52,531	51,352	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	49,9	0,51	0,33	4,4
26.03.2025	1,069	49,609	48,5	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	48,6	0,51	0,33	6,9
27.03.2025	1,055	49,273	48,172	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	48,7	0,51	0,33	5,7
28.03.2025	0,911	40,906	40	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	47,6	0,51	0,32	8,9
29.03.2025	0,776	36,891	36,078	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	48,7	0,52	0,32	9,9
30.03.2025	0,889	41,969	41,031	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	48,6	0,52	0,32	6,8
31.03.2025	1,022	47,828	46,766	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	48,7	0,51	0,32	5,9
01.04.2025	1,104	52,008	50,828	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	49,4	0,51	0,32	-
02.04.2025	0,988	44,398	43,406	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	47,9	0,5	0,33	-
03.04.2025	0,846	37,305	36,477	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	47,2	0,49	0,32	-
04.04.2025	0,969	43,43	42,445	24	24	0	0	0	0	0	0	71	48,2	0,5	0,32	-
05.04.2025	1,134	59,602	58,219	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	52,7	0,5	0,32	-
06.04.2025	1,223	63,867	62,297	24	24	0	0	0	0	0	0	74,4	54,8	0,49	0,32	-
07.04.2025	1,195	55,875	54,539	24	24	0	0	0	0	0	0	73,1	51,2	0,49	0,32	-
08.04.2025	1,198	57,5	56,188	24	24	0	0	0	0	0	0	71,6	50,4	0,49	0,32	-
09.04.2025	1,183	58,18	56,852	24	24	0	0	0	0	0	0	71,4	50,7	0,49	0,32	-
10.04.2025	1,242	63,211	61,742	24	24	0	0	0	0	0	0	72	51,9	0,49	0,32	-
11.04.2025	1,091	51,211	50,047	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	49,4	0,49	0,32	-
12.04.2025	0,909	44,367	43,367	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	50,2	0,49	0,32	-
13.04.2025	0,687	31,812	31,102	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	48,4	0,5	0,32	-
14.04.2025	0,685	29,055	28,414	24	24	0	0	0	0	0	0	70	45,9	0,5	0,32	-
15.04.2025	0,481	22,625	22,141	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	47,6	0,5	0,31	-
16.04.2025	0,106	8,289	8,125	24	24	0	0	0	0	3	0	65,6	52,6	0,38	0,24	-
17.04.2025	0,225	16,039	15,703	24	24	0	0	0	0	3	0	67,2	52,9	0,21	0,12	-
18.04.2025	0,232	16,406	16,07	24	24	0	0	0	0	0	0	67	52,6	0,44	0,29	-
19.04.2025	0,145	13,383	13,117	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	55,2	0,42	0,28	-
20.04.2025	0,146	13,5	13,234	24	24	0	0	0	0	0	0	65,9	54,9	0,42	0,28	-
Итого:	25,663	1255,179	1226,876	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,663															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.03.2025	1150,772	88920,305	86926,492	34048,12	6,46
20.04.2025	1176,434	90175,484	88153,367	34768,12	6,46

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:00:05