

#90411#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 36, МАДОУ
Адрес потребителя Ракитная 1, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7554
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1123376
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,166	11,562	11,352	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	49,6	0,43	0,28	-
22.06.2024	0,124	9,477	9,305	24	24	0	0	0	0	2	0	63,1	49,9	0,42	0,29	-
23.06.2024	0,124	9,508	9,336	24	24	0	0	0	0	2	0	63,1	49,9	0,43	0,28	-
24.06.2024	0,19	11,648	11,43	22,09	22,09	0	0	0	0	2	0	64,1	47,6	0,43	0,28	-
25.06.2024	0,196	12,18	11,945	24	24	0	0	0	0	2	128	64,2	47,9	0,43	0,28	-
26.06.2024	0,193	12,039	11,812	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	48	0,43	0,28	-
27.06.2024	0,181	11,562	11,344	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	48,2	0,43	0,28	-
28.06.2024	0,176	11,539	11,328	24	24	0	0	0	0	2	0	63,9	48,4	0,42	0,28	-
29.06.2024	0,112	8,969	8,797	24	24	0	0	0	0	2	0	62,9	50,2	0,41	0,29	-
30.06.2024	0,113	8,898	8,742	24	24	0	0	0	0	2	0	63,1	50,1	0,42	0,29	-
01.07.2024	0,169	11,148	10,938	24	24	0	0	0	0	2	0	64	48,5	0,42	0,29	-
02.07.2024	0,185	11,617	11,398	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	48,1	0,42	0,29	-
03.07.2024	0,172	11,094	10,883	23,08	23,08	0	0	0	0	2	0	64	48,2	0,42	0,29	-
04.07.2024	0,182	11,523	11,305	24	24	0	0	0	0	2	128	64,1	48,1	0,42	0,29	-
05.07.2024	0,179	11,703	11,484	24	24	0	0	0	0	2	0	63,8	48,2	0,42	0,29	-
06.07.2024	0,118	9,25	9,086	24	24	0	0	0	0	2	0	63	50	0,42	0,29	-
07.07.2024	0,116	9,109	8,945	24	24	0	0	0	0	2	0	63	50,2	0,42	0,29	-
08.07.2024	0,176	12,289	12,062	24	24	0	0	0	0	2	0	63,3	48,7	0,42	0,29	-
09.07.2024	0,173	11,297	11,086	24	24	0	0	0	0	2	0	64,3	48,7	0,43	0,28	-
10.07.2024	0,17	11,383	11,164	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	48,9	0,44	0,28	-
11.07.2024	0,165	11,086	10,883	24	24	0	0	0	0	2	0	64	48,9	0,44	0,29	-
12.07.2024	0,167	11,188	10,977	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	48,9	0,44	0,29	-
13.07.2024	0,115	9,109	8,945	24	24	0	0	0	0	2	0	63,3	50,5	0,43	0,29	-
14.07.2024	0,114	9,086	8,914	24	24	0	0	0	0	2	0	63,2	50,5	0,44	0,29	-
15.07.2024	0,167	11,078	10,867	24	24	0	0	0	0	2	0	64,2	48,8	0,44	0,29	-
16.07.2024	0,166	11,023	10,82	24	24	0	0	0	0	2	0	64,2	48,8	0,44	0,29	-
17.07.2024	0,159	10,797	10,594	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	49,1	0,43	0,29	-
18.07.2024	0,171	11,32	11,109	24	24	0	0	0	0	2	0	64,1	48,8	0,44	0,28	-
19.07.2024	0,164	11,555	11,344	24	24	0	0	0	0	2	0	63,4	48,9	0,43	0,28	-
20.07.2024	0,132	9,734	9,547	24	24	0	0	0	0	2	0	63,7	49,9	0,43	0,28	-
Итого:	4,735	323,771	317,742	717,17	717,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,735															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 717,17

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	978,066	80344,969	78551,711	28197,28	6,03
20.07.2024	982,801	80668,742	78869,453	28914,45	6,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 7:29:29