

#94954#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 36, МАДОУ  
Адрес потребителя Ракитная 1, Калининград  
Номер абонента 7554  
Порядковый номер ТЕМ104-1  
Тип теплосчётчика 1123376  
Заводской номер 1  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,165	28,203	27,938	24	24	0	0	0	0	3	0	42,2	36,4	0	0	-
22.08.2024	0,199	12,438	12,203	24	24	0	0	0	0	3	0	64	47,7	0,47	0,27	-
23.08.2024	0,184	10,922	10,711	24	24	0	0	0	0	2	0	65,4	48,3	0,49	0,28	-
24.08.2024	0,131	8,969	8,797	24	24	0	0	0	0	2	0	65	50,1	0,45	0,29	-
25.08.2024	0,127	8,82	8,648	24	24	0	0	0	0	2	0	65	50,4	0,45	0,29	-
26.08.2024	0,178	10,391	10,188	24	24	0	0	0	0	2	0	65,8	48,3	0,45	0,29	-
27.08.2024	0,189	10,758	10,539	24	24	0	0	0	0	2	0	65,4	47,5	0,45	0,3	-
28.08.2024	0,178	10,227	10,039	24	24	0	0	0	0	2	0	65,4	47,7	0,44	0,32	-
29.08.2024	0,174	9,898	9,703	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	47,8	0,44	0,32	-
30.08.2024	0,176	10,055	9,852	24	24	0	0	0	0	2	0	66	48,2	0,44	0,32	-
31.08.2024	0,124	8,477	8,312	24	24	0	0	0	0	2	0	65,1	50,2	0,43	0,3	-
01.09.2024	0,131	8,594	8,43	24	24	0	0	0	0	2	0	65,3	49,8	0,43	0,28	-
02.09.2024	0,191	10,695	10,484	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	47,5	0,44	0,28	-
03.09.2024	0,175	10,172	9,969	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	48,2	0,43	0,28	-
04.09.2024	0,169	10,102	9,906	24	24	0	0	0	0	2	0	65,4	48,4	0,43	0,28	-
05.09.2024	0,176	10,25	10,047	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	48,2	0,43	0,28	-
06.09.2024	0,17	10,109	9,906	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	48,6	0,43	0,28	-
07.09.2024	0,126	8,445	8,281	24	24	0	0	0	0	2	0	65,5	50,2	0,43	0,28	-
08.09.2024	0,123	8,414	8,258	24	24	0	0	0	0	2	0	65,2	50,4	0,43	0,28	-
09.09.2024	0,182	10,438	10,227	24	24	0	0	0	0	2	0	66,1	48,4	0,43	0,28	-
10.09.2024	0,174	10,586	10,375	24	24	0	0	0	0	2	0	66,1	49,4	0,43	0,28	-
11.09.2024	0,177	10,945	10,734	24	24	0	0	0	0	2	0	64,9	48,4	0,43	0,28	-
12.09.2024	0,17	9,812	9,617	22,91	22,91	0	0	0	0	2	0	65,8	48,2	0,43	0,28	-
13.09.2024	0,185	10,531	10,328	24	24	0	0	0	0	2	128	66	48,1	0,43	0,28	-
14.09.2024	0,128	8,477	8,312	24	24	0	0	0	0	2	0	65,3	49,9	0,43	0,28	-
15.09.2024	0,129	8,422	8,25	24	24	0	0	0	0	2	0	65,5	50	0,43	0,28	-
16.09.2024	0,184	10,617	10,414	24	24	0	0	0	0	2	0	65,8	48,2	0,43	0,28	-
17.09.2024	0,183	10,617	10,406	24	24	0	0	0	0	2	0	65,8	48,2	0,43	0,28	-
18.09.2024	0,181	10,625	10,414	24	24	0	0	0	0	2	0	65,7	48,3	0,43	0,28	-
19.09.2024	0,182	10,484	10,281	24	24	0	0	0	0	2	0	65,9	48,2	0,43	0,28	-
20.09.2024	0,19	10,836	10,625	24	24	0	0	0	0	2	0	65,9	48,1	0,43	0,28	-
Итого:	5,151	328,329	322,194	742,91	742,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,151															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742,91

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	985,535	80857,258	79054,469	29656,26	6,03
20.09.2024	990,684	81185,586	79376,664	30399,17	6,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 7:41:57