

#116268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	5,845	0	51,556	0	0	50,271	0	0	24	0	75	47,2	0,4	0,2	-
22.01.2025	5,812	0	50,904	0	0	49,63	0	0	24	0	75,1	47,2	0,4	0,2	-
23.01.2025	5,846	0	51,394	0	0	50,108	0	0	24	0	75,1	47,3	0,4	0,2	-
24.01.2025	5,022	0	50,046	0	0	48,894	0	0	24	0	71,7	47,2	0,4	0,2	-
25.01.2025	4,118	0	45,205	0	0	44,225	0	0	24	0	69,4	47,2	0,41	0,2	-
26.01.2025	4,091	0	49,865	0	0	48,848	0	0	24	0	67,1	47,1	0,4	0,2	-
27.01.2025	4,119	0	49,857	0	0	48,812	0	0	24	0	68,1	48	0,4	0,2	-
28.01.2025	3,6	0	46,193	0	0	45,242	0	0	24	0	67,4	48,4	0,41	0,2	-
29.01.2025	3,778	0	48,322	0	0	47,332	0	0	24	0	67,2	48,2	0,41	0,2	-
30.01.2025	3,987	0	49,427	0	0	48,401	0	0	24	0	67,7	48,1	0,4	0,2	-
31.01.2025	4,747	0	53,925	0	0	52,766	0	0	24	0	69	47,6	0,4	0,2	-
01.02.2025	4,976	0	50,831	0	0	49,692	0	0	24	0	70,7	46,8	0,4	0,2	-
02.02.2025	5,091	0	47,691	0	0	46,557	0	0	24	0	73,1	47	0,4	0,2	-
03.02.2025	5,592	0	51,393	0	0	50,148	0	0	24	0	73,8	47,2	0,4	0,2	-
04.02.2025	5,267	0	51,674	0	0	50,473	0	0	24	0	72,1	47,2	0,4	0,2	-
05.02.2025	5,518	0	53,624	0	0	52,375	0	0	24	0	72,2	47,1	0,4	0,2	-
06.02.2025	4,851	0	51,498	0	0	50,355	0	0	24	0	70,2	47,2	0,4	0,2	-
07.02.2025	5,428	0	51,32	0	0	50,104	0	0	24	0	72,9	47,1	0,4	0,2	-
08.02.2025	6,151	0	51,184	0	0	49,843	0	0	24	0	77	47,6	0,4	0,2	-
09.02.2025	6,482	0	51,575	0	0	50,154	0	0	24	0	79,3	48,5	0,39	0,2	-
10.02.2025	7,222	0	55,928	0	0	54,328	0	0	24	0	81	49,3	0,38	0,2	-
11.02.2025	7,595	0	60,145	0	0	58,426	0	0	24	0	80,9	49,9	0,38	0,2	-
12.02.2025	7,45	0	58,936	0	0	57,256	0	0	24	0	80,8	49,8	0,38	0,2	-
13.02.2025	6,989	0	55,875	0	0	54,314	0	0	24	0	80	49,3	0,39	0,2	-
14.02.2025	6,564	0	52,086	0	0	50,663	0	0	24	0	79	48,1	0,4	0,2	-
15.02.2025	6,39	0	50,577	0	0	49,195	0	0	24	0	78,9	48	0,4	0,2	-
16.02.2025	6,767	0	53,479	0	0	51,982	0	0	24	0	80	49	0,39	0,2	-
17.02.2025	6,655	0	54,22	0	0	52,739	0	0	24	0	78,9	48,8	0,39	0,2	-
18.02.2025	6,409	0	51,865	0	0,004	50,482	0	0,004	24	0	77,9	47,6	0,4	0,2	-
19.02.2025	6,351	0,001	52,235	0	0,002	50,851	0	0,002	24	0	77,7	47,9	0,4	0,2	-
20.02.2025	7,245	0	58,88	0	0	57,206	0	0	24	0	80,8	50,6	0,39	0,2	-
Итого:	175,958	0	1611,71	0	0,006	1571,672	0	0,006	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,027														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	2815,597	30888,966	0	0,758	30194,963	0	0,749	22850	777
20.02.2025	2991,555	32500,676	0	0,764	31766,633	0	0,755	23594	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:33:59