

#79744#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	5,007	0	60,132	0	0	58,865	0	0	24	0	68,3	48,1	0,39	0,2	2,3
22.03.2024	4,877	0	59,221	0	0	57,971	0	0	24	0	68,3	48,3	0,39	0,2	4,8
23.03.2024	3,761	0	49,101	0	0	48,094	0	0	24	0	67,3	48,7	0,39	0,2	5,6
24.03.2024	2,591	0	36,65	0	0	35,901	0	0	24	0	67,2	50	0,39	0,2	6,6
25.03.2024	3,824	0	50,048	0	0	49,006	0	0	24	0	67,8	49,2	0,4	0,2	3,6
26.03.2024	4,603	0	57,83	0	0,001	56,619	0	0,001	24	0	68	48,7	0,4	0,2	3,9
27.03.2024	3,692	0	50,3	0	0	49,259	0	0	24	0	67,6	49,7	0,4	0,2	5,5
28.03.2024	3,151	0	43,771	0	0	42,867	0	0	24	0	67,6	50,1	0,4	0,2	9,1
29.03.2024	3,251	0	46,409	0	0	45,461	0	0	24	0	67,2	50,2	0,41	0,2	11,8
30.03.2024	2,37	0	37,083	0	0	36,336	0	0	24	0	66,7	51,1	0,42	0,2	10,7
31.03.2024	1,857	0	29,176	0	0	28,6	0	0	24	0	66	50,5	0,42	0,19	13,4
01.04.2024	2,046	0	33,088	0	0,001	32,432	0	0,001	24	0	66	51	0,42	0,19	16,7
02.04.2024	3,301	0	47,057	0	0	46,097	0	0	24	0	67,1	50,1	0,41	0,19	-
03.04.2024	5,921	0	59,234	0	0	57,887	0	0	24	0	71,3	46,9	0,4	0,19	-
04.04.2024	5,437	0	54,415	0	0	53,161	0	0	24	0	71,8	47,4	0,4	0,19	-
05.04.2024	3,09	0	44,204	0	0	43,283	0	0	24	0	67,9	50,9	0,41	0,19	-
06.04.2024	2,944	0	41,641	0	0	40,783	0	0	24	0	67,5	50,3	0,41	0,19	-
07.04.2024	2,718	0	35,577	0	0	34,842	0	0	24	0	67,5	49	0,41	0,19	-
08.04.2024	2,489	0	35,842	0	0	35,108	0	0	24	0	67,3	50,4	0,42	0,19	-
09.04.2024	1,738	0	28,294	0	0	27,74	0	0	24	0	65,6	50,7	0,4	0,18	-
10.04.2024	2,781	0	43,298	0	0	42,42	0	0	24	0	66,7	51,1	0,23	0,14	-
11.04.2024	3,181	0	44,804	0	0	43,879	0	0	24	0	67,4	50,1	0,2	0,12	-
12.04.2024	2,526	0	34,806	0	0	34,063	0	0	24	0	68,7	51	0,22	0,12	-
13.04.2024	2,747	0	29,951	0	0	29,251	0	0	24	0	72,2	49,8	0,22	0,13	-
14.04.2024	2,956	0	33,342	0	0	32,587	0	0	24	0	71	49,3	0,22	0,13	-
15.04.2024	4,122	0	47,581	0	0	46,541	0	0	24	0	69,5	48,4	0,21	0,13	-
16.04.2024	5,095	0	61,194	0	0	59,904	0	0	24	0	68,1	47,8	0,2	0,13	-
17.04.2024	4,054	0	51,569	0	0,013	50,553	0	0,013	24	0	65,3	46,4	0,27	0,24	-
18.04.2024	4,633	0,002	96,225	0	0	94,619	0	0	24	0	59,5	48	0,33	0,29	-
19.04.2024	5,438	0	57,798	0	0	56,513	0	0	24	0	70,3	47,4	0,37	0,18	-
20.04.2024	5,388	0	56,174	0	0	54,924	0	0	24	0	70,4	47	0,38	0,19	-
Итого:	111,589	0	1455,815	0	0,015	1425,566	0	0,015	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,653														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	2115,323	22425,769	0	0,675	21911,929	0	0,667	15506	777
20.04.2024	2226,91	23881,584	0	0,69	23337,494	0	0,682	16250	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2024 7:19:04