

#125951#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ

Свободная 34, Калининград (новый корпус)

3928

9496

ТВ7 (ASCII)

20118124

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,18	0	50,263	0	0	49,231	0	0	24	0	67,3	47,1	0,4	0,2	4,4
22.03.2025	3,714	0	43,765	0	0	42,845	0	0	24	0	68,2	47,6	0,4	0,2	5,6
23.03.2025	3,53	0	43,011	0	0	42,131	0	0	24	0	67,1	47,2	0,41	0,2	5,7
24.03.2025	4,615	0	54,249	0	0	53,106	0	0	24	0	68,3	47,6	0,4	0,2	6,8
25.03.2025	5,006	0	61,306	0	0	60,018	0	0	24	0	68,2	48,4	0,4	0,2	5,5
26.03.2025	4,742	0	57,506	0	0	56,307	0	0	24	0	67,9	47,8	0,4	0,2	4,4
27.03.2025	5,055	0	61,833	0	0,001	60,542	0	0,001	24	0	67,9	48	0,39	0,2	6,9
28.03.2025	3,867	0	49,075	0	0	48,049	0	0	24	0	68	48,8	0,41	0,19	5,7
29.03.2025	3,395	0	44,906	0	0	43,992	0	0	24	0	67	48,6	0,41	0,19	8,9
30.03.2025	4,273	0	50,795	0	0	49,739	0	0	24	0	67,8	47,3	0,41	0,19	9,9
31.03.2025	4,55	0	55,181	0	0	54,024	0	0	24	0	68,1	48	0,4	0,19	6,8
01.04.2025	5,259	0	61,686	0	0,001	60,379	0	0,001	24	0	68,5	47,7	0,4	0,2	5,9
02.04.2025	4,142	0	52,432	0	0	51,333	0	0	24	0	68,1	48,8	0,42	0,2	-
03.04.2025	3,563	0	45,68	0	0	44,719	0	0	24	0	68,2	49,3	0,42	0,19	-
04.04.2025	4,395	0	54,145	0	0	53,011	0	0	24	0	68	48,3	0,41	0,19	-
05.04.2025	5,754	0	57,899	0	0	56,588	0	0	24	0	71,1	46,8	0,41	0,2	-
06.04.2025	6,247	0	57,894	0	0	56,512	0	0	24	0	73,2	46,8	0,41	0,2	-
07.04.2025	5,814	0	55,871	0	0,001	54,555	0	0,001	24	0	72,6	47,2	0,41	0,2	-
08.04.2025	5,842	0	62,007	0	0	60,627	0	0	24	0	70,4	47,4	0,4	0,2	-
09.04.2025	5,576	0	59,316	0	0	57,991	0	0	24	0	70,6	47,7	0,41	0,2	-
10.04.2025	6,148	0	63,794	0	0	62,351	0	0	24	0	70,9	47,4	0,4	0,2	-
11.04.2025	5,082	0	57,803	0	0	56,548	0	0	24	0	69,4	48	0,41	0,2	-
12.04.2025	4,414	0	53,662	0	0	52,524	0	0	24	0	68,5	48,5	0,4	0,19	-
13.04.2025	2,903	0	38,092	0	0	37,307	0	0	24	0	67,5	49	0,41	0,19	-
14.04.2025	2,434	0	35,536	0	0	34,809	0	0	24	0	67,2	50,5	0,41	0,19	-
15.04.2025	2,174	0	30,218	0	0	29,59	0	0	24	0	67,6	50,1	0,39	0,16	-
16.04.2025	0,688	0	14,576	0	0	14,301	0	0	24	0	64,3	52,8	0,37	0,15	-
17.04.2025	0,722	0	15,334	0	0	15,043	0	0	24	0	64,4	53	0,36	0,14	-
18.04.2025	0,662	0	14,109	0	0	13,849	0	0	24	0	63,4	52,1	0,31	0,13	-
19.04.2025	0,457	0	9,86	0	0	9,684	0	0	24	0	62,3	51,1	0,25	0,13	-
20.04.2025	0,461	0	9,114	0	0	8,946	0	0	24	0	63,2	50,9	0,26	0,13	-
Итого:	119,664	0	1420,918	0	0,003	1390,651	0	0,003	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,581														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3121,9	33863,084	0	0,776	33098,641	0	0,767	24266	777
20.04.2025	3241,564	35284,003	0	0,779	34489,293	0	0,77	25010	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:08:56