

#296466#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	5,291	0	55,211	0	0	53,951	0	0	24	0	71,4	48	0,41	0,18	-
22.03.2026	4,975	0	53,112	0	0	51,907	0	0	24	0	71,1	48,3	0,4	0,18	-
23.03.2026	4,425	0	52,079	0	0,001	50,879	0	0,001	24	0	71,7	51	0,41	0,18	-
24.03.2026	4,451	0	53,129	0	0,001	51,896	0	0,001	24	0	72	51,6	0,41	0,18	-
25.03.2026	3,602	0	45,599	0	0,001	44,562	0	0,001	24	0	71,2	51,9	0,42	0,18	-
26.03.2026	5,528	0	61,959	0	0	60,527	0	0	24	0	71,9	50,1	0,4	0,18	-
27.03.2026	5,994	0	63,599	0	0	62,103	0	0	24	0	72,4	49,4	0,4	0,18	-
28.03.2026	5,142	0	57,399	0	0,005	56,138	0	0,005	24	0	69,6	47,8	0,35	0,16	-
29.03.2026	4,664	0,001	47,279	0	0	46,187	0	0	24	0	71,8	47,7	0,39	0,17	-
30.03.2026	5,198	0	57,611	0	0	56,262	0	0	24	0	72,3	50,3	0,39	0,18	-
31.03.2026	5,715	0	61,44	0	0,001	59,993	0	0,001	24	0	72,6	49,9	0,38	0,18	-
01.04.2026	5,932	0	63,085	0	0,001	61,613	0	0,001	24	0	72,2	49,3	0,38	0,18	-
02.04.2026	6,381	0	67,559	0	0,003	65,944	0	0,003	24	0	73,2	50,2	0,38	0,17	-
03.04.2026	5,966	0,001	67,744	0	0,009	66,199	0	0,009	24	0	71,2	49,7	0,38	0,18	-
04.04.2026	4,928	0,002	49,531	0	0	48,386	0	0	24	0	71,9	47,6	0,39	0,18	-
05.04.2026	4,143	0	43,361	0	0	42,366	0	0	24	0	71,5	48,2	0,39	0,17	-
06.04.2026	5,101	0	55,876	0	0,002	54,566	0	0,002	24	0	72,5	50,2	0,39	0,18	-
07.04.2026	5,655	0	62,091	0	0,001	60,646	0	0,001	24	0	72,1	49,9	0,36	0,17	-
08.04.2026	6,187	0	61,825	0	0	60,337	0	0	24	0	73,5	49	0,38	0,18	-
09.04.2026	6,426	0	67,629	0	0,002	66,014	0	0,002	24	0	73,1	49,9	0,38	0,18	-
10.04.2026	5,989	0	62,095	0	0	60,619	0	0	24	0	73	49,4	0,39	0,18	-
11.04.2026	4,767	0	48,456	0	0	47,334	0	0	24	0	71,9	47,9	0,39	0,18	-
12.04.2026	4,165	0	43,983	0	0,001	42,973	0	0,001	24	0	71,7	48,6	0,39	0,17	-
13.04.2026	4,438	0	49,389	0	0,003	48,246	0	0,003	24	0	71,9	50	0,4	0,18	-
14.04.2026	3,896	0,001	46,124	0	0	45,063	0	0	24	0	71,7	51,1	0,39	0,17	-
15.04.2026	4,209	0	46,548	0	0,004	45,474	0	0,004	24	0	71,8	49,7	0,38	0,17	-
16.04.2026	5,253	0,001	55,399	0	0	54,105	0	0	24	0	72,3	49,2	0,39	0,17	-
17.04.2026	5,244	0	54,141	0	0	52,874	0	0	24	0	72,3	48,7	0,39	0,18	-
18.04.2026	4,13	0	43,094	0	0	42,096	0	0	24	0	71,9	48,5	0,4	0,17	-
19.04.2026	3,405	0	36,745	0	0	35,91	0	0	24	0	71,3	48,7	0,4	0,17	-
20.04.2026	4,88	0	51,639	0	0	50,445	0	0	24	0	71,8	48,7	0,39	0,17	-
Итого:	156,08	0	1684,731	0	0,035	1645,615	0	0,035	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,279														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	266,326	2456,4	0	0,047	2392,162	0	0,046	946	242
20.04.2026	422,406	4141,129	0	0,082	4037,777	0	0,081	1690	242

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:25:51