

#83732#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	5,456	0	58,111	0	0	56,83	0	0	24	0	70	47,1	0,38	0,19	3,6
22.04.2024	6,308	0	64,707	0	0	63,256	0	0	24	0	70,6	46,8	0,37	0,19	3,7
23.04.2024	5,885	0	59,114	0	0	57,76	0	0	24	0	71,5	47,2	0,38	0,19	3,1
24.04.2024	5,018	0	53,731	0	0	52,534	0	0	24	0	70,4	47,6	0,38	0,19	2,9
25.04.2024	4,611	0	52,665	0	0	51,523	0	0	24	0	69,4	48	0,39	0,19	4,9
26.04.2024	2,772	0	37,162	0	0	36,402	0	0	24	0	67,2	49,1	0,39	0,19	6,4
27.04.2024	0,64	0	13,033	0	0	12,79	0	0	24	0	63,8	51,9	0,4	0,18	7,8
28.04.2024	0,472	0	9,807	0	0	9,63	0	0	24	0	62,8	51,1	0,41	0,18	12,1
29.04.2024	0,466	0	9,052	0	0	8,886	0	0	24	0	63,5	51	0,42	0,18	14,6
30.04.2024	0,458	0	8,51	0	0	8,351	0	0	24	0	64,1	51	0,43	0,18	16,9
01.05.2024	0,451	0	8,455	0	0	8,297	0	0	24	0	64	51	0,39	0,18	16,1
02.05.2024	0,659	0	12,892	0	0	12,655	0	0	24	0	63,4	51	0,24	0,14	-
03.05.2024	0,691	0	10,778	0	0	10,558	0	0	24	0	66,7	51,1	0,21	0,12	-
04.05.2024	0,535	0	11,663	0	0	11,456	0	0	24	0	62	50,9	0,21	0,13	-
05.05.2024	0,46	0	9,784	0	0	9,607	0	0	24	0	62,7	51,3	0,21	0,13	-
06.05.2024	0,648	0	12,991	0	0	12,761	0	0	24	0	62,2	50	0,34	0,29	-
07.05.2024	0,728	0	13,189	0	0	12,944	0	0	24	0	63,8	50,4	0,43	0,4	-
08.05.2024	0,728	0	13,129	0	0	12,886	0	0	24	0	63,7	50,2	0,42	0,4	-
09.05.2024	0,482	0	10,252	0	0	10,069	0	0	24	0	62,6	51,1	0,42	0,4	-
10.05.2024	0,479	0	10,259	0	0	10,075	0	0	24	0	62,5	51,2	0,42	0,4	-
11.05.2024	0,484	0	10,373	0	0	10,188	0	0	24	0	62,4	51	0,42	0,4	-
12.05.2024	0,49	0	10,454	0	0	10,267	0	0	24	0	62,4	51	0,42	0,4	-
13.05.2024	0,751	0	13,325	0	0	13,076	0	0	24	0	64,1	50,4	0,42	0,4	-
14.05.2024	0,768	0	13,547	0	0	13,292	0	0	24	0	64,3	50,5	0,42	0,4	-
15.05.2024	0,755	0	13,956	0	0	13,695	0	0	24	0	64	50,9	0,42	0,4	-
16.05.2024	0,727	0	13,151	0	0	12,905	0	0	24	0	64,1	50,7	0,42	0,4	-
17.05.2024	0,712	0	12,859	0	0	12,618	0	0	24	0	64,1	50,6	0,42	0,4	-
18.05.2024	0,48	0	9,955	0	0	9,775	0	0	24	0	62,9	51,1	0,42	0,4	-
19.05.2024	0,471	0	10,095	0	0	9,914	0	0	24	0	62,6	51,2	0,42	0,4	-
20.05.2024	0,679	0	12,28	0	0	12,051	0	0	24	0	64	50,5	0,42	0,4	-
Итого:	44,264	0	599,279	0	0	587,051	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,572														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	2226,91	23881,584	0	0,69	23337,494	0	0,682	16250	777
20.05.2024	2271,174	24480,864	0	0,69	23924,544	0	0,682	16970	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:13:12