

#130634#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (новый корпус)
3928
9496
ТВ7 (АСЦП)
20118124
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,623	0	16,208	0	0	15,951	0	0	24	0	58,4	49,5	0,33	0,26	-
22.04.2025	0,677	0	12,194	0	0	11,968	0	0	24	0	63,5	50	0,43	0,4	-
23.04.2025	0,656	0	11,921	0	0	11,701	0	0	24	0	63,5	50,1	0,43	0,4	-
24.04.2025	0,695	0	12,579	0	0	12,345	0	0	24	0	63,7	50,3	0,43	0,4	-
25.04.2025	0,712	0	12,976	0	0	12,737	0	0	24	0	63,6	50,2	0,43	0,4	-
26.04.2025	0,487	0	9,554	0	0	9,385	0	0	24	0	62,1	49,7	0,43	0,4	-
27.04.2025	0,488	0	9,315	0	0	9,149	0	0	24	0	62,5	49,7	0,43	0,4	-
28.04.2025	0,752	0	13,302	0	0	13,053	0	0	24	0	64,1	50,4	0,43	0,41	-
29.04.2025	0,789	0	13,831	0	0	13,569	0	0	24	0	64,4	50,5	0,43	0,41	-
30.04.2025	0,718	0	12,78	0	0	12,541	0	0	24	0	64	50,3	0,43	0,4	-
01.05.2025	0,498	0	10,207	0	0	10,028	0	0	24	0	62	50,2	0,44	0,4	-
02.05.2025	0,484	0	10,057	0	0	9,88	0	0	24	0	61,9	50,2	0,44	0,4	-
03.05.2025	0,466	0	11,854	0	0	11,663	0	0	24	0	59	49,6	0,42	0,39	-
04.05.2025	0,479	0	9,915	0	0	9,741	0	0	24	0	61,9	50,2	0,43	0,4	-
05.05.2025	0,721	0	12,337	0	0	12,104	0	0	24	0	64,4	50,2	0,43	0,4	-
06.05.2025	0,306	0	11,855	0	0	11,701	0	0	24	0	52	46,6	0,26	0,24	-
07.05.2025	0,751	0	15,118	0	0	14,849	0	0	24	0	62,2	50,2	0,42	0,4	-
08.05.2025	0,522	0	10,863	0	0	10,675	0	0	24	0	61,3	49,6	0,42	0,39	-
09.05.2025	0,52	0	10,791	0	0	10,605	0	0	24	0	61,3	49,6	0,42	0,39	-
10.05.2025	0,519	0	10,874	0	0	10,685	0	0	24	0	61,4	49,9	0,43	0,39	-
11.05.2025	0,525	0	10,811	0	0	10,624	0	0	24	0	61,4	49,6	0,42	0,39	-
12.05.2025	1,795	0	19,792	0	0,021	19,407	0	0,021	24	0	65,4	43,3	0,42	0,39	-
13.05.2025	3,054	0,003	29,801	0	0	29,204	0	0	24	0	66,5	41,5	0,42	0,4	-
14.05.2025	3,049	0	29,188	0	0,002	28,625	0	0,002	24	0	64,9	39,5	0,41	0,39	-
15.05.2025	3,622	0	34,39	0	0,004	33,718	0	0,004	24	0	65,5	39,9	0,39	0,37	-
16.05.2025	3,17	0	30,259	0	0	29,663	0	0	24	0	65,8	40,3	0,42	0,4	-
17.05.2025	2,956	0	26,816	0	0	26,293	0	0	24	0	65,5	38,6	0,42	0,4	-
18.05.2025	2,472	0	24,081	0	0	23,618	0	0	24	0	65	40	0,42	0,4	-
19.05.2025	2,411	0	24,801	0	0	24,316	0	0	24	0	65,6	41,9	0,42	0,39	-
20.05.2025	2,192	0	22,989	0	0	22,531	0	0	24	0	66,2	42,9	0,42	0,38	-
Итого:	37,109	0	491,459	0	0,027	482,329	0	0,027	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,863														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	3241,564	35284,003	0	0,779	34489,293	0	0,77	25010	777
20.05.2025	3278,671	35775,463	0	0,806	34971,625	0	0,797	25730	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:02:24