

#88150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,671	0	12,545	0	0	12,312	0	0	24	0	63,8	50,8	0,42	0,4	-
22.05.2024	0,698	0	12,634	0	0	12,397	0	0	24	0	64,1	50,7	0,42	0,4	-
23.05.2024	0,672	0	12,427	0	0	12,197	0	0	24	0	63,7	50,5	0,42	0,4	-
24.05.2024	0,697	0	12,351	0	0,024	12,123	0	0,024	24	0	63,5	49,9	0,43	0,41	-
25.05.2024	0,457	0,004	9,476	0	0	9,305	0	0	24	0	63	51,3	0,43	0,4	-
26.05.2024	0,454	0	9,305	0	0	9,135	0	0	24	0	63,2	51,3	0,43	0,4	-
27.05.2024	0,685	0	11,699	0	0	11,479	0	0	24	0	64,2	49,9	0,43	0,4	-
28.05.2024	0,658	0	11,3	0	0	11,087	0	0	24	0	64,3	50,1	0,43	0,4	-
29.05.2024	0,65	0	11,156	0	0	10,947	0	0	24	0	64,1	50	0,43	0,42	-
30.05.2024	0,7	0	11,67	0	0	11,451	0	0	24	0	64,1	49,5	0,44	0,43	-
31.05.2024	0,699	0	11,653	0	0	11,433	0	0	24	0	64,3	49,7	0,44	0,43	-
01.06.2024	0,457	0	9,39	0	0	9,219	0	0	24	0	63,1	51,3	0,44	0,43	-
02.06.2024	0,465	0	9,544	0	0	9,37	0	0	24	0	63,1	51,2	0,44	0,43	-
03.06.2024	0,648	0	11	0	0	10,794	0	0	24	0	64	49,7	0,44	0,43	-
04.06.2024	0,632	0	10,876	0	0	10,674	0	0	24	0	63,9	49,8	0,43	0,42	-
05.06.2024	0,629	0	10,806	0	0	10,604	0	0	24	0	63,9	49,8	0,44	0,42	-
06.06.2024	0,62	0	10,693	0	0	10,493	0	0	24	0	64	49,8	0,44	0,42	-
07.06.2024	0,612	0	10,795	0	0	10,595	0	0	24	0	63,8	50	0,44	0,42	-
08.06.2024	0,483	0	9,6	0	0	9,425	0	0	24	0	63,2	51	0,44	0,43	-
09.06.2024	0,483	0	9,654	0	0	9,478	0	0	24	0	63,2	51	0,44	0,43	-
10.06.2024	0,613	0	10,611	0	0	10,413	0	0	24	0	63,9	49,8	0,44	0,42	-
11.06.2024	0,661	0	11,1	0	0	10,892	0	0	24	0	64,1	49,6	0,43	0,41	-
12.06.2024	0,488	0	9,619	0	0	9,442	0	0	24	0	63,4	51	0,42	0,4	-
13.06.2024	0,664	0	10,95	0	0	10,744	0	0	24	0	64,2	49,4	0,42	0,4	-
14.06.2024	0,62	0	10,472	0	0	10,276	0	0	24	0	64	49,6	0,42	0,4	-
15.06.2024	0,492	0	9,549	0	0	9,373	0	0	24	0	63,4	50,9	0,43	0,4	-
16.06.2024	0,462	0	9,249	0	0	9,079	0	0	24	0	63,3	51,1	0,43	0,4	-
17.06.2024	0,619	0	10,444	0	0	10,248	0	0	24	0	64,1	49,7	0,42	0,4	-
18.06.2024	0,638	0	10,639	0	0	10,44	0	0	24	0	64,1	49,5	0,42	0,4	-
19.06.2024	0,603	0	10,5	0	0	10,305	0	0	24	0	63,9	49,9	0,42	0,4	-
20.06.2024	0,613	0	10,584	0	0	10,387	0	0	24	0	63,9	49,8	0,42	0,4	-
Итого:	18,543	0	332,291	0	0,024	326,117	0	0,024	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,429														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	2271,174	24480,864	0	0,69	23924,544	0	0,682	16970	777
20.06.2024	2289,718	24813,154	0	0,714	24250,659	0	0,706	17714	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2024 7:32:24