

#133676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (новый корпус)
3928
9496
ТВ7 (АСЦП)
20118124
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,713	0	20,702	0	0	20,317	0	0	24	0	63,9	43,8	0,41	0,37	-
22.05.2025	1,885	0	21,874	0	0	21,451	0	0	24	0	65,2	44,2	0,44	0,38	-
23.05.2025	1,884	0	20,903	0	0	20,496	0	0	24	0	65,5	43,5	0,44	0,38	-
24.05.2025	1,836	0	19,63	0	0	19,257	0	0	24	0	64,6	41,8	0,44	0,38	-
25.05.2025	1,565	0	17,551	0	0	17,221	0	0	24	0	64,2	42,5	0,44	0,38	-
26.05.2025	1,72	0	20,849	0	0	20,453	0	0	24	0	64,4	44,3	0,42	0,38	-
27.05.2025	1,724	0	20,476	0	0,001	20,086	0	0,001	24	0	64,6	44,1	0,41	0,39	-
28.05.2025	1,058	0	15,114	0	0	14,831	0	0	24	0	64	46,9	0,42	0,4	-
29.05.2025	1,492	0	18,694	0	0	18,341	0	0	24	0	64,3	44,8	0,4	0,38	-
30.05.2025	1,607	0	18,923	0	0	18,561	0	0	24	0	64,8	44,1	0,43	0,4	-
31.05.2025	1,169	0	17,395	0	0	17,091	0	0	24	0	61,7	45,4	0,42	0,4	-
01.06.2025	1,132	0	14,767	0	0	14,498	0	0	24	0	63,1	44,5	0,42	0,4	-
02.06.2025	1,396	0	17,93	0	0	17,592	0	0	24	0	64,2	45,2	0,42	0,4	-
03.06.2025	1,207	0	16,66	0	0,049	16,35	0	0,048	24	0	63,8	46,3	0,42	0,4	-
04.06.2025	0,602	0,009	10,656	0	0	10,469	0	0	24	0	61,9	48,2	0,42	0,4	-
05.06.2025	0,646	0	12,597	0	0	12,372	0	0	24	0	62,5	50,1	0,42	0,4	-
06.06.2025	0,619	0	12,559	0	0	12,332	0	0	24	0	62,9	50,9	0,43	0,4	-
07.06.2025	0,48	0	11,189	0	0	10,991	0	0	24	0	62	51,6	0,43	0,4	-
08.06.2025	0,502	0	12,472	0	0	12,251	0	0	24	0	62,3	52,5	0,42	0,4	-
09.06.2025	0,685	0	16,376	0	0	16,075	0	0	24	0	63,4	53,2	0,42	0,4	-
10.06.2025	0,569	0	11,033	0	0	10,839	0	0	24	0	61,9	49,3	0,42	0,4	-
11.06.2025	0,709	0	15,454	0	0	15,17	0	0	24	0	63,3	52,2	0,41	0,41	-
12.06.2025	0,57	0	14,76	0	0	14,493	0	0	24	0	62,8	53,4	0,41	0,41	-
13.06.2025	0,581	0	15,019	0	0	14,744	0	0	24	0	63,2	53,8	0,42	0,41	-
14.06.2025	0,588	0	15,349	0	0	15,068	0	0	24	0	63,3	54	0,43	0,41	-
15.06.2025	0,599	0	15,852	0	0	15,563	0	0	24	0	63,3	54,1	0,43	0,41	-
16.06.2025	0,778	0	19,538	0	0	19,173	0	0	24	0	64	54,3	0,43	0,41	-
17.06.2025	0,757	0	18,666	0	0	18,319	0	0	24	0	63,9	54	0,43	0,41	-
18.06.2025	0,714	0	17,95	0	0	17,616	0	0	24	0	63,8	54,1	0,43	0,41	-
19.06.2025	0,74	0	20,49	0	0	20,117	0	0	24	0	63	54,3	0,43	0,41	-
20.06.2025	0,773	0	25,226	0	0	24,776	0	0	24	0	62,5	55	0,43	0,41	-
Итого:	32,3	0	526,654	0	0,05	516,913	0	0,049	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,715														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	3278,671	35775,463	0	0,806	34971,625	0	0,797	25730	777
20.06.2025	3310,972	36302,116	0	0,856	35488,536	0	0,846	26474	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:32:01