

#90412#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,6	0	10,305	0	0	10,112	0	0	24	0	64	49,8	0,43	0,4	-
22.06.2024	0,466	0	9,336	0	0	9,165	0	0	24	0	63,3	51,1	0,43	0,4	-
23.06.2024	0,464	0	9,273	0	0	9,103	0	0	24	0	63,2	51,1	0,43	0,4	-
24.06.2024	0,671	0	11,07	0	0	10,862	0	0	24	0	64,2	49,5	0,43	0,4	-
25.06.2024	0,614	0	10,48	0	0	10,284	0	0	24	0	64,1	49,8	0,43	0,4	-
26.06.2024	0,577	0	10,05	0	0	9,862	0	0	24	0	63,9	50	0,43	0,4	-
27.06.2024	0,572	0	9,993	0	0	9,806	0	0	24	0	64	50,1	0,43	0,4	-
28.06.2024	0,563	0	9,996	0	0	9,81	0	0	24	0	63,8	50,1	0,43	0,4	-
29.06.2024	0,451	0	9,071	0	0	8,905	0	0	24	0	63,3	51,2	0,43	0,4	-
30.06.2024	0,437	0	8,88	0	0	8,717	0	0	24	0	63,3	51,4	0,43	0,4	-
01.07.2024	0,544	0	9,79	0	0	9,608	0	0	24	0	63,8	50,3	0,43	0,4	-
02.07.2024	0,567	0	9,865	0	0	9,68	0	0	24	0	64	50	0,43	0,4	-
03.07.2024	0,565	0	10,05	0	0	9,863	0	0	24	0	63,8	50,1	0,43	0,4	-
04.07.2024	0,583	0	10,275	0	0	10,084	0	0	24	0	63,8	50	0,43	0,4	-
05.07.2024	0,57	0	10,136	0	0	9,949	0	0	24	0	63,7	50	0,43	0,4	-
06.07.2024	0,445	0	8,996	0	0	8,832	0	0	24	0	63,2	51,2	0,43	0,4	-
07.07.2024	0,447	0	9,017	0	0	8,853	0	0	24	0	63,3	51,2	0,43	0,4	-
08.07.2024	0,549	0	10,368	0	0	10,178	0	0	24	0	63,2	50,3	0,43	0,4	-
09.07.2024	0,563	0	9,898	0	0	9,713	0	0	24	0	63,9	50,1	0,43	0,4	-
10.07.2024	0,565	0	10,035	0	0	9,848	0	0	24	0	63,8	50,1	0,43	0,4	-
11.07.2024	0,543	0	9,932	0	0	9,749	0	0	24	0	63,6	50,3	0,43	0,4	-
12.07.2024	0,53	0	9,676	0	0	9,497	0	0	24	0	63,7	50,4	0,43	0,4	-
13.07.2024	0,448	0	9,06	0	0	8,895	0	0	24	0	63,2	51,1	0,43	0,4	-
14.07.2024	0,449	0	9,161	0	0	8,995	0	0	24	0	63,1	51,2	0,43	0,4	-
15.07.2024	0,536	0	9,792	0	0	9,612	0	0	24	0	63,6	50,3	0,43	0,4	-
16.07.2024	0,511	0	9,591	0	0	9,415	0	0	24	0	63,5	50,5	0,43	0,4	-
17.07.2024	0,504	0	9,454	0	0	9,279	0	0	24	0	63,6	50,6	0,43	0,4	-
18.07.2024	0,506	0	9,453	0	0	9,278	0	0	24	0	63,6	50,6	0,43	0,4	-
19.07.2024	0,526	0	10,039	0	0	9,856	0	0	24	0	63,1	50,4	0,43	0,4	-
20.07.2024	0,435	0	8,739	0	0	8,579	0	0	24	0	63,3	51,2	0,43	0,4	-
Итого:	15,801	0	291,781	0	0	286,389	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,774														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	2289,718	24813,154	0	0,714	24250,659	0	0,706	17714	777
20.07.2024	2305,517	25104,935	0	0,714	24537,048	0	0,706	18434	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 7:23:02