

#142121#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (новый корпус)
3928
9496
ТВ7 (АСЦП)
20118124
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,544	0	14,188	0	0	13,927	0	0	24	0	63,4	54,1	0,43	0,41	-
22.06.2025	0,542	0	14,306	0	0	14,044	0	0	24	0	63,4	54,2	0,43	0,41	-
23.06.2025	0,709	0	15,654	0	0	15,363	0	0	24	0	63,8	52,8	0,43	0,41	-
24.06.2025	0,743	0	17,205	0	0	16,886	0	0	24	0	63,8	53,3	0,43	0,41	-
25.06.2025	0,673	0	16,176	0	0	15,877	0	0	24	0	63,7	53,6	0,43	0,41	-
26.06.2025	0,711	0	16,791	0	0	16,478	0	0	24	0	64	53,7	0,43	0,41	-
27.06.2025	0,709	0	17,866	0	0	17,529	0	0	24	0	64,4	54,7	0,43	0,41	-
28.06.2025	0,572	0	18,265	0	0	17,923	0	0	24	0	64	56,4	0,43	0,41	-
29.06.2025	0,573	0	17,97	0	0	17,631	0	0	24	0	64,3	56,5	0,43	0,41	-
30.06.2025	0,747	0	20,204	0	0	19,82	0	0	24	0	64,5	55,5	0,43	0,41	-
01.07.2025	0,742	0	20,942	0	0	20,543	0	0	24	0	64,6	56	0,43	0,41	-
02.07.2025	0,731	0	22,575	0	0	22,152	0	0	24	0	64	56,1	0,43	0,41	-
03.07.2025	0,728	0	22,015	0	0	21,6	0	0	24	0	64,2	56,2	0,43	0,41	-
04.07.2025	0,71	0	23,454	0	0	23,015	0	0	24	0	64	56,6	0,43	0,41	-
05.07.2025	0,575	0	21,674	0	0	21,269	0	0	24	0	64	57,5	0,43	0,41	-
06.07.2025	0,574	0	21,853	0	0	21,443	0	0	24	0	64,1	57,7	0,43	0,41	-
07.07.2025	0,703	0	22,165	0	0	21,745	0	0	24	0	64,4	56,7	0,43	0,41	-
08.07.2025	0,735	0	23,876	0	0	23,423	0	0	24	0	64,6	57,1	0,43	0,41	-
09.07.2025	0,741	0	24,42	0	0	23,956	0	0	24	0	64,6	57,2	0,43	0,41	-
10.07.2025	0,75	0	25,58	0	0	25,093	0	0	24	0	64,6	57,5	0,43	0,41	-
11.07.2025	0,69	0	25,155	0	0	24,677	0	0	24	0	64,6	57,9	0,43	0,41	-
12.07.2025	0,587	0	24,712	0	0	24,246	0	0	24	0	64,4	58,6	0,43	0,41	-
13.07.2025	0,589	0	25,653	0	0	25,164	0	0	24	0	64,6	59	0,43	0,41	-
14.07.2025	0,736	0	27,156	0	0	26,636	0	0	24	0	64,8	58,2	0,43	0,41	-
15.07.2025	0,704	0	26,335	0	0	25,828	0	0	24	0	65	58,5	0,43	0,41	-
16.07.2025	0,695	0	27,157	0	0	26,632	0	0	24	0	65,1	58,9	0,43	0,4	-
17.07.2025	0,718	0	33,781	0	0	33,132	0	0	24	0	65	59,9	0,43	0,41	-
18.07.2025	0,755	0	32,493	0	0	31,866	0	0	24	0	65,2	59,5	0,43	0,41	-
19.07.2025	0,606	0	33,436	0	0	32,786	0	0	24	0	65,4	61	0,43	0,41	-
20.07.2025	0,597	0	34,396	0	0	33,727	0	0	24	0	65,4	61,2	0,43	0,41	-
Итого:	20,189	0	687,453	0	0	674,411	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,822														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	3310,972	36302,116	0	0,856	35488,536	0	0,846	26474	777
20.07.2025	3331,163	36989,57	0	0,856	36162,949	0	0,846	27194	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:40:09