

# #92611#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ  
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3928  
Порядковый номер 9496  
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)  
Заводской номер 20118124  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,435	0	8,675	0	0	8,515	0	0	24	0	63,5	51,3	0,43	0,4	-
22.07.2024	0,528	0	9,485	0	0	9,308	0	0	24	0	63,8	50,3	0,43	0,4	-
23.07.2024	0,558	0	9,82	0	0	9,637	0	0	24	0	63,9	50	0,43	0,4	-
24.07.2024	0,533	0	9,625	0	0	9,447	0	0	24	0	63,7	50,2	0,43	0,4	-
25.07.2024	0,527	0	9,503	0	0	9,326	0	0	24	0	63,8	50,3	0,43	0,4	-
26.07.2024	0,565	0	9,9	0	0	9,716	0	0	24	0	63,9	50	0,43	0,4	-
27.07.2024	0,441	0	8,802	0	0	8,642	0	0	24	0	63,2	51	0,43	0,4	-
28.07.2024	0,448	0	9,131	0	0	8,966	0	0	24	0	63	51	0,43	0,4	-
29.07.2024	0,566	0	10,036	0	0	9,85	0	0	24	0	63,7	50	0,43	0,4	-
30.07.2024	0,555	0	9,96	0	0	9,776	0	0	24	0	63,5	50	0,43	0,4	-
31.07.2024	0,553	0	9,863	0	0	9,68	0	0	24	0	63,5	49,9	0,43	0,4	-
01.08.2024	0,567	0	10,172	0	0	9,986	0	0	24	0	63,3	49,8	0,43	0,4	-
02.08.2024	0,565	0	10,126	0	0	9,941	0	0	24	0	63,3	49,7	0,43	0,4	-
03.08.2024	0,465	0	9,364	0	0	9,195	0	0	24	0	62,7	50,7	0,43	0,4	-
04.08.2024	0,465	0	9,201	0	0	9,035	0	0	24	0	62,9	50,6	0,43	0,4	-
05.08.2024	0,577	0	10,351	0	0	10,162	0	0	24	0	63,3	49,7	0,43	0,4	-
06.08.2024	0,594	0	10,179	0	0	9,989	0	0	24	0	64	49,8	0,43	0,4	-
07.08.2024	0,181	0	8,352	0	0	8,236	0	0	24	0	54,1	50,6	0,31	0,3	-
08.08.2024	0	0	0,309	0	0	0,308	0	0	24	0	28,7	32,7	0,25	0,24	-
09.08.2024	0	0	0,151	0	0	0,151	0	0	24	0	24,9	26,5	0,24	0,24	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	24,5	0,25	0,24	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	23,2	0,25	0,25	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	22,5	0,25	0,25	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	22	0,26	0,25	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	21,8	0,26	0,25	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	21,6	0,26	0,25	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	21,6	0,26	0,26	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	21,9	0,26	0,26	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	22,1	0,26	0,25	-
19.08.2024	0	0	0,024	0	0	0,024	0	0	24	0	22,4	22,5	0,25	0,25	-
20.08.2024	0,345	0	22,499	0	0	22,275	0	0	24	0	44,7	41,1	0,34	0,33	-
Итого:	9,468	0	195,528	0	0	192,165	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,261														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	2305,517	25104,935	0	0,714	24537,048	0	0,706	18434	777
20.08.2024	2314,987	25300,464	0	0,714	24729,213	0	0,706	19178	777

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 15:05:45