

#144989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ

Свободная 34, Калининград (новый корпус)

3928

9496

ТВ7 (ASCII)

20118124

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,7	0	39,015	0	0	38,248	0	0	24	0	65,8	61,4	0,43	0,41	-
22.07.2025	0,75	0	46,436	0	0	45,514	0	0	24	0	66,2	62,2	0,43	0,41	-
23.07.2025	0,736	0	58,325	0	0	57,16	0	0	24	0	66,4	63,3	0,43	0,4	-
24.07.2025	0,791	0	86,442	0	0	84,69	0	0	24	0	66,9	64,6	0,43	0,4	-
25.07.2025	0,76	0	84,325	0	0	82,58	0	0	24	0	67,6	65,4	0,43	0,4	-
26.07.2025	0,69	0	184,081	0	0	180,288	0	0	24	0	67,5	66,6	0,42	0,41	-
27.07.2025	0,699	0	184,646	0	0	180,781	0	0	24	0	68	67	0,42	0,41	-
28.07.2025	0,786	0	153,805	0	0	150,632	0	0	24	0	67,5	66,3	0,42	0,41	-
29.07.2025	0,799	0	162,276	0	0	158,966	0	0	24	0	67,1	65,9	0,41	0,4	-
30.07.2025	0,831	0	186,606	0	0	182,605	0	0	24	0	68,9	67,8	0,43	0,41	-
31.07.2025	0,854	0	216,28	0	0	211,57	0	0	24	0	69,6	68,6	0,44	0,41	-
01.08.2025	0,849	0	215,419	0	0	210,768	0	0	24	0	69,2	68,3	0,44	0,4	-
02.08.2025	0,744	0	210,956	0	0	206,384	0	0	24	0	69,4	68,6	0,44	0,4	-
03.08.2025	0,733	0	210,319	0	0	205,828	0	0	24	0	68,8	68	0,44	0,4	-
04.08.2025	0,872	0	211,51	0	0	206,922	0	0	24	0	69,5	68,5	0,44	0,4	-
05.08.2025	0,907	0	209,819	0	0	205,249	0	0	24	0	69,6	68,5	0,44	0,41	-
06.08.2025	0,867	0	211,137	0	0	206,574	0	0	24	0	69,2	68,2	0,44	0,4	-
07.08.2025	0,899	0	213,985	0	0	209,315	0	0	24	0	69,7	68,7	0,44	0,41	-
08.08.2025	0,855	0	219,055	0	0	214,299	0	0	24	0	69,5	68,6	0,44	0,4	-
09.08.2025	0,769	0	220,71	0	0	215,87	0	0	24	0	69,8	69	0,44	0,4	-
10.08.2025	0,766	0	220,029	0	0	215,258	0	0	24	0	69,4	68,5	0,44	0,4	-
11.08.2025	0,96	0	220,045	0	0	215,244	0	0	24	0	69,6	68,6	0,44	0,4	-
12.08.2025	0,872	0	174,518	0	0	170,834	0	0	24	0	68,4	67,1	0,43	0,41	-
13.08.2025	0,251	0	40,927	0	0	40,121	0	0	24	0	65,7	64,4	0,19	0,19	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	28,6	0,03	0,02	-
15.08.2025	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	24,8	26,3	0,03	0,02	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24,4	0,03	0,02	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	23,4	0,03	0,02	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,6	0,03	0,02	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22	0,03	0,02	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,5	0,03	0,02	-
Итого:	18,74	0	3980,672	0	0	3895,706	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,476														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	3331,163	36989,57	0	0,856	36162,949	0	0,846	27194	777
20.08.2025	3349,901	40970,244	0	0,856	40058,657	0	0,846	27938	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:01:10