

#148435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ

Свободная 34, Калининград (новый корпус)

3928

9496

ТВ7 (ASCII)

20118124

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,1	0,03	0,02	-
22.08.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	21,4	20,8	0,03	0,02	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	20,5	0,03	0,02	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,1	0,03	0,02	-
25.08.2025	0,001	0	0,181	0	0	0,181	0	0	24	0	20,3	19,5	0,2	0,19	-
26.08.2025	0,141	0	40,25	0	0	40,027	0	0	24	0	35,1	34,3	0,38	0,37	-
27.08.2025	0,933	0	123,831	0	0	121,457	0	0	24	0	64,6	62,8	0,42	0,41	-
28.08.2025	0,985	0	144,705	0	0	141,544	0	0	24	0	69,7	68,1	0,43	0,41	-
29.08.2025	0,963	0	152,569	0	0	149,212	0	0	24	0	70	68,5	0,43	0,41	-
30.08.2025	0,753	0	153,758	0	0	150,433	0	0	24	0	69,2	68	0,43	0,41	-
31.08.2025	0,753	0	152,651	0	0	149,34	0	0	24	0	69,3	68,1	0,43	0,41	-
01.09.2025	0,931	0	149,025	0	0	145,783	0	0	24	0	69,5	68	0,42	0,41	-
02.09.2025	0,937	0	148,488	0	0	145,267	0	0	24	0	69,4	67,8	0,42	0,41	-
03.09.2025	0,905	0	146,775	0	0	143,604	0	0	24	0	69,2	67,7	0,42	0,41	-
04.09.2025	1,051	0	139,094	0	0	136,103	0	0	24	0	69,1	67,2	0,42	0,41	-
05.09.2025	0,927	0	146,327	0	0	143,125	0	0	24	0	69,7	68,2	0,43	0,41	-
06.09.2025	0,77	0	147,071	0	0	143,865	0	0	24	0	69,7	68,4	0,43	0,41	-
07.09.2025	0,765	0	146,63	0	0	143,44	0	0	24	0	69,5	68,2	0,43	0,41	-
08.09.2025	0,993	0	165,175	0	0	161,561	0	0	24	0	69,7	68,3	0,44	0,41	-
09.09.2025	0,929	0	151,74	0	0	148,416	0	0	24	0	69,8	68,3	0,43	0,41	-
10.09.2025	0,997	0	150,186	0	0	146,892	0	0	24	0	69,8	68,2	0,43	0,42	-
11.09.2025	1,013	0	149,085	0	0	145,857	0	0	24	0	69,3	67,7	0,43	0,41	-
12.09.2025	0,96	0	147,874	0	0	144,643	0	0	24	0	69,7	68,1	0,43	0,41	-
13.09.2025	0,775	0	149,934	0	0	146,653	0	0	24	0	69,7	68,4	0,43	0,41	-
14.09.2025	0,772	0	148,92	0	0	145,681	0	0	24	0	69,6	68,3	0,43	0,41	-
15.09.2025	0,997	0	134,395	0	0	131,449	0	0	24	0	69,7	67,9	0,43	0,42	-
16.09.2025	0,956	0	107,156	0	0	104,799	0	0	24	0	70	67,8	0,43	0,43	-
17.09.2025	0,971	0	104,503	0	0	102,192	0	0	24	0	70,1	67,8	0,43	0,43	-
18.09.2025	1,011	0	138,548	0	0	135,445	0	0	24	0	70,7	68,9	0,44	0,42	-
19.09.2025	0,973	0	150,712	0	0	147,341	0	0	24	0	70,6	69	0,44	0,42	-
20.09.2025	0,812	0	158,186	0	0	154,644	0	0	24	0	70,7	69,5	0,44	0,42	-
Итого:	22,974	0	3647,77	0	0	3568,955	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,487														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	3349,901	40970,244	0	0,856	40058,657	0	0,846	27938	777
20.09.2025	3372,875	44618,014	0	0,856	43627,61	0	0,846	28682	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 13:57:12