

#98707#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,534	0	10,76	0	0	10,568	0	0	24	0	62,5	50,4	0,42	0,38	-
22.09.2024	0,534	0	10,816	0	0	10,623	0	0	24	0	62,5	50,5	0,42	0,38	-
23.09.2024	0,656	0	11,752	0	0	11,537	0	0	24	0	63,3	49,7	0,42	0,38	-
24.09.2024	0,708	0	12,704	0	0	12,471	0	0	24	0	63,3	49,7	0,42	0,38	-
25.09.2024	0,712	0	12,721	0	0	12,487	0	0	24	0	63,4	49,8	0,42	0,38	-
26.09.2024	0,718	0	12,828	0	0	12,59	0	0	24	0	63,6	50	0,42	0,38	-
27.09.2024	0,697	0	12,319	0	0	12,092	0	0	24	0	63,4	49,6	0,42	0,38	-
28.09.2024	0,546	0	11,128	0	0	10,929	0	0	24	0	62,3	50,4	0,42	0,39	-
29.09.2024	0,553	0	11,109	0	0	10,91	0	0	24	0	62,4	50,4	0,42	0,39	-
30.09.2024	0,74	0	13,305	0	0	13,061	0	0	24	0	63,4	49,9	0,42	0,39	-
01.10.2024	0,758	0	16,434	0	0	16,159	0	0	24	0	60	48,8	0,3	0,26	-
02.10.2024	0,785	0	13,922	0	0	13,658	0	0	24	0	64,3	50,6	0,21	0,15	-
03.10.2024	1,883	0	25,872	0	0,023	25,349	0	0,023	24	0	66,6	48,9	0,23	0,16	-
04.10.2024	3,14	0,004	41,404	0	0	40,549	0	0	24	0	67,3	48,8	0,26	0,16	-
05.10.2024	3,011	0	39,775	0	0	38,964	0	0	24	0	67	48,5	0,25	0,16	-
06.10.2024	3,12	0	39,526	0	0	38,705	0	0	24	0	67,6	48,4	0,25	0,16	-
07.10.2024	3,171	0	41,126	0	0	40,274	0	0	24	0	67,6	48,8	0,3	0,16	-
08.10.2024	2,693	0	36,964	0	0,004	36,201	0	0,004	24	0	67,5	49,8	0,4	0,18	-
09.10.2024	2,23	0,001	32,583	0	0,001	31,91	0	0,001	24	0	67,5	50,9	0,42	0,2	-
10.10.2024	2,076	0	29,132	0	0,001	28,525	0	0,001	24	0	67,9	50,6	0,41	0,2	-
11.10.2024	2,558	0	34,101	0	0	33,386	0	0	24	0	68,1	49,8	0,4	0,2	-
12.10.2024	3,155	0	39,816	0	0	38,99	0	0	24	0	67,7	48,4	0,4	0,21	-
13.10.2024	3,4	0	40,445	0	0	39,586	0	0	24	0	68,5	48	0,4	0,2	-
14.10.2024	3,044	0	38,22	0	0,001	37,409	0	0,001	24	0	68,7	49,3	0,4	0,2	-
15.10.2024	3,234	0	39,836	0	0	38,994	0	0	24	0	68,4	48,7	0,41	0,2	-
16.10.2024	4,118	0	49,325	0	0	48,291	0	0	24	0	68,1	47,7	0,4	0,2	-
17.10.2024	3,904	0	46,464	0	0,001	45,475	0	0,001	24	0	68,6	48,2	0,41	0,21	-
18.10.2024	3,499	0	43,885	0	0	42,966	0	0	24	0	68,1	48,7	0,4	0,2	-
19.10.2024	3,165	0	38,484	0	0	37,667	0	0	24	0	68,5	48,5	0,41	0,2	-
20.10.2024	3,212	0	39,826	0	0	38,993	0	0	24	0	68	48,4	0,4	0,2	-
Итого:	62,554	0	846,582	0	0,031	829,319	0	0,031	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,941														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	2334,491	25673,955	0	0,714	25095,919	0	0,706	19922	777
20.10.2024	2397,043	26520,538	0	0,745	25925,239	0	0,737	20642	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2024 7:37:00