

#102124#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 9496
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118124
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	2,749	0	37,025	0	0,001	36,251	0	0,001	24	0	67,9	49,9	0,41	0,2	-
22.10.2024	2,204	0	31,521	0	0	30,862	0	0	24	0	68	51	0,41	0,2	-
23.10.2024	2,643	0	34,88	0	0	34,148	0	0	24	0	68,2	49,7	0,39	0,19	-
24.10.2024	3,289	0	47,674	0	0	46,711	0	0	24	0	66,7	49,9	0,39	0,19	-
25.10.2024	4,195	0	50,32	0	0	49,262	0	0	24	0	68,2	47,9	0,38	0,18	-
26.10.2024	2,993	0	38,059	0	0	37,261	0	0	24	0	68	48,9	0,39	0,19	-
27.10.2024	2,559	0	33,967	0	0	33,259	0	0	24	0	67,9	49,6	0,41	0,2	-
28.10.2024	2,848	0	37,467	0	0	36,686	0	0	24	0	67,9	49,4	0,41	0,19	-
29.10.2024	2,653	0	36,745	0	0	35,981	0	0	24	0	67,8	50,3	0,41	0,2	-
30.10.2024	2,457	0	34,178	0	0	33,463	0	0	24	0	68	50,5	0,41	0,2	-
31.10.2024	2,958	0	38,615	0	0	37,807	0	0	24	0	68	49,4	0,41	0,2	-
01.11.2024	2,252	0	31,855	0	0	31,192	0	0	24	0	67,8	50,6	0,41	0,2	-
02.11.2024	3,902	0	46,368	0	0	45,392	0	0	24	0	68,2	47,7	0,4	0,2	-
03.11.2024	3,543	0	42,396	0	0	41,503	0	0	24	0	68,3	48	0,4	0,2	-
04.11.2024	3,418	0	41,604	0	0	40,735	0	0	24	0	68	48	0,4	0,2	-
05.11.2024	4,352	0	50,576	0	0	49,503	0	0	24	0	68,5	47,6	0,39	0,2	-
06.11.2024	4,51	0	52,662	0	0	51,556	0	0	24	0	68,1	47,3	0,39	0,2	-
07.11.2024	4,26	0	48,465	0	0	47,427	0	0	24	0	68,9	47,5	0,4	0,2	-
08.11.2024	3,771	0	44,151	0	0	43,213	0	0	24	0	68,6	47,8	0,41	0,2	-
09.11.2024	3,282	0	40,595	0	0	39,751	0	0	24	0	67,8	48,1	0,4	0,2	-
10.11.2024	3,237	0	35,842	0	0	35,053	0	0	24	0	70	48	0,4	0,2	-
11.11.2024	4,849	0	43,812	0	0	42,738	0	0	24	0	74,4	47,3	0,4	0,2	-
12.11.2024	5,62	0	49,956	0	0	48,711	0	0	24	0	74,9	47,4	0,4	0,2	-
13.11.2024	5,703	0	50,691	0	0	49,432	0	0	24	0	74,8	47,3	0,39	0,2	-
14.11.2024	4,939	0	49,911	0	0	48,77	0	0	24	0	71,4	47,3	0,4	0,2	-
15.11.2024	4,29	0	50,658	0	0	49,593	0	0	24	0	68,2	47,5	0,4	0,2	-
16.11.2024	3,593	0	42,6	0	0	41,707	0	0	24	0	68,1	47,6	0,41	0,2	-
17.11.2024	3,965	0	45,341	0	0	44,383	0	0	24	0	68,4	47,1	0,41	0,2	-
18.11.2024	4,689	0	51,369	0	0	50,252	0	0	24	0	69,3	47,1	0,4	0,2	-
19.11.2024	4,955	0	50,235	0	0	49,097	0	0	24	0	71,1	47	0,39	0,2	-
20.11.2024	4,72	0	48,897	0	0	47,798	0	0	24	0	70,9	47,3	0,4	0,2	-
Итого:	115,398	0	1338,435	0	0,001	1309,497	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,562														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2024	2397,043	26520,538	0	0,745	25925,239	0	0,737	20642	777
20.11.2024	2512,439	27858,975	0	0,746	27234,738	0	0,738	21386	777

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2024 8:02:49