

# #112148#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ  
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (новый корпус)  
Номер абонента 3928  
Порядковый номер 9496  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20118124  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	4,433	0	51,506	0	0	50,413	0	0	24	0	68,6	47,6	0,4	0,2	-
21.12.2024	4,809	0	51,185	0	0	50,063	0	0	24	0	69,8	46,9	0,39	0,2	-
22.12.2024	4,194	0	45,69	0	0	44,698	0	0	24	0	69,4	47,1	0,4	0,2	-
23.12.2024	4,612	0	50,104	0	0	49,008	0	0	24	0	69,6	47,2	0,4	0,2	-
24.12.2024	5,294	0	49,315	0	0	48,126	0	0	24	0	73,5	47,3	0,41	0,2	-
25.12.2024	5,273	0	50,975	0	0	49,772	0	0	24	0	72,7	47,5	0,4	0,2	-
26.12.2024	4,917	0	52,184	0	0	51,03	0	0	24	0	70,1	47,2	0,4	0,2	-
27.12.2024	4,354	0	48,408	0	0	47,363	0	0	24	0	69,2	47,3	0,4	0,2	-
28.12.2024	4,885	0	56,879	0	0	55,687	0	0	24	0	68,1	47,2	0,39	0,2	-
29.12.2024	4,578	0	48,632	0	0	47,565	0	0	24	0	69,8	46,8	0,4	0,2	-
30.12.2024	4,287	0	47,321	0	0	46,301	0	0	24	0	69,1	47,1	0,4	0,2	-
31.12.2024	4,274	0	48,484	0	0	47,455	0	0	24	0	68,5	47,1	0,4	0,2	-
01.01.2025	4,399	0	49,193	0	0	48,141	0	0	24	0	68,8	47	0,4	0,2	-
02.01.2025	4,724	0	48,856	0	0	47,764	0	0	24	0	70,6	47	0,4	0,2	-
03.01.2025	5,502	0	47,7	0	0	46,492	0	0	24	0	75,6	47,4	0,4	0,21	-
04.01.2025	5,785	0	48,446	0	0	47,185	0	0	24	0	76,9	47,6	0,4	0,2	-
05.01.2025	5,756	0	47,06	0	0	45,816	0	0	24	0	77,5	47,6	0,4	0,2	-
06.01.2025	5,694	0	47,932	0	0	46,689	0	0	24	0	76,6	47,6	0,39	0,2	-
07.01.2025	4,301	0	47,323	0	0,008	46,302	0	0,008	24	0	69,1	47	0,4	0,2	-
08.01.2025	4,933	0,001	50,476	0	0	49,346	0	0	24	0	70,6	46,8	0,39	0,2	-
09.01.2025	5,568	0	51,24	0	0	50,003	0	0	24	0	73,6	47	0,4	0,2	-
10.01.2025	5,078	0	48,929	0	0	47,784	0	0	24	0	72,3	47	0,4	0,2	-
11.01.2025	5,551	0	49,395	0	0	48,171	0	0	24	0	74,7	47,2	0,4	0,2	-
12.01.2025	5,377	0	47,08	0	0	45,902	0	0	24	0	75,1	47,2	0,4	0,2	-
13.01.2025	6,131	0	52,591	0	0	51,254	0	0	24	0	75,8	47,2	0,38	0,21	-
14.01.2025	5,945	0	52,456	0	0	51,153	0	0	24	0	74,8	47,1	0,38	0,21	-
15.01.2025	4,996	0	52,138	0	0	50,977	0	0	24	0	70,3	46,9	0,38	0,21	-
16.01.2025	5,312	0	55,993	0	0	54,76	0	0	24	0	70	46,8	0,38	0,2	-
17.01.2025	5	0	53,077	0	0	51,916	0	0	24	0	69,8	46,9	0,4	0,2	-
18.01.2025	4,589	0	50,211	0	0	49,133	0	0	24	0	69	46,7	0,39	0,2	-
19.01.2025	5,174	0	54,612	0	0	53,417	0	0	24	0	69,7	46,6	0,39	0,2	-
20.01.2025	6,066	0	55,838	0	0	54,494	0	0	24	0	73,5	47	0,39	0,2	-
Итого:	161,791	0	1611,229	0	0,008	1574,18	0	0,008	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,643														

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.12.2024	2653,807	29277,738	0	0,75	28620,783	0	0,741	22082	777
20.01.2025	2815,597	30888,966	0	0,758	30194,963	0	0,749	22850	777

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.01.2025 7:50:19