

#116270#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	0,92	0	39,44	38,38	0	38,48	37,9	0	0	24	0	0	72,6	48,6	23,98	0,7	0,7	-
22.01.2025	0,821	0	34,2	33,24	0	33,36	32,84	0	0	24	0	0	72,8	48,1	24,67	0,7	0,7	-
23.01.2025	0,904	0	37,92	36,88	0	37	36,4	0	0	24	0	0	72,6	48,1	24,42	0,7	0,7	-
24.01.2025	0,853	0	38,85	37,85	0	38,01	37,37	0	0	24	0	0	69,6	47	22,54	0,7	0,7	-
25.01.2025	0,455	0	23,8	23,12	0	23,38	22,86	0	0	24	0	0	67	47,6	19,43	0,7	0,7	-
26.01.2025	0,293	0	17,82	17,37	0	17,4	17,26	0	0	24	0	0	63,7	47,2	16,57	0,7	0,7	-
27.01.2025	0,77	0	41,81	40,94	0	41	40,54	0	0	24	0	0	66,4	47,6	18,83	0,7	0,7	-
28.01.2025	0,516	0	30,9	30,16	0	30,25	29,87	0	0	24	0	0	65,5	48,5	17,05	0,7	0,7	-
29.01.2025	0,573	0	31,08	30,43	0	30,46	30,15	0	0	24	0	0	65,1	46,3	18,82	0,7	0,7	-
30.01.2025	0,857	0	47,32	46,35	0	46,36	45,87	0	0	24	0	0	66,4	47,9	18,48	0,7	0,7	-
31.01.2025	0,436	0	46,44	45,69	0	45,48	44,97	0	0	24	0	0	67,8	58,2	9,57	0,7	0,7	-
01.02.2025	0	0	44,69	44,25	0	43,73	43,29	0	0	24	0	0	69,7	69,7	-0,04	0,7	0,7	-
02.02.2025	0,314	0	45,99	45,34	0	44,97	44,51	0	0	24	0	0	71,9	65,1	6,84	0,7	0,7	-
03.02.2025	1,04	0	47,14	45,9	0	46,04	45,42	0	0	24	0	0	72	49,4	22,64	0,7	0,7	-
04.02.2025	0,967	0	46,63	45,45	0	45,66	44,97	0	0	24	0	0	70,3	49,2	21,18	0,7	0,7	-
05.02.2025	0,949	0	45,89	44,76	0	44,92	44,28	0	0	24	0	0	70,3	49,2	21,15	0,7	0,7	-
06.02.2025	0,603	0	32,4	31,58	0	31,75	31,27	0	0	24	0	0	68,2	49,1	19,13	0,7	0,7	-
07.02.2025	0,767	0	35,78	34,85	0	35,02	34,49	0	0	24	0	0	70,4	48,5	21,93	0,7	0,7	-
08.02.2025	0,028	0	4,89	4,66	0	4,89	4,66	0	0	24	0	0	61,2	54,3	6,95	0,7	0,7	-
09.02.2025	0,313	0	12,92	12,46	0	12,66	12,37	0	0	24	0	0	72,8	48,1	24,65	0,7	0,7	-
10.02.2025	1,153	0	43,25	41,92	0	42,04	41,44	0	0	24	0	0	78,3	50,9	27,45	0,7	0,7	-
11.02.2025	1,138	0	42,94	41,63	0	41,73	41,15	0	0	24	0	0	78,1	50,9	27,24	0,7	0,7	-
12.02.2025	1,133	0	43,45	42,13	0	42,24	41,64	0	0	24	0	0	78	51,2	26,82	0,7	0,7	-
13.02.2025	1,114	0	44,03	42,74	0	42,82	42,25	0	0	24	0	0	77,5	51,5	25,98	0,7	0,7	-
14.02.2025	1,102	0	44,96	43,66	0	43,75	43,16	0	0	24	0	0	76,8	51,6	25,21	0,7	0,7	-
15.02.2025	1,064	0	43,68	42,42	0	42,48	41,94	0	0	24	0	0	76,9	51,9	24,99	0,7	0,7	-
16.02.2025	1,067	0	43,23	41,97	0	42,08	41,49	0	0	24	0	0	77,7	52,3	25,41	0,7	0,7	-
17.02.2025	1,079	0	44,2	42,95	0	43,01	42,46	0	0	24	0	0	76,6	51,6	25,02	0,7	0,7	-
18.02.2025	1,054	0	44,85	43,59	0	43,64	43,1	0	0	24	0	0	75,8	51,6	24,16	0,7	0,7	-
19.02.2025	1,007	0	41,96	40,77	0	40,84	40,31	0	0	24	0	0	75,6	51	24,6	0,7	0,7	-
20.02.2025	1,096	0	43,98	42,7	0	42,77	42,19	0	0	24	0	0	78,1	52,5	25,59	0,7	0,7	-
Итого:	24,386	0	1186,44	1156,14	0	1158,22	1142,42	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,386																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2025	345,518	20944,6	20396,36	0	20505,65	20138,36	0
20.02.2025	369,904	22131,04	21552,5	0	21663,87	21280,78	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 13:48:29