

#70619#

Отчёт по теплотреблению за период с 21.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.01.2024	0,935	0	41,66	40,63	0	40,71	40,15	0	0	24	0	0	71	48	22,95	0,7	0,7	-
23.01.2024	0,871	0	42,5	41,49	0	41,59	41,01	0	0	24	0	0	67,9	46,9	20,95	0,7	0,7	-
24.01.2024	0,684	0	34,37	33,56	0	33,69	33,17	0	0	24	0	0	66,9	46,6	20,26	0,7	0,7	-
25.01.2024	0,856	0	41,63	40,65	0	40,81	40,17	0	0	24	0	0	67,4	46,4	20,96	0,7	0,7	-
26.01.2024	0,918	0	41,31	40,25	0	40,34	39,77	0	0	24	0	0	70,6	47,8	22,74	0,7	0,7	-
27.01.2024	0,847	0	40,33	39,33	0	39,44	38,85	0	0	24	0	0	69,3	47,8	21,51	0,7	0,7	-
28.01.2024	0,845	0	40,67	39,68	0	39,75	39,2	0	0	24	0	0	69,1	47,8	21,26	0,7	0,7	-
29.01.2024	0,903	0	41,6	40,57	0	40,63	40,09	0	0	24	0	0	70	47,8	22,24	0,7	0,7	-
30.01.2024	0,877	0	41,31	40,3	0	40,39	39,82	0	0	24	0	0	68,7	47	21,68	0,7	0,7	-
31.01.2024	0,888	0	43,35	42,34	0	42,4	41,87	0	0	24	0	0	68,3	47,3	20,97	0,7	0,7	-
01.02.2024	0,895	0	43,61	42,64	0	42,66	42,16	0	0	24	0	0	68	47	21,05	0,7	0,7	-
02.02.2024	0,89	0	42,25	41,26	0	41,29	40,78	0	0	24	0	0	68,8	47,3	21,54	0,7	0,7	-
03.02.2024	0,816	0	41,19	40,26	0	40,4	39,78	0	0	24	0	0	67,3	47,1	20,21	0,7	0,7	-
04.02.2024	0,795	0	40,22	39,31	0	39,5	38,83	0	0	24	0	0	66,8	46,6	20,16	0,7	0,7	-
05.02.2024	0,853	0	42,28	41,29	0	41,38	40,81	0	0	24	0	0	67,5	46,9	20,63	0,7	0,7	-
06.02.2024	0,876	0	41,77	40,77	0	40,8	40,29	0	0	24	0	0	69,5	48	21,56	0,7	0,7	-
07.02.2024	0,89	0	41,83	40,81	0	40,88	40,33	0	0	24	0	0	69,8	47,9	21,84	0,7	0,7	-
08.02.2024	0,944	0	41,55	40,46	0	40,58	39,98	0	0	24	0	0	72,4	49,1	23,28	0,7	0,7	-
09.02.2024	0,952	0	41,31	40,21	0	40,34	39,73	0	0	24	0	0	72,9	49,3	23,62	0,7	0,7	-
10.02.2024	0,92	0	40,72	39,66	0	39,76	39,18	0	0	24	0	0	72,9	49,7	23,23	0,7	0,7	-
11.02.2024	0,865	0	40,84	39,83	0	39,92	39,35	0	0	24	0	0	70,4	48,8	21,64	0,7	0,7	-
12.02.2024	0,826	0	42,11	41,13	0	41,24	40,65	0	0	24	0	0	67,2	47,1	20,07	0,7	0,7	-
13.02.2024	0,833	0	42,05	41,07	0	41,25	40,59	0	0	24	0	0	66,9	46,7	20,23	0,7	0,7	-
14.02.2024	0,846	0	43,05	42,04	0	42,19	41,56	0	0	24	0	0	67,1	47	20,06	0,7	0,7	-
15.02.2024	0,824	0	42,43	41,43	0	41,55	40,95	0	0	24	0	0	67	47,1	19,9	0,7	0,7	-
16.02.2024	0,826	0	43,83	42,82	0	42,89	42,34	0	0	24	0	0	66,9	47,6	19,29	0,7	0,7	-
17.02.2024	0,798	0	40,96	39,98	0	40,14	39,5	0	0	24	0	0	66,8	46,9	19,92	0,7	0,7	-
18.02.2024	0,879	0	40,9	39,85	0	39,94	39,37	0	0	24	0	0	69,2	47,2	22	0,7	0,7	-
19.02.2024	0,927	0	42,02	40,92	0	41,05	40,44	0	0	24	0	0	70,8	48,2	22,59	0,7	0,7	-
20.02.2024	0,895	0	42,58	41,49	0	41,61	41,01	0	0	24	0	0	69,9	48,4	21,59	0,7	0,7	-
Итого:	25,974	0	1246,23	1216,03	0	1219,12	1201,73	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,974																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.01.2024	203,681	13293,23	12965,49	0	13000,14	12784,38	0
20.02.2024	229,655	14539,46	14181,52	0	14219,26	13986,11	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2024 7:43:33