

#120869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,069	0	44,25	42,99	0	43,07	42,5	0	0	24	0	0	76,5	51,6	24,82	0,7	0,7	-
22.02.2025	0,989	0	43,98	42,8	0	42,94	42,32	0	0	24	0	0	73,4	50,4	22,98	0,7	0,7	-
23.02.2025	0,94	0	43,27	42,16	0	42,31	41,68	0	0	24	0	0	71,7	49,5	22,23	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,94	0	45,22	44,08	0	44,25	43,59	0	0	24	0	0	70,4	49,2	21,26	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,869	0	44,2	43,16	0	43,23	42,68	0	0	24	0	0	68,3	48,1	20,18	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,863	0	45,05	44	0	44,09	43,52	0	0	24	0	0	68,2	48,6	19,6	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,829	0	45,57	44,56	0	44,61	44,08	0	0	24	0	0	66,5	47,9	18,59	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,842	0	44,39	43,37	0	43,43	42,89	0	0	24	0	0	67	47,6	19,41	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,865	0	43,75	42,73	0	42,79	42,25	0	0	24	0	0	69,1	48,8	20,22	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,862	0	44,56	43,51	0	43,6	43,03	0	0	24	0	0	69	49,2	19,77	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,849	0	45,7	44,66	0	44,74	44,17	0	0	24	0	0	67,2	48,3	18,97	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,84	0	45,65	44,64	0	44,68	44,15	0	0	24	0	0	67	48,1	18,86	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,833	0	46,36	45,35	0	45,39	44,86	0	0	24	0	0	66,6	48,2	18,33	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,679	0	37,63	36,77	0	36,84	36,39	0	0	24	0	0	66,4	47,8	18,5	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,566	0	32,39	31,63	0	31,73	31,31	0	0	24	0	0	66,3	48,4	17,84	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,025	0	6,82	6,57	0	6,82	6,57	0	0	24	0	0	59	54,8	4,15	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,207	0	14,06	13,71	0	13,88	13,64	0	0	24	0	0	62,8	47,5	15,37	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,88	0	47,23	46,27	0	46,25	45,78	0	0	24	0	0	66,6	47,6	19,05	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,857	0	45,82	44,76	0	44,85	44,27	0	0	24	0	0	66,8	47,6	19,16	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,887	0	47,03	45,93	0	46,05	45,44	0	0	24	0	0	67,4	48,1	19,32	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,916	0	45,65	44,51	0	44,68	44,02	0	0	24	0	0	69	48,5	20,53	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,946	0	45,38	44,21	0	44,37	43,72	0	0	24	0	0	70,8	49,5	21,33	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,935	0	44,07	42,92	0	43,1	42,44	0	0	24	0	0	71,2	49,5	21,67	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,948	0	44,26	43,1	0	43,3	42,62	0	0	24	0	0	71,4	49,6	21,88	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,982	0	44,69	43,51	0	43,67	43,02	0	0	24	0	0	72	49,6	22,48	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,95	0	45,2	44,04	0	44,21	43,56	0	0	24	0	0	70,3	48,8	21,48	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,888	0	44,77	43,68	0	43,82	43,19	0	0	24	0	0	68,5	48,2	20,25	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,871	0	45,06	44	0	44,1	43,51	0	0	24	0	0	67,4	47,6	19,79	0,7	0,7	-
Итого:	23,127	0	1172,01	1143,62	0	1146,8	1131,2	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,127																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	369,904	22131,04	21552,5	0	21663,87	21280,78	0
20.03.2025	393,031	23303,05	22696,12	0	22810,67	22411,98	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 15:38:23