

#125953#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (старый корпус)
3928
4102
ВКТ-7
00104604
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,578	0	32,63	31,81	0	32,02	31,49	0	0	24	0	0	65,6	47,5	18,06	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,024	0	6,58	6,31	0	6,57	6,31	0	0	24	0	0	59,4	54,6	4,77	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,168	0	12,24	11,9	0	12,13	11,85	0	0	24	0	0	62,1	47,7	14,42	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,865	0	44,65	43,7	0	43,73	43,22	0	0	24	0	0	66,6	46,7	19,86	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,866	0	44,89	43,83	0	44	43,35	0	0	24	0	0	66,5	46,8	19,71	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,841	0	45,07	44,03	0	44,1	43,55	0	0	24	0	0	66,2	47,1	19,1	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,83	0	44,77	43,74	0	43,84	43,26	0	0	24	0	0	66,2	47,2	19	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,673	0	37,66	36,76	0	36,9	36,39	0	0	24	0	0	66,5	48,1	18,35	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,025	0	6,57	6,3	0	6,57	6,3	0	0	24	0	0	59,2	54,8	4,31	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,362	0	20,41	19,93	0	20,08	19,76	0	0	24	0	0	64,5	46,2	18,26	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,844	0	44,32	43,33	0	43,42	42,85	0	0	24	0	0	66,5	47	19,49	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,848	0	44,64	43,59	0	43,68	43,1	0	0	24	0	0	66,9	47,5	19,42	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,46	0	25,23	24,56	0	24,72	24,31	0	0	24	0	0	65,8	47,2	18,58	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,511	0	27,49	26,83	0	26,93	26,56	0	0	24	0	0	66,3	47,3	19,06	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,611	0	32,52	31,78	0	31,84	31,45	0	0	24	0	0	66,1	46,9	19,17	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,871	0	44,09	43,01	0	43,13	42,53	0	0	24	0	0	69,5	49,3	20,24	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,906	0	43,75	42,62	0	42,79	42,14	0	0	24	0	0	71,3	50,1	21,2	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,836	0	40,15	39,13	0	39,27	38,71	0	0	24	0	0	70,6	49,3	21,29	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,87	0	44,33	43,27	0	43,37	42,79	0	0	24	0	0	68,7	48,6	20,06	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,875	0	44,9	43,84	0	43,93	43,36	0	0	24	0	0	69,1	49,1	19,92	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,873	0	44,53	43,46	0	43,55	42,98	0	0	24	0	0	69,1	49	20,07	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,654	0	38,06	37,15	0	37,29	36,73	0	0	24	0	0	67,8	50,2	17,54	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,025	0	15,88	15,53	0	15,64	15,29	0	0	24	0	0	65,3	63,8	1,53	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,024	0	16,13	15,84	0	15,89	15,6	0	0	24	0	0	65,3	63,9	1,42	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,044	0	17,65	17,25	0	17,36	16,99	0	0	24	0	0	65,4	63	2,4	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,051	0	15,25	14,83	0	15,01	14,61	0	0	24	0	0	65,4	62,2	3,25	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,055	0	7,51	7,25	0	7,46	7,21	0	0	24	0	0	60,9	53,2	7,7	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,055	0	7,37	7,12	0	7,3	7,08	0	0	24	0	0	60,6	53,1	7,55	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,053	0	7,44	7,19	0	7,37	7,16	0	0	24	0	0	60,2	52,8	7,43	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,025	0	6,08	5,85	0	6,08	5,85	0	0	24	0	0	59,4	54,6	4,8	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,024	0	5,6	5,38	0	5,6	5,38	0	0	24	0	0	59,9	54,6	5,31	0,7	0,7	-
Итого:	14,747	0	868,39	847,12	0	851,57	838,16	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,747																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	393,031	23303,05	22696,12	0	22810,67	22411,98	0
20.04.2025	407,778	24171,44	23543,24	0	23662,24	23250,14	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 12:25:56