

#296467#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,001	0	4,06	3,85	0	4,06	3,85	0	0	24	0	0	56,6	55,3	1,28	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,08	0	7,34	7,08	0	7,27	7,05	0	0	24	0	0	62,1	50,2	11,84	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,774	0	61,98	61,21	0	60,61	60,29	0	0	24	0	0	70,2	57,4	12,8	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,722	0	59,46	58,6	0	58,18	57,7	0	0	24	0	0	70,4	58	12,43	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,307	0	23,61	23,1	0	23,13	22,82	0	0	24	0	0	68,6	55,1	13,46	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,665	0	47,49	46,76	0	46,47	46,07	0	0	24	0	0	70,6	56,2	14,37	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,765	0	59,23	58,57	0	57,87	57,68	0	0	24	0	0	71,5	58,3	13,22	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,005	0	4,08	3,87	0	4,07	3,86	0	0	24	0	0	55,9	53,3	2,62	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,314	0	22,62	22,23	0	22,18	21,96	0	0	24	0	0	69,5	54,9	14,53	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,678	0	48,64	47,97	0	47,55	47,26	0	0	24	0	0	71,2	56,8	14,27	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,909	0	68,59	67,62	0	67,05	66,59	0	0	24	0	0	71,6	58	13,56	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,638	0	50,13	49,2	0	49,02	48,44	0	0	24	0	0	70,7	57,7	13,02	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,654	0	32,61	31,7	0	31,89	31,32	0	0	24	0	0	70,6	50,2	20,41	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,748	0	52,48	51,89	0	51,32	51,15	0	0	24	0	0	70,5	55,9	14,56	0,7	0,7	-
04.04.2026	0	0	3,64	3,41	0	3,64	3,41	0	0	24	0	0	57,8	55,1	2,7	0,7	0,7	-
05.04.2026	0	0	3,67	3,44	0	3,67	3,44	0	0	24	0	0	57,8	55	2,76	0,7	0,7	-
06.04.2026	1,115	0	81,56	80,62	0	79,7	79,4	0	0	24	0	0	71,5	57,5	13,98	0,7	0,7	-
07.04.2026	1,106	0	81,11	80,03	0	79,27	78,81	0	0	24	0	0	71,4	57,4	13,94	0,7	0,7	-
08.04.2026	1,2	0	91,64	90,45	0	89,46	88,99	0	0	24	0	0	72,5	59,1	13,38	0,7	0,7	-
09.04.2026	1,197	0	92,31	91,03	0	90,17	89,6	0	0	24	0	0	72	58,7	13,29	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,971	0	73,18	72,09	0	71,48	70,96	0	0	24	0	0	71,7	58,1	13,58	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,382	0	32,44	31,86	0	31,72	31,38	0	0	24	0	0	71,3	59,1	12,23	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,228	0	17,61	17,2	0	17,29	16,99	0	0	24	0	0	68,4	54,8	13,6	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,704	0	54,55	53,64	0	53,36	52,81	0	0	24	0	0	70,9	57,7	13,23	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,575	0	52,36	51,48	0	51,16	50,62	0	0	24	0	0	70,7	59,6	11,15	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,545	0	43,43	42,54	0	42,44	41,86	0	0	24	0	0	71,2	58,4	12,76	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,541	0	37,63	37,02	0	36,79	36,49	0	0	24	0	0	70,9	56,1	14,72	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,579	0	43,3	42,57	0	42,28	41,89	0	0	24	0	0	71,2	57,5	13,76	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,005	0	7,7	7,36	0	7,46	7,12	0	0	24	0	0	65,4	64,2	1,26	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,001	0	7,3	6,99	0	7,06	6,75	0	0	24	0	0	65,1	64,2	0,87	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,57	0	40,83	40,12	0	39,92	39,55	0	0	24	0	0	71	56,6	14,36	0,7	0,7	-
Итого:	16,979	0	1306,58	1285,5	0	1277,54	1266,11	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,979																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	587,108	37993,68	37101,64	0	37160,56	36592,64	0
20.04.2026	604,087	39300,26	38387,14	0	38438,1	37858,75	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 14:53:54