

#83734#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2024 по 19.05.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ  
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3928  
Порядковый номер 4102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104604  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	0,911	0	48,11	47,45	0	47,15	46,97	0	0	24	0	0	68,4	49,1	19,35	0,7	0,7	3,7
22.04.2024	0,927	0	48,63	47,96	0	47,63	47,46	0	0	24	0	0	68,9	49,4	19,5	0,7	0,7	3,1
23.04.2024	0,947	0	49,9	49,19	0	48,81	48,66	0	0	24	0	0	69,8	50,4	19,45	0,7	0,7	2,9
24.04.2024	0,92	0	49,89	49,23	0	48,85	48,69	0	0	24	0	0	69	50,1	18,91	0,7	0,7	4,9
25.04.2024	0,653	0	36,33	35,78	0	35,61	35,41	0	0	24	0	0	68,2	49,9	18,35	0,7	0,7	6,4
26.04.2024	0,344	0	20,55	20,14	0	20,2	19,95	0	0	24	0	0	65,2	48	17,19	0,7	0,7	7,8
27.04.2024	0,053	0	7,34	7	0	7,26	6,97	0	0	24	0	0	60,7	53,2	7,46	0,7	0,7	12,1
28.04.2024	0,024	0	5,76	5,41	0	5,76	5,41	0	0	24	0	0	59,6	54,9	4,69	0,7	0,7	14,6
29.04.2024	0,024	0	5,29	4,94	0	5,29	4,94	0	0	24	0	0	60	54,9	5,03	0,7	0,7	16,9
30.04.2024	0,024	0	5	4,65	0	5	4,65	0	0	24	0	0	60,3	54,9	5,4	0,7	0,7	16,1
01.05.2024	0,024	0	5,09	4,74	0	5,09	4,74	0	0	24	0	0	60	54,9	5,15	0,7	0,7	-
02.05.2024	0,064	0	7,59	7,2	0	7,53	7,15	0	0	24	0	0	60,8	52,4	8,34	0,7	0,7	-
03.05.2024	0,066	0	6,37	5,98	0	6,29	5,97	0	0	24	0	0	62,5	51,6	10,82	0,7	0,7	-
04.05.2024	0,031	0	6,59	6,22	0	6,52	6,22	0	0	24	0	0	59,2	54,1	5,07	0,7	0,7	-
05.05.2024	0,024	0	5,8	5,46	0	5,8	5,46	0	0	24	0	0	59,4	54,7	4,68	0,7	0,7	-
06.05.2024	0,057	0	6,89	6,51	0	6,83	6,49	0	0	24	0	0	60,1	51,7	8,39	0,7	0,7	-
07.05.2024	0,055	0	7,13	6,76	0	7,06	6,75	0	0	24	0	0	60,2	51,9	8,31	0,7	0,7	-
08.05.2024	0,054	0	7,21	6,83	0	7,15	6,82	0	0	24	0	0	60,1	52,1	7,98	0,7	0,7	-
09.05.2024	0,024	0	6,21	5,85	0	6,21	5,85	0	0	24	0	0	59,1	54	5,13	0,7	0,7	-
10.05.2024	0,024	0	6,18	5,83	0	6,18	5,83	0	0	24	0	0	59	54	4,97	0,7	0,7	-
11.05.2024	0,025	0	6,38	6	0	6,38	6	0	0	24	0	0	59	54	5	0,7	0,7	-
12.05.2024	0,024	0	6,3	5,93	0	6,3	5,93	0	0	24	0	0	59	54,1	4,95	0,7	0,7	-
13.05.2024	0,061	0	7,45	7,03	0	7,38	7,01	0	0	24	0	0	60,5	51,7	8,76	0,7	0,7	-
14.05.2024	0,062	0	7,28	6,86	0	7,23	6,85	0	0	24	0	0	60,5	51,7	8,87	0,7	0,7	-
15.05.2024	0,059	0	7,32	6,9	0	7,28	6,88	0	0	24	0	0	60,4	51,6	8,79	0,7	0,7	-
16.05.2024	0,06	0	7,18	6,75	0	7,11	6,74	0	0	24	0	0	60,6	51,7	8,84	0,7	0,7	-
17.05.2024	0,057	0	7,04	6,61	0	6,99	6,59	0	0	24	0	0	60,5	51,8	8,72	0,7	0,7	-
18.05.2024	0,024	0	5,63	5,23	0	5,63	5,23	0	0	24	0	0	59,3	54,3	4,95	0,7	0,7	-
19.05.2024	0,024	0	5,7	5,31	0	5,7	5,31	0	0	24	0	0	59,1	54,4	4,78	0,7	0,7	-
Итого:	5,646	0	402,14	389,75	0	396,22	386,93	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,646																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2024	265,384	16460,23	16054,28	0	16104,22	15839,07	0
19.05.2024	271,03	16862,37	16444,03	0	16500,44	16226	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2024 15:04:56