

#88152#

Отчёт по теплотреблению за период с 19.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.05.2024	0,062	0	7,05	6,61	0	6,97	6,6	0	0	24	0	0	60,7	51,7	8,96	0,7	0,7	-
21.05.2024	0,057	0	7,04	6,6	0	6,98	6,58	0	0	24	0	0	60,5	52,1	8,35	0,7	0,7	-
22.05.2024	0,064	0	7,15	6,7	0	7,08	6,68	0	0	24	0	0	60,9	51,6	9,33	0,7	0,7	-
23.05.2024	0,06	0	7,22	6,75	0	7,15	6,74	0	0	24	0	0	60,5	51,8	8,69	0,7	0,7	-
24.05.2024	0,053	0	6,46	6,06	0	6,42	6,05	0	0	24	0	0	60,4	51,7	8,75	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,024	0	5,2	4,87	0	5,2	4,87	0	0	24	0	0	59,2	54,4	4,77	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,024	0	5,34	5,01	0	5,34	5,01	0	0	24	0	0	59,4	54,3	5,08	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,057	0	6,64	6,23	0	6,58	6,22	0	0	24	0	0	60,9	51,8	9,01	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,052	0	6,45	6	0	6,4	5,99	0	0	24	0	0	60,9	52,4	8,52	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,055	0	6,41	5,95	0	6,38	5,94	0	0	24	0	0	60,6	52	8,62	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,048	0	6,28	5,79	0	6,25	5,78	0	0	24	0	0	60,3	52,2	8,07	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,046	0	6,14	5,68	0	6,11	5,67	0	0	24	0	0	60,4	52,4	8,03	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,024	0	5,26	4,82	0	5,26	4,82	0	0	24	0	0	59,4	54,4	5,07	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,024	0	5,29	4,86	0	5,29	4,86	0	0	24	0	0	59,3	54,4	4,87	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,046	0	6,2	5,73	0	6,16	5,72	0	0	24	0	0	60,4	52,6	7,8	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,044	0	6,19	5,73	0	6,16	5,72	0	0	24	0	0	60,4	52,6	7,82	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,049	0	6,17	5,71	0	6,13	5,71	0	0	24	0	0	60,4	52,5	7,92	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,048	0	6,38	5,9	0	6,35	5,89	0	0	24	0	0	60,6	52,3	8,31	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,037	0	5,95	5,49	0	5,93	5,49	0	0	24	0	0	59,9	53,3	6,65	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,024	0	5,34	4,91	0	5,34	4,91	0	0	24	0	0	59,2	54,3	4,95	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,024	0	5,37	4,94	0	5,37	4,94	0	0	24	0	0	59,2	54,3	4,89	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,043	0	6,12	5,66	0	6,1	5,65	0	0	24	0	0	60,2	53	7,2	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,048	0	6,48	6,03	0	6,44	6,02	0	0	24	0	0	60,6	52,7	7,85	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,024	0	5,55	5,12	0	5,55	5,12	0	0	24	0	0	59,5	54,3	5,17	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,044	0	6,32	5,86	0	6,28	5,85	0	0	24	0	0	60,4	53	7,47	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,045	0	6,29	5,82	0	6,26	5,81	0	0	24	0	0	60,5	52,9	7,62	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,024	0	5,41	4,97	0	5,41	4,97	0	0	24	0	0	59,6	54,4	5,17	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,024	0	5,4	4,96	0	5,4	4,96	0	0	24	0	0	59,4	54,4	5,1	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,046	0	6,21	5,75	0	6,16	5,74	0	0	24	0	0	60,6	52,8	7,82	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,043	0	6	5,52	0	5,97	5,51	0	0	24	0	0	60,4	52,9	7,43	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,035	0	5,8	5,32	0	5,78	5,32	0	0	24	0	0	60	53,3	6,67	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,039	0	6	5,53	0	5,98	5,52	0	0	24	0	0	60,2	53,3	6,91	0,7	0,7	-
Итого:	1,337	0	195,11	180,88	0	194,18	180,66	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,337																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.05.2024	271,03	16862,37	16444,03	0	16500,44	16226	0
20.06.2024	272,367	17057,48	16624,91	0	16694,62	16406,66	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 13:24:35