

#142123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (старый корпус)
3928
4102
ВКТ-7
00104604
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,024	0	6,01	5,66	0	6,01	5,66	0	0	24	0	0	58,9	54,3	4,56	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,024	0	5,93	5,56	0	5,93	5,56	0	0	24	0	0	58,8	54,3	4,44	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,054	0	7,27	6,86	0	7,2	6,83	0	0	24	0	0	59,9	52,2	7,74	0,7	0,7	-
24.06.2025	0,051	0	7,31	6,88	0	7,22	6,87	0	0	24	0	0	59,5	52	7,45	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,049	0	7,06	6,63	0	6,99	6,63	0	0	24	0	0	59,4	52,2	7,19	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,053	0	7,19	6,75	0	7,13	6,74	0	0	24	0	0	59,8	51,9	7,82	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,05	0	6,91	6,45	0	6,85	6,44	0	0	24	0	0	59,7	52,3	7,43	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,024	0	6,15	5,72	0	6,15	5,72	0	0	24	0	0	58,8	54,2	4,59	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,024	0	5,94	5,51	0	5,94	5,51	0	0	24	0	0	58,9	54,3	4,61	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,046	0	6,95	6,47	0	6,88	6,46	0	0	24	0	0	59,7	52,4	7,24	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,049	0	7,04	6,65	0	6,97	6,63	0	0	24	0	0	59,9	52,5	7,44	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,046	0	7,22	6,82	0	7,17	6,8	0	0	24	0	0	59,5	52,6	6,9	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,05	0	7,04	6,63	0	7	6,61	0	0	24	0	0	59,6	52,4	7,21	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,04	0	6,78	6,37	0	6,72	6,37	0	0	24	0	0	59	52,8	6,16	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,024	0	6,14	5,76	0	6,14	5,76	0	0	24	0	0	58,6	54,3	4,33	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,024	0	5,99	5,63	0	5,99	5,63	0	0	24	0	0	58,7	54,4	4,31	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,034	0	6,18	5,78	0	6,15	5,78	0	0	24	0	0	59	53,3	5,74	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,038	0	6,43	6,03	0	6,39	6,02	0	0	24	0	0	59,2	53,1	6,12	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,035	0	6,42	6,02	0	6,4	6,02	0	0	24	0	0	59	53,2	5,8	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,046	0	6,98	6,58	0	6,92	6,56	0	0	24	0	0	59,4	52,4	7,04	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,044	0	6,94	6,55	0	6,91	6,54	0	0	24	0	0	59,4	52,5	6,92	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,024	0	6,15	5,76	0	6,15	5,76	0	0	24	0	0	58,7	54,4	4,35	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,024	0	5,92	5,54	0	5,92	5,54	0	0	24	0	0	58,7	54,4	4,34	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,046	0	6,68	6,28	0	6,63	6,27	0	0	24	0	0	59,4	52,6	6,83	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,047	0	6,66	6,25	0	6,61	6,24	0	0	24	0	0	59,6	52,3	7,3	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,046	0	6,73	6,34	0	6,67	6,33	0	0	24	0	0	59,6	52,6	6,99	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,047	0	6,88	6,48	0	6,81	6,48	0	0	24	0	0	59,3	52,2	7,17	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,046	0	6,71	6,31	0	6,67	6,3	0	0	24	0	0	59,4	52,5	6,93	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,024	0	5,82	5,47	0	5,82	5,47	0	0	24	0	0	58,9	54,3	4,57	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,024	0	5,69	5,33	0	5,69	5,33	0	0	24	0	0	58,9	54,4	4,5	0,7	0,7	-
Итого:	1,157	0	197,12	185,07	0	196,03	184,86	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,157																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2025	420,086	25047,54	24387,37	0	24525,05	24088,53	0
20.07.2025	421,243	25244,66	24572,44	0	24721,08	24273,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.07.2025 9:39:36