

#92613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,024	0	4,89	4,47	0	4,89	4,47	0	0	24	0	0	59,3	54,6	4,73	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,029	0	5,06	4,6	0	5,05	4,6	0	0	24	0	0	59,7	54,1	5,58	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,028	0	4,86	4,41	0	4,86	4,41	0	0	24	0	0	59,3	54,1	5,28	0,7	0,7	-
24.07.2024	0,024	0	4,76	4,29	0	4,76	4,29	0	0	24	0	0	59,1	54,5	4,66	0,7	0,7	-
25.07.2024	0,03	0	5,09	4,64	0	5,08	4,64	0	0	24	0	0	59,6	53,9	5,77	0,7	0,7	-
26.07.2024	0,026	0	4,9	4,44	0	4,9	4,44	0	0	24	0	0	59,3	54	5,26	0,7	0,7	-
27.07.2024	0,024	0	4,76	4,33	0	4,76	4,33	0	0	24	0	0	59,2	54,8	4,34	0,7	0,7	-
28.07.2024	0,024	0	5,04	4,61	0	5,04	4,61	0	0	24	0	0	59	54,8	4,19	0,7	0,7	-
29.07.2024	0,024	0	4,8	4,35	0	4,8	4,35	0	0	24	0	0	59	54,4	4,58	0,7	0,7	-
30.07.2024	0,027	0	5,03	4,57	0	5,02	4,57	0	0	24	0	0	59,1	54,2	4,94	0,7	0,7	-
31.07.2024	0,024	0	4,77	4,31	0	4,77	4,31	0	0	24	0	0	58,9	54,6	4,32	0,7	0,7	-
01.08.2024	0,024	0	4,81	4,37	0	4,81	4,37	0	0	24	0	0	58,8	54,7	4,06	0,7	0,7	-
02.08.2024	0,022	0	4,79	4,34	0	4,79	4,34	0	0	24	0	0	58,7	54,7	4,01	0,7	0,7	-
03.08.2024	0,024	0	4,95	4,53	0	4,95	4,53	0	0	24	0	0	58,8	54,9	3,9	0,7	0,7	-
04.08.2024	0,024	0	4,85	4,42	0	4,85	4,42	0	0	24	0	0	58,8	54,9	3,94	0,7	0,7	-
05.08.2024	0,024	0	4,85	4,4	0	4,85	4,4	0	0	24	0	0	58,6	54,6	4,09	0,7	0,7	-
06.08.2024	0,025	0	4,71	4,25	0	4,71	4,25	0	0	24	0	0	59,1	54,4	4,66	0,7	0,7	-
07.08.2024	0,005	0	4,45	4,59	0	4,41	4,56	0	0	24	0	0	50,9	49,7	1,18	0,7	0,7	-
08.08.2024	0	0	0,2	1,27	0	0,2	1,27	0	0	24	0	0	29,2	29,6	-0,42	0,7	0,7	-
09.08.2024	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	0	27	27,5	-0,5	0,7	0,7	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,8	25,5	1,26	0,7	0,7	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	24,9	1,37	0,7	0,7	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	24,6	1,22	0,7	0,7	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	24,8	0,68	0,7	0,7	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,4	25	0,39	0,7	0,7	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	25,5	-0,01	0,7	0,7	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	25,6	0,03	0,7	0,7	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,7	25,6	0,11	0,7	0,7	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	25,8	0,06	0,7	0,7	-
19.08.2024	0	0	0,17	0,34	0	0,17	0,34	0	0	24	0	0	23,1	21,2	1,87	0,7	0,7	-
20.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	25,4	0,11	0,7	0,7	-
Итого:	0,432	0	87,74	81,55	0	87,67	81,52	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,432																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2024	273,367	17222,66	16776,49	0	16859,34	16558,14	0
20.08.2024	273,799	17310,4	16858,04	0	16947,01	16639,66	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2024 14:17:57