

#144991#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ
Свободная 34, Калининград (старый корпус)
3928
4102
ВКТ-7
00104604
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,042	0	6,38	6	0	6,34	5,99	0	0	24	0	0	59,6	52,5	7,11	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,048	0	6,55	6,17	0	6,49	6,17	0	0	24	0	0	59,9	52,3	7,6	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,04	0	6,26	5,88	0	6,23	5,88	0	0	24	0	0	59,6	52,7	6,84	0,7	0,7	-
24.07.2025	0,05	0	6,55	6,16	0	6,52	6,15	0	0	24	0	0	59,9	52,3	7,65	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,041	0	6,02	5,62	0	5,97	5,62	0	0	24	0	0	60,3	52,9	7,42	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,024	0	5,48	5,12	0	5,48	5,12	0	0	24	0	0	59,4	54,4	4,92	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,024	0	5,28	4,94	0	5,28	4,94	0	0	24	0	0	59,4	54,4	4,98	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,043	0	6,16	5,79	0	6,13	5,78	0	0	24	0	0	59,8	52,7	7,16	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,04	0	6,26	5,88	0	6,22	5,86	0	0	24	0	0	59,6	52,9	6,64	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,038	0	5,77	5,36	0	5,75	5,35	0	0	24	0	0	60,3	52,9	7,41	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,04	0	5,55	5,19	0	5,51	5,19	0	0	24	0	0	60,7	53,2	7,53	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,036	0	5,47	5,11	0	5,44	5,11	0	0	24	0	0	60,3	53,6	6,69	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,024	0	5,16	4,81	0	5,16	4,81	0	0	24	0	0	60,1	54,4	5,63	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,024	0	5,25	4,89	0	5,25	4,89	0	0	24	0	0	59,8	54,6	5,28	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,034	0	5,43	5,06	0	5,41	5,06	0	0	24	0	0	60,3	53,5	6,86	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,04	0	5,58	5,2	0	5,56	5,19	0	0	24	0	0	60,5	53	7,45	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,038	0	5,73	5,35	0	5,69	5,35	0	0	24	0	0	60,2	53,3	6,9	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,039	0	5,66	5,29	0	5,63	5,29	0	0	24	0	0	60,6	53,2	7,36	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,034	0	5,39	5	0	5,38	5	0	0	24	0	0	60,2	53,6	6,61	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,024	0	5,02	4,68	0	5,02	4,68	0	0	24	0	0	60	54,5	5,57	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,024	0	5,09	4,76	0	5,09	4,76	0	0	24	0	0	59,8	54,5	5,3	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,042	0	5,75	5,37	0	5,72	5,36	0	0	24	0	0	60,7	52,9	7,84	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,04	0	6,01	5,65	0	5,98	5,64	0	0	24	0	0	60	52,8	7,17	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,01	0	2,43	2,23	0	2,43	2,23	0	0	24	0	0	54,6	51,3	3,33	0,7	0,7	-
14.08.2025	0	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	0	27	27	0,06	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,4	26	0,43	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,8	25,4	0,4	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,3	24,9	0,36	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	24	0,4	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	23,7	0,38	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,2	0,39	0,7	0,7	-
Итого:	0,839	0	134,23	125,53	0	133,68	125,44	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,839																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2025	421,243	25244,66	24572,44	0	24721,08	24273,39	0
20.08.2025	422,082	25378,89	24697,97	0	24854,76	24398,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2025 10:07:53