

#148437#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ

Свободная 34, Калининград (старый корпус)

3928

4102

ВКТ-7

00104604

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	22,7	0,39	0,7	0,7	-
22.08.2025	0	0	0	0,01	0	0	0,01	0	0	24	0	0	22,6	22,7	-0,1	0,7	0,7	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,7	0,4	0,7	0,7	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,5	21,1	0,39	0,7	0,7	-
25.08.2025	0	0	0,02	0,66	0	0,02	0,66	0	0	24	0	0	21,1	17,7	3,39	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,003	0	13,81	13,91	0	13,72	13,82	0	0	24	0	0	33,3	33,2	0,07	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,03	0	11,55	11,36	0	11,42	11,26	0	0	24	0	0	53,8	51	2,82	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,036	0	5,6	5,3	0	5,58	5,3	0	0	24	0	0	59,7	52,8	6,92	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,036	0	5,51	5,14	0	5,49	5,14	0	0	24	0	0	60	52,8	7,25	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,024	0	5,32	4,96	0	5,32	4,96	0	0	24	0	0	59,3	54,1	5,25	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,024	0	5,22	4,83	0	5,22	4,83	0	0	24	0	0	59,3	54,1	5,19	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,031	0	5,36	4,94	0	5,35	4,94	0	0	24	0	0	59,6	53,3	6,3	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,039	0	5,65	5,17	0	5,62	5,17	0	0	24	0	0	59,9	52,6	7,27	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,043	0	5,93	5,49	0	5,88	5,49	0	0	24	0	0	60	52,4	7,62	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,035	0	5,56	5,1	0	5,54	5,1	0	0	24	0	0	59,7	53	6,67	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,034	0	5,32	4,86	0	5,31	4,86	0	0	24	0	0	59,9	53	6,88	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,024	0	4,95	4,54	0	4,95	4,54	0	0	24	0	0	59,4	54,2	5,18	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,024	0	4,99	4,57	0	4,99	4,57	0	0	24	0	0	59,3	54,2	5,02	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,04	0	5,67	5,2	0	5,63	5,2	0	0	24	0	0	60,2	52,9	7,3	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,041	0	5,57	5,14	0	5,54	5,14	0	0	24	0	0	60,1	52,6	7,5	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,039	0	5,61	5,15	0	5,59	5,15	0	0	24	0	0	60,2	52,6	7,62	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,041	0	5,91	5,47	0	5,89	5,47	0	0	24	0	0	60	52,6	7,39	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,042	0	5,87	5,42	0	5,83	5,42	0	0	24	0	0	60,3	52,4	7,95	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,024	0	5,13	4,71	0	5,13	4,71	0	0	24	0	0	59,4	54,2	5,24	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,024	0	5,13	4,71	0	5,13	4,71	0	0	24	0	0	59,2	54,2	5,08	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,045	0	5,89	5,41	0	5,87	5,4	0	0	24	0	0	60,2	52,2	8	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,043	0	5,65	5,17	0	5,63	5,17	0	0	24	0	0	60,2	52,2	8,01	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,045	0	5,83	5,36	0	5,8	5,35	0	0	24	0	0	60,4	52	8,4	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,041	0	5,73	5,25	0	5,71	5,25	0	0	24	0	0	60,5	52,5	8,01	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,042	0	5,71	5,22	0	5,69	5,21	0	0	24	0	0	60,5	52,5	8,06	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,025	0	5,07	4,63	0	5,07	4,63	0	0	24	0	0	60	54	5,9	0,7	0,7	-
Итого:	0,875	0	157,56	147,68	0	156,92	147,46	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,875																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.08.2025	422,082	25378,89	24697,97	0	24854,76	24398,83	0
20.09.2025	422,957	25536,45	24845,65	0	25011,68	24546,29	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 11:23:43