

#102126#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)
Номер абонента 3928
Порядковый номер 4102
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104604
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,473	0	18,89	17,97	0	18,6	17,78	0	0	24	0	0	64,5	39,1	25,39	0,7	0,7	9,8
22.10.2024	0,501	0	18,9	17,94	0	18,61	17,83	0	0	24	0	0	64,8	37,7	27,1	0,7	0,7	13,8
23.10.2024	0,527	0	18,52	17,59	0	18,24	17,57	0	0	24	0	0	64,5	35,6	28,93	0,7	0,7	11,4
24.10.2024	0,451	0	16,85	16,08	0	16,6	16,06	0	0	24	0	0	62,8	35,8	27,09	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,419	0	14,89	14,26	0	14,65	14,26	0	0	24	0	0	63,2	34,6	28,69	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,415	0	14,73	14,12	0	14,49	14,12	0	0	24	0	0	63,1	34,3	28,79	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,437	0	15,6	14,95	0	15,36	14,95	0	0	24	0	0	63,6	35	28,52	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,434	0	15,54	14,85	0	15,3	14,85	0	0	24	0	0	63,4	35,1	28,27	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,425	0	15,56	14,86	0	15,32	14,86	0	0	24	0	0	63,3	35,4	27,86	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,424	0	15,46	14,75	0	15,22	14,75	0	0	24	0	0	63,5	35,6	27,98	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,423	0	15,33	14,61	0	15,09	14,61	0	0	24	0	0	63,3	35,2	28,11	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,42	0	15,41	14,69	0	15,17	14,69	0	0	24	0	0	63,4	35,6	27,84	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,411	0	14,94	14,22	0	14,7	14,22	0	0	24	0	0	63,1	34,8	28,22	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,426	0	15,04	14,31	0	14,8	14,31	0	0	24	0	0	63,2	34,3	28,89	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,424	0	15,17	14,43	0	14,93	14,43	0	0	24	0	0	62,9	34,4	28,48	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,439	0	16,04	15,3	0	15,79	15,25	0	0	24	0	0	63,4	35,6	27,85	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,48	0	19,47	18,68	0	19,14	18,48	0	0	24	0	0	64,1	39	25,09	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,498	0	19,49	18,67	0	19,14	18,51	0	0	24	0	0	64,9	38,8	26,04	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,502	0	19,75	18,95	0	19,36	18,74	0	0	24	0	0	64,8	38,8	25,97	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,471	0	18,67	17,92	0	18,43	17,72	0	0	24	0	0	64	38,4	25,54	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,495	0	18,19	17,45	0	17,86	17,39	0	0	24	0	0	66	38,1	27,89	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,555	0	18,17	17,28	0	17,71	17,23	0	0	24	0	0	69,5	38,2	31,31	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,563	0	18,19	17,32	0	17,72	17,26	0	0	24	0	0	69,8	37,9	31,87	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,542	0	17,42	16,62	0	17,01	16,59	0	0	24	0	0	69,4	37,6	31,87	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,515	0	17,85	17,07	0	17,51	17,03	0	0	24	0	0	66,4	36,9	29,54	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,501	0	19,25	18,4	0	18,94	18,29	0	0	24	0	0	64	37,5	26,5	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,486	0	19,41	18,75	0	18,97	18,51	0	0	24	0	0	64,3	38,6	25,72	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,484	0	19,12	18,46	0	18,78	18,22	0	0	24	0	0	64,4	38,5	25,85	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,512	0	19,66	18,63	0	19,25	18,46	0	0	24	0	0	65,2	38,6	26,66	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,535	0	19,3	18,53	0	18,94	18,43	0	0	24	0	0	66,6	38,4	28,22	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,874	0	53,05	51,98	0	51,87	51,25	0	0	24	0	0	69,5	52,7	16,82	0,7	0,7	-
Итого:	15,062	0	573,86	549,64	0	563,5	546,65	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,062																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2024	280,398	17621,54	17157,88	0	17253,16	16936,9	0
20.11.2024	295,46	18195,4	17707,52	0	17816,66	17483,55	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 9:12:30