

# #108522#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.11.2024 по 19.12.2024

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ  
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3928  
Порядковый номер 4102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104604  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2024	1,33	0	92,6	90,98	0	90,27	89,52	0	0	24	0	0	74,6	59,8	14,74	0,7	0,7	0,5
22.11.2024	1,309	0	93	91,45	0	90,65	89,98	0	0	24	0	0	74,8	60,4	14,43	0,7	0,7	0,5
23.11.2024	1,233	0	92,04	90,56	0	89,84	89,1	0	0	24	0	0	73,8	60,1	13,74	0,7	0,7	0,5
24.11.2024	1,203	0	92,8	91,32	0	90,64	89,88	0	0	24	0	0	73,2	59,9	13,29	0,7	0,7	1,2
25.11.2024	0,971	0	81,27	80,03	0	79,55	78,83	0	0	24	0	0	68,7	56,5	12,19	0,7	0,7	5,9
26.11.2024	0,846	0	73,95	72,81	0	72,4	71,73	0	0	24	0	0	68,4	56,7	11,69	0,7	0,7	7,3
27.11.2024	0,499	0	40,62	39,85	0	39,83	39,37	0	0	24	0	0	66,8	54,2	12,54	0,7	0,7	4,7
28.11.2024	0,458	0	35,95	35,24	0	35,26	34,8	0	0	24	0	0	67,5	54,4	13,05	0,7	0,7	4,4
29.11.2024	0,452	0	35,38	34,66	0	34,71	34,25	0	0	24	0	0	66,9	53,8	13,14	0,7	0,7	4,2
30.11.2024	0,031	0	6,34	5,95	0	6,34	5,95	0	0	24	0	0	60,1	54,5	5,58	0,7	0,7	4,1
01.12.2024	0,511	0	35,23	34,5	0	34,55	34,07	0	0	24	0	0	69,3	54,7	14,64	0,7	0,7	2,2
02.12.2024	1,249	0	93,25	91,66	0	91,16	90,27	0	0	24	0	0	71	57,3	13,69	0,7	0,7	2,9
03.12.2024	1,15	0	94,4	93,14	0	92,41	91,74	0	0	24	0	0	68,9	56,5	12,45	0,7	0,7	-
04.12.2024	1,217	0	93,67	92,48	0	91,53	91,03	0	0	24	0	0	72	58,7	13,31	0,7	0,7	-
05.12.2024	0,98	0	62,46	61,37	0	61,05	60,49	0	0	24	0	0	71,7	55,8	15,98	0,7	0,7	-
06.12.2024	0,967	0	47,14	46	0	46,1	45,51	0	0	24	0	0	71,3	50,3	21	0,7	0,7	-
07.12.2024	0,974	0	45,66	44,52	0	44,61	44,04	0	0	24	0	0	73,2	51,4	21,81	0,7	0,7	-
08.12.2024	0,924	0	44,14	43,05	0	43,18	42,57	0	0	24	0	0	71,8	50,3	21,43	0,7	0,7	-
09.12.2024	0,935	0	44,21	43,12	0	43,25	42,64	0	0	24	0	0	71,3	49,7	21,58	0,7	0,7	-
10.12.2024	0,987	0	43,21	42,1	0	42,24	41,62	0	0	24	0	0	73,6	50,3	23,32	0,7	0,7	-
11.12.2024	0,948	0	44,5	43,42	0	43,53	42,94	0	0	24	0	0	71,6	49,8	21,75	0,7	0,7	-
12.12.2024	0,946	0	44,12	43,03	0	43,15	42,55	0	0	24	0	0	71,5	49,6	21,94	0,7	0,7	-
13.12.2024	1,022	0	43,47	42,31	0	42,43	41,83	0	0	24	0	0	74,9	50,8	24,11	0,7	0,7	-
14.12.2024	1,022	0	42,96	41,82	0	41,95	41,34	0	0	24	0	0	74,5	50,1	24,38	0,7	0,7	-
15.12.2024	0,934	0	43,45	42,4	0	42,49	41,92	0	0	24	0	0	70,4	48,4	21,95	0,7	0,7	-
16.12.2024	0,88	0	45,68	44,68	0	44,71	44,2	0	0	24	0	0	68	48,3	19,7	0,7	0,7	-
17.12.2024	0,831	0	44,68	43,71	0	43,72	43,23	0	0	24	0	0	66,6	47,5	19,06	0,7	0,7	-
18.12.2024	0,841	0	44,26	43,29	0	43,34	42,81	0	0	24	0	0	67,1	47,7	19,4	0,7	0,7	-
19.12.2024	0,591	0	33,76	32,96	0	33,06	32,63	0	0	24	0	0	66,6	48,7	17,85	0,7	0,7	-
Итого:	26,241	0	1634,2	1602,41	0	1597,95	1580,84	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,241																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2024	295,46	18195,4	17707,52	0	17816,66	17483,55	0
19.12.2024	321,701	19829,6	19309,93	0	19414,61	19064,39	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.12.2024 8:16:58