

#112150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 1, МАДОУ  
Адрес потребителя Свободная 34, Калининград (старый корпус)  
Номер абонента 3928  
Порядковый номер 4102  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104604  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,634	0	32,65	31,87	0	31,99	31,56	0	0	24	0	0	66,9	47,1	19,85	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,289	0	17,34	16,77	0	17,05	16,63	0	0	24	0	0	66,9	50,2	16,74	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,126	0	8,88	8,45	0	8,82	8,44	0	0	24	0	0	63	49	13,94	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,924	0	45,04	44,04	0	44,08	43,56	0	0	24	0	0	68,3	47,3	21	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,985	0	44,92	43,78	0	43,93	43,3	0	0	24	0	0	72,1	49,6	22,45	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,95	0	44,81	43,71	0	43,81	43,23	0	0	24	0	0	71	49,4	21,67	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,883	0	44,44	43,42	0	43,48	42,94	0	0	24	0	0	68,5	48,1	20,4	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,344	0	17,4	17	0	17,02	16,81	0	0	24	0	0	68,9	48,7	20,19	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,533	0	26,15	25,61	0	25,59	25,34	0	0	24	0	0	65,8	44,9	20,85	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,864	0	42,84	41,85	0	41,88	41,37	0	0	24	0	0	68,3	47,3	20,66	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,832	0	41,89	40,92	0	40,94	40,44	0	0	24	0	0	67,6	47,3	20,31	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,807	0	41,24	40,28	0	40,46	39,8	0	0	24	0	0	66,9	46,9	20	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,804	0	40,75	39,82	0	40,01	39,34	0	0	24	0	0	66,8	46,7	20,12	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,836	0	40,46	39,48	0	39,57	39	0	0	24	0	0	68,7	47,6	21,16	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,93	0	40,05	38,96	0	39,09	38,48	0	0	24	0	0	73,4	49,6	23,82	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,95	0	39,34	38,23	0	38,38	37,75	0	0	24	0	0	74,6	49,8	24,79	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,959	0	39,22	38,11	0	38,26	37,63	0	0	24	0	0	75,2	50,1	25,09	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,916	0	38,67	37,59	0	37,71	37,11	0	0	24	0	0	73,8	49,5	24,37	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,793	0	39,68	38,74	0	38,9	38,26	0	0	24	0	0	67,3	46,9	20,43	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,819	0	38,62	37,69	0	37,77	37,21	0	0	24	0	0	68,9	47,1	21,74	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,564	0	26,41	25,6	0	25,81	25,31	0	0	24	0	0	70,7	48,8	21,9	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,581	0	26,81	26,08	0	26,22	25,8	0	0	24	0	0	69,2	47	22,15	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,048	0	5,82	5,5	0	5,82	5,5	0	0	24	0	0	61,3	53,9	7,32	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,522	0	21,01	20,35	0	20,55	20,14	0	0	24	0	0	71,5	46,2	25,32	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,958	0	37,76	36,68	0	36,83	36,24	0	0	24	0	0	73	47	26	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,924	0	37,64	36,57	0	36,71	36,11	0	0	24	0	0	72,1	46,8	25,24	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,837	0	38,3	37,32	0	37,52	36,95	0	0	24	0	0	68,1	45,7	22,42	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,84	0	39,14	38,17	0	38,37	37,8	0	0	24	0	0	67,7	45,8	21,93	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,848	0	40,49	39,51	0	39,69	39,03	0	0	24	0	0	67,8	46,4	21,37	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,802	0	39,28	38,34	0	38,56	37,86	0	0	24	0	0	66,9	46,1	20,81	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,821	0	39,04	38,11	0	38,27	37,63	0	0	24	0	0	67,7	46,3	21,45	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,894	0	38,91	37,88	0	37,95	37,4	0	0	24	0	0	71,2	47,6	23,58	0,7	0,7	-
Итого:	23,817	0	1115	1086,43	0	1091,04	1073,97	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,817																	

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	321,701	19829,6	19309,93	0	19414,61	19064,39	0
20.01.2025	345,518	20944,6	20396,36	0	20505,65	20138,36	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2025 8:05:02