

#116266#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8134
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	2,503	0	168,302	0	0	164,988	0	0	24	0	262144	0	65,9	50,7	0	0,5	0,42	0	-
22.01.2025	2,602	0	171,455	0	0	167,902	0	0	24	0	262144	0	67,8	52,3	0	0,5	0,41	0	-
23.01.2025	2,589	0	171,327	0	0	167,872	0	0	24	0	262144	0	66,8	51,3	0	0,5	0,42	0	-
24.01.2025	2,594	0	188,024	0	0	184,261	0	0	24	0	262144	2	66,5	52,5	0	0,5	0,41	0	-
25.01.2025	2,433	0	201,862	0	0	197,804	0	0	24	0	262144	2	66,6	54,4	0	0,5	0,42	0	-
26.01.2025	2,196	0	202,784	0	0	199,054	0	0	24	0	262144	0	63,5	52,5	0	0,5	0,41	0	-
27.01.2025	2,46	0	203,099	0	0	199,315	0	0	24	0	262144	0	64	51,6	0	0,5	0,42	0	-
28.01.2025	2,535	0	202,802	0	0	198,83	0	0	24	0	262144	2	65,7	53	0	0,5	0,42	0	-
29.01.2025	2,447	0	202,832	0	0	198,957	0	0	24	0	262144	2	64,8	52,6	0	0,5	0,41	0	-
30.01.2025	2,406	0	203,489	0	0	199,653	0	0	24	0	262144	0	64,4	52,4	0	0,5	0,41	0	-
31.01.2025	2,428	0	202,479	0	0	198,623	0	0	24	0	262144	0	64,7	52,5	0	0,5	0,42	0	-
01.02.2025	2,242	0	199,747	0	0	195,913	0	0	24	0	262144	2	65	53,6	0	0,5	0,41	0	-
02.02.2025	2,19	0	198,469	0	0	194,731	0	0	24	0	262144	0	64,4	53,1	0	0,5	0,41	0	-
03.02.2025	2,45	0	196,502	0	0	192,772	0	0	24	0	262144	0	64,6	51,9	0	0,5	0,41	0	-
04.02.2025	2,521	0	200,207	0	0	196,393	0	0	24	0	262144	0	64,7	51,9	0	0,5	0,42	0	-
05.02.2025	2,564	0	199,847	0	0	195,937	0	0	24	0	262144	2	65,7	52,6	0	0,5	0,42	0	-
06.02.2025	2,575	0	202,434	0	0	198,442	0	0	24	0	262144	2	66	53	0	0,5	0,41	0	-
07.02.2025	2,474	0	199,389	0	0	195,594	0	0	24	0	262144	0	64,7	52,1	0	0,5	0,41	0	-
08.02.2025	2,464	0	194,852	0	0	190,852	0	0	24	0	262144	0	67,4	54,5	0	0,5	0,42	0	-
09.02.2025	2,591	0	194,127	0	0	189,937	0	0	24	0	262144	2	69,3	55,7	0	0,5	0,42	0	-
10.02.2025	2,759	0	192,317	0	0	188,215	0	0	24	0	262144	0	68,9	54,2	0	0,5	0,41	0	-
11.02.2025	2,562	0	192,167	0	0	188,44	0	0	24	0	262144	0	65,4	51,8	0	0,5	0,41	0	-
12.02.2025	2,786	0	193,519	0	0	189,47	0	0	24	0	262144	0	68	53,4	0	0,5	0,43	0	-
13.02.2025	2,977	0	194,682	0	0	190,291	0	0	24	0	262144	0	71	55,4	0	0,5	0,42	0	-
14.02.2025	2,91	0	195,107	0	0	190,756	0	0	24	0	262144	0	70,6	55,3	0	0,5	0,42	0	-
15.02.2025	2,398	0	193,159	0	0	189,363	0	0	24	0	262144	0	65,8	53,2	0	0,5	0,41	0	-
16.02.2025	2,618	0	194,054	0	0	189,898	0	0	24	0	262144	0	69	55,2	0	0,5	0,42	0	-
17.02.2025	2,8	0	195,122	0	0	190,961	0	0	24	0	262144	2	68,8	54,2	0	0,5	0,42	0	-
18.02.2025	2,613	0	194,892	0	0	191,027	0	0	24	0	262144	2	66,2	52,5	0	0,5	0,41	0	-
19.02.2025	2,597	0	195,509	0	0	191,667	0	0	24	0	262144	0	65,8	52,3	0	0,5	0,41	0	-
20.02.2025	2,922	0	194,642	0	0	190,327	0	0	24	0	262144	0	70,2	54,9	0	0,5	0,42	0	-
Итого:	79,206	0	6039,199	0	0	5918,245	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,206																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.01.2025	1463,507	107313,836	0	0	105215,156	0	0	23893,4	767,93	2420,05	0,07
20.02.2025	1542,715	113353,031	0	0	111133,398	0	0	24637,4	1511,93	2420,05	0,07

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 7:37:07