

#75300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8134
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2024 | 2,602 | 0 | 180,029 | 0 | 0 | 176,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 67,2 | 52,5 | 0 | 0,5 | 0,39 | 0 | - |
| 22.02.2024 | 2,502 | 0 | 180,124 | 0 | 0 | 176,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,4 | 52,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 23.02.2024 | 2,239 | 0 | 181,169 | 0 | 0 | 177,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 65,8 | 53,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 24.02.2024 | 2,223 | 0 | 180,499 | 0 | 0 | 176,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 65,6 | 53 | 0 | 0,5 | 0,39 | 0 | - |
| 25.02.2024 | 2,187 | 0 | 179,757 | 0 | 0 | 176,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 64,8 | 52,4 | 0 | 0,5 | 0,39 | 0 | - |
| 26.02.2024 | 2,453 | 0 | 180,046 | 0 | 0 | 176,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66 | 52,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 27.02.2024 | 2,425 | 0 | 180,876 | 0 | 0 | 177,262 | 0 | 0 | 23,97 | 0,03 | 262144 | 32774 | 66,4 | 52,8 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 28.02.2024 | 2,534 | 0 | 181,094 | 0 | 0 | 177,262 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 68,6 | 54,3 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 29.02.2024 | 2,596 | 0 | 197,259 | 0 | 0 | 193,195 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 67,6 | 54,1 | 0 | 0,5 | 0,39 | 0 | - |
| 01.03.2024 | 2,572 | 0 | 222,167 | 0 | 0 | 217,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,8 | 55,1 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 02.03.2024 | 2,358 | 0 | 221,392 | 0 | 0 | 216,875 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 67,2 | 56,4 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 03.03.2024 | 2,343 | 0 | 221,512 | 0 | 0 | 216,946 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 67,6 | 56,8 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 04.03.2024 | 2,415 | 0 | 219,887 | 0 | 0 | 215,643 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 2 | 65,2 | 54 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 05.03.2024 | 2,506 | 0 | 220,1 | 0 | 0 | 215,793 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 65,7 | 54,1 | 0 | 0,5 | 0,41 | 0 | - |
| 06.03.2024 | 2,582 | 0 | 218,035 | 0 | 0 | 213,671 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,5 | 54,4 | 0 | 0,5 | 0,41 | 0 | - |
| 07.03.2024 | 2,633 | 0 | 216,187 | 0 | 0 | 211,769 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 67,3 | 54,9 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 08.03.2024 | 2,328 | 0 | 216,182 | 0 | 0 | 211,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,2 | 55,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 09.03.2024 | 2,332 | 0 | 214,815 | 0 | 0 | 210,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66 | 54,9 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 10.03.2024 | 2,326 | 0 | 214,705 | 0 | 0 | 210,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 65,8 | 54,7 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 11.03.2024 | 2,656 | 0 | 217,055 | 0 | 0 | 212,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 2 | 67,3 | 54,8 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 12.03.2024 | 2,566 | 0 | 218,007 | 0 | 0 | 213,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,1 | 54,1 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 13.03.2024 | 2,571 | 0 | 219,707 | 0 | 0 | 215,353 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,1 | 54,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 14.03.2024 | 2,475 | 0 | 220,14 | 0 | 0 | 215,873 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 65,3 | 53,9 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 15.03.2024 | 2,342 | 0 | 220,555 | 0 | 0 | 216,486 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 63,6 | 52,8 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 16.03.2024 | 2,308 | 0 | 219,005 | 0 | 0 | 214,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 66,9 | 56,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 17.03.2024 | 2,137 | 0 | 214,282 | 0 | 0 | 210,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 65 | 54,9 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 18.03.2024 | 2,413 | 0 | 213,97 | 0 | 0 | 209,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 64,7 | 53,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 19.03.2024 | 2,458 | 0 | 215,7 | 0 | 0 | 211,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 2 | 64,8 | 53,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| 20.03.2024 | 2,483 | 0 | 216,3 | 0 | 0 | 212,168 | 0 | 0 | 24 | 0 | 262144 | 0 | 64,8 | 53,2 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | - |
| Итого: | 70,565 | | 6000,556 | 0 | 0 | 5881,77 | 0 | 0 | 695,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 70,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 695,97

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 20.02.2024 | 1060,611 | 72616,242 | 0 | 0 | 71171,602 | 0 | 0 | 16182,43 | 767,73 | 2091 | 0,27 |
| 20.03.2024 | 1131,176 | 78616,805 | 0 | 0 | 77053,375 | 0 | 0 | 16878,4 | 1463,7 | 2091,03 | 0,3 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 10:27:37