

#125949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Киевская 101а, Калининград
8134
ВКТ-9
3661
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,276	0	201,234	0	0	197,411	0	0	24	0	262144	2	64,6	53,1	0	0,5	0,41	0	5,6
22.03.2025	2,123	0	199,532	0	0	195,572	0	0	24	0	262144	2	66,2	55,4	0	0,5	0,41	0	5,7
23.03.2025	2,036	0	201,167	0	0	197,27	0	0	24	0	262144	0	65,3	55	0	0,5	0,4	0	6,8
24.03.2025	2,271	0	200,879	0	0	196,957	0	0	24	0	262144	0	65,6	54,1	0	0,5	0,41	0	5,5
25.03.2025	2,254	0	199,144	0	0	195,308	0	0	24	0	262144	2	65,1	53,6	0	0,5	0,41	0	4,4
26.03.2025	2,173	0	200,664	0	0	196,952	0	0	24	0	262144	2	63,7	52,7	0	0,5	0,4	0	6,9
27.03.2025	2,281	0	200,764	0	0	196,908	0	0	24	0	262144	0	65	53,5	0	0,5	0,4	0	5,7
28.03.2025	2,202	0	200,722	0	0	196,915	0	0	24	0	262144	0	64,6	53,4	0	0,5	0,4	0	8,9
29.03.2025	1,93	0	200,777	0	0	196,986	0	0	24	0	262144	0	64,4	54,7	0	0,5	0,41	0	9,9
30.03.2025	1,897	0	200,794	0	0	197,007	0	0	24	0	262144	0	64,4	54,8	0	0,5	0,4	0	6,8
31.03.2025	2,172	0	200,847	0	0	196,918	0	0	24	0	262144	0	65,7	54,7	0	0,5	0,41	0	5,9
01.04.2025	2,158	0	199,809	0	0	195,993	0	0	24	0	262144	0	64,8	53,8	0	0,5	0,41	0	-
02.04.2025	2,047	0	199,607	0	0	195,977	0	0	24	0	262144	2	63,2	52,7	0	0,5	0,41	0	-
03.04.2025	2,107	0	199,547	0	0	195,747	0	0	24	0	262144	2	64,7	54	0	0,5	0,4	0	-
04.04.2025	2,111	0	199,337	0	0	195,468	0	0	24	0	262144	0	65,4	54,6	0	0,5	0,4	0	-
05.04.2025	1,936	0	196,687	0	0	192,867	0	0	24	0	262144	0	65,4	55,4	0	0,5	0,41	0	-
06.04.2025	1,91	0	194,267	0	0	190,587	0	0	24	0	262144	0	64,6	54,5	0	0,5	0,41	0	-
07.04.2025	2,233	0	196,639	0	0	192,767	0	0	24	0	262144	0	65,9	54,4	0	0,5	0,41	0	-
08.04.2025	2,218	0	197,627	0	0	193,805	0	0	24	0	262144	0	65,2	53,8	0	0,5	0,41	0	-
09.04.2025	2,151	0	196,502	0	0	192,815	0	0	24	0	262144	0	64,2	53	0	0,5	0,4	0	-
10.04.2025	2,089	0	195,207	0	0	191,694	0	0	24	0	262144	2	62,8	51,9	0	0,5	0,41	0	-
11.04.2025	2,209	0	198,789	0	0	194,98	0	0	24	0	262144	0	65	53,6	0	0,5	0,4	0	-
12.04.2025	1,963	0	197,897	0	0	194,183	0	0	24	0	262144	0	64,2	54,1	0	0,5	0,4	0	-
13.04.2025	1,922	0	200,334	0	0	196,512	0	0	24	0	262144	0	64,8	55	0	0,5	0,4	0	-
14.04.2025	1,038	0	97,947	0	0	96,158	0	0	24	0	262144	0	63,3	50,1	0	0,5	0,4	0	-
15.04.2025	0,329	0	27,658	0	0	27,205	0	0	24	0	262144	2	59,6	49,3	0	0,5	0,4	0	-
16.04.2025	0,315	0	31,423	0	0	30,926	0	0	24	0	262144	0	58,7	49,9	0	0,5	0,4	0	-
17.04.2025	0,328	0	22,828	0	0	22,42	0	0	24	0	262144	0	62,6	49,1	0	0,5	0,31	0	-
18.04.2025	0,301	0	20,475	0	0	20,099	0	0	24	0	262144	0	63,5	50,1	0	0,5	0,29	0	-
19.04.2025	0,159	0	17,747	0	0	17,427	0	0	24	0	262144	0	62,9	53,8	0	0,5	0,28	0	-
20.04.2025	0,159	0	17,635	0	0	17,317	0	0	24	0	262144	0	62,9	53,7	0	0,5	0,29	0	-
Итого:	53,298	0	5014,486	0	0	4919,151	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,298																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	1610,25	118990,969	0	0	116660,57	0	0	25309,32	695,92	2420,13	0,08
20.04.2025	1663,551	124005,453	0	0	121579,727	0	0	26053,32	1439,92	2420,13	0,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 11:57:13