

# #296465#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 8134  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3661  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,952	0	136,176	0	0	133,515	0	0	24	0	0	0	65,6	51	0	0,45	0,4	0	-
22.03.2026	1,888	0	136,801	0	0	134,17	0	0	24	0	0	0	65	50,9	0	0,45	0,4	0	-
23.03.2026	2,01	0	139,133	0	0	136,475	0	0	24	0	0	0	64,8	50,1	0	0,45	0,41	0	-
24.03.2026	1,973	0	139,643	0	0	136,988	0	0	24	0	0	0	64,6	50,2	0	0,45	0,4	0	-
25.03.2026	1,984	0	140,648	0	0	137,932	0	0	24	0	0	0	65,2	50,8	0	0,45	0,4	0	-
26.03.2026	2,075	0	140,111	0	0	137,324	0	0	24	0	0	0	66,2	51,1	0	0,46	0,41	0	-
27.03.2026	2,029	0	137,751	0	0	135,125	0	0	24	0	0	0	64,7	49,7	0	0,45	0,41	0	-
28.03.2026	1,893	0	137,626	0	0	134,931	0	0	24	0	0	0	65,7	51,6	0	0,45	0,41	0	-
29.03.2026	1,784	0	139,116	0	0	136,511	0	0	24	0	0	0	64,1	51	0	0,45	0,41	0	-
30.03.2026	2,004	0	139,516	0	0	136,814	0	0	24	0	0	0	65,3	50,6	0	0,46	0,41	0	-
31.03.2026	1,987	0	138,598	0	0	135,931	0	0	24	0	0	0	65	50,4	0	0,45	0,41	0	-
01.04.2026	1,977	0	137,846	0	0	135,223	0	0	24	0	0	0	64,6	50	0	0,45	0,41	0	-
02.04.2026	2,007	0	137,161	0	0	134,545	0	0	24	0	0	0	64,7	49,8	0	0,45	0,41	0	-
03.04.2026	2,09	0	138,683	0	0	135,957	0	0	24	0	0	0	65,8	50,4	0	0,46	0,41	0	-
04.04.2026	1,828	0	139,058	0	0	136,452	0	0	24	0	0	0	64,1	50,7	0	0,46	0,41	0	-
05.04.2026	1,89	0	139,296	0	0	136,602	0	0	24	0	0	0	65,2	51,4	0	0,46	0,41	0	-
06.04.2026	2,068	0	139,881	0	0	137,154	0	0	24	0	0	0	65,5	50,5	0	0,45	0,4	0	-
07.04.2026	2,121	0	138,466	0	0	135,709	0	0	24	0	0	0	66,2	50,6	0	0,46	0,41	0	-
08.04.2026	2,108	0	136,456	0	0	133,791	0	0	24	0	0	0	65,6	49,8	0	0,46	0,41	0	-
09.04.2026	2,091	0	136,203	0	0	133,573	0	0	24	0	0	0	65,1	49,5	0	0,46	0,41	0	-
10.04.2026	2,144	0	139,451	0	0	136,702	0	0	24	0	0	0	65,9	50,3	0	0,46	0,41	0	-
11.04.2026	1,924	0	139,923	0	0	137,198	0	0	24	0	0	0	65,5	51,5	0	0,46	0,41	0	-
12.04.2026	1,91	0	139,496	0	0	136,731	0	0	24	0	0	0	66,1	52,1	0	0,46	0,41	0	-
13.04.2026	2,021	0	140,736	0	0	138,011	0	0	24	0	0	0	65,2	50,6	0	0,46	0,41	0	-
14.04.2026	1,937	0	140,898	0	0	138,279	0	0	24	0	0	0	63,8	49,9	0	0,46	0,41	0	-
15.04.2026	2,029	0	140,348	0	0	137,551	0	0	24	0	0	0	66,3	51,6	0	0,46	0,41	0	-
16.04.2026	2,019	0	139,731	0	0	137,01	0	0	24	0	0	0	65,5	50,7	0	0,46	0,41	0	-
17.04.2026	2,018	0	139,721	0	0	136,997	0	0	24	0	0	0	65,5	50,8	0	0,46	0,41	0	-
18.04.2026	1,661	0	139,833	0	0	137,343	0	0	24	0	0	0	62,4	50,3	0	0,46	0,41	0	-
19.04.2026	1,652	0	141,291	0	0	138,762	0	0	24	0	0	0	62,6	50,7	0	0,46	0,41	0	-
20.04.2026	1,941	0	140,101	0	0	137,405	0	0	24	0	0	0	65	50,9	0	0,46	0,41	0	-
Итого:	61,015	0	4309,698	0	0	4226,711	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,015																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	2131,947	160733,328	0	0	157556,047	0	0	33739,7	695,97	2749,77	0,03
20.04.2026	2192,96	165043,031	0	0	161782,75	0	0	34483,7	1439,97	2749,77	0,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 9:01:35