

#129974#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 21.04.25 по 21.05.25 (ВКТ-9.2.1 зав. №00003661)

Киевская, 101а ДС 53

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
21.04.25	2.9	0,325	21,159	0,000	0,000	21,553	0,000	63,30	49,84	13,46	0,500	0,284	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
22.04.25	2.9	0,333	21,597	0,000	0,000	21,998	0,000	63,17	49,58	13,59	0,500	0,291	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
23.04.25	2.9	0,352	21,682	0,000	0,000	22,088	0,000	63,51	49,33	14,18	0,500	0,284	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
24.04.25	2.9	0,359	21,848	0,000	0,000	22,258	0,000	63,51	49,18	14,33	0,500	0,285	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
25.04.25	2.9	0,382	20,876	0,000	0,000	21,280	0,000	64,58	48,53	16,05	0,500	0,290	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
26.04.25	2.9	0,169	17,827	0,000	0,000	18,157	0,000	63,14	53,69	9,45	0,500	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
27.04.25	2.9	0,169	17,265	0,000	0,000	17,585	0,000	63,20	53,49	9,71	0,500	0,280	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
28.04.25	2.9	0,335	21,440	0,000	0,000	21,840	0,000	63,42	49,55	13,87	0,500	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
29.04.25	2.9	0,358	21,672	0,000	0,000	22,080	0,000	63,72	49,13	14,59	0,500	0,285	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
30.04.25	2.9	0,330	22,097	0,000	0,000	22,505	0,000	63,06	49,75	13,31	0,500	0,287	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
01.05.25	2.9	0,172	19,420	0,000	0,000	19,770	0,000	62,26	53,47	8,79	0,500	0,286	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
02.05.25	2.9	0,170	19,268	0,000	0,000	19,615	0,000	62,29	53,50	8,79	0,500	0,289	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
03.05.25	2.9	0,173	17,236	0,000	0,000	17,560	0,000	63,67	53,69	9,98	0,500	0,288	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
04.05.25	2.9	0,173	16,770	0,000	0,000	17,087	0,000	63,90	53,69	10,21	0,500	0,281	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
05.05.25	2.9	0,341	19,495	0,000	0,000	19,882	0,000	65,50	49,24	16,26	0,500	0,289	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
06.05.25	2.9	0,342	21,536	0,000	0,000	21,943	0,000	63,75	49,64	14,11	0,500	0,282	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
07.05.25	2.9	0,331	21,487	0,000	0,000	21,893	0,000	63,74	49,97	13,77	0,500	0,278	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
08.05.25	2.9	0,083	20,454	0,000	0,000	20,830	0,000	62,89	58,15	4,74	0,500	0,283	23:41	00:19	23:41	00:00	00:00	00:18	00:01	00:00	0,I	1,2,F
09.05.25	2.9	0,023	17,965	0,000	0,000	18,292	0,000	62,68	61,37	1,31	0,500	0,284	23:53	00:07	23:53	00:00	00:00	00:00	00:07	00:00	0,I	1,F
10.05.25	2.9	0,024	17,533	0,000	0,000	17,852	0,000	62,60	61,20	1,40	0,500	0,280	23:47	00:13	23:47	00:00	00:00	00:00	00:13	00:00	0,I	1,F
11.05.25	2.9	0,025	17,896	0,000	0,000	18,225	0,000	62,88	61,43	1,45	0,500	0,275	23:51	00:10	23:51	00:00	00:00	00:00	00:10	00:00	0,I	1,F
12.05.25	2.9	1,326	104,899	0,000	0,000	106,877	0,000	63,76	50,69	13,07	0,500	0,284	23:58	00:02	23:58	00:00	00:00	00:00	00:02	00:00	0,I	1,F
13.05.25	2.9	2,544	235,159	0,000	0,000	239,425	0,000	62,48	51,72	10,76	0,500	0,292	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
14.05.25	2.9	2,353	206,345	0,000	0,000	210,184	0,000	63,31	51,85	11,46	0,500	0,308	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
15.05.25	2.9	2,280	186,870	0,000	0,000	190,374	0,000	63,58	51,43	12,15	0,500	0,319	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
16.05.25	2.9	2,216	187,324	0,000	0,000	190,767	0,000	62,92	51,14	11,78	0,500	0,329	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
17.05.25	2.9	2,047	186,167	0,000	0,000	189,664	0,000	63,63	52,68	10,95	0,500	0,329	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
18.05.25	2.9	2,007	186,175	0,000	0,000	189,667	0,000	63,57	52,83	10,74	0,500	0,320	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
19.05.25	2.9	2,170	187,282	0,000	0,000	190,812	0,000	63,74	52,21	11,53	0,500	0,321	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	
20.05.25	2.9	2,033	188,419	0,000	0,000	191,874	0,000	62,78	52,05	10,73	0,500	0,324	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1
21.05.25	2.9	1,318	118,472	0,000	0,000	120,617	0,000	62,39	51,05	11,34	0,500	0,315	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	I	1

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	25,260	2203,633	0,000	0,000	2244,555	0,000	63,32	52,42	10,90	0,500	0,294	743:10	00:51	743:10	00:00	00:00	00:18	00:33	00:00	0,1	1,2,F
Среднее	2.9	0,815	71,085	0,000	0,000	72,405	0,000	63,32	52,42	10,90	0,500	0,294	23:58	00:02	23:58	00:00	00:00	00:01	00:01	00:00	---	---
На 21.04.25	2.9	1663,551	121579,727	0,000	0,000	124005,453	0,000	62,89	53,74	9,15	0,500	0,290	26053:19	2420:08	26053:19	00:00	00:00	223:54	2196:13	00:00	1	
На 21.05.25	2.9	1688,812	123783,359	0,000	0,000	126250,008	0,000	62,39	51,05	11,34	0,500	0,315	26796:29	2420:59	26796:29	00:00	00:00	224:12	2196:46	00:00	1	1

