

#89264#

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 20.06.24 г. по 21.07.24 г.

Адрес: Киевская, 101а ДС №53
Подключен к абоненту №

Тип теплосчетчика: ВКТ-9.2.1
Номер теплосчетчика: 00003661
Ввод № 1 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 9,00 °С

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

| Дата | Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика за сутки, Qi, Гкал | Тепловая энергия по показаниям теплосчетчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал | Масса теплоносителя за сутки, М, т Объем теплоносителя за сутки, V, м3 | | | | | | | | Температура теплоносителя, °С, среднезвешенная | | | | Давление теплоносителя, МПа | | | Время, ч | | Код НС | |
|----------|---|--|---|-------|----------------------|-----|-----|------|-----|---|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------------|------|--------|------|
| | | | Подающий трубопровод | | Обратный трубопровод | | +dM | -dM | dV | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки | | Подающий трубопровод t1 | Обратный трубопровод t2 | Разность температур dt=t1-t2 | Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(п) | подающий P1 | обратный P2 | третий/подпитка P3(п) | Траб | | Тн/р |
| | | | M1 | V1 | M2 | V2 | | | | M3(п) | V3(п) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.06.24 | 0.18 | --- | 23.72 | 24.16 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.39 | 55.64 | 7.75 | --- | 0.50 | 0.29 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 21.06.24 | 0.18 | --- | 23.85 | 24.29 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.34 | 55.66 | 7.68 | --- | 0.50 | 0.29 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 22.06.24 | 0.18 | --- | 23.16 | 23.60 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.55 | 55.74 | 7.81 | --- | 0.50 | 0.30 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 23.06.24 | 0.18 | --- | 23.46 | 23.90 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.57 | 55.77 | 7.80 | --- | 0.50 | 0.30 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 24.06.24 | 0.18 | --- | 23.79 | 24.23 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.37 | 55.67 | 7.70 | --- | 0.50 | 0.29 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 25.06.24 | 0.19 | --- | 23.72 | 24.16 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.45 | 55.64 | 7.81 | --- | 0.50 | 0.30 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 26.06.24 | 0.18 | --- | 23.63 | 24.07 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.45 | 55.71 | 7.74 | --- | 0.50 | 0.29 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 27.06.24 | 0.18 | --- | 22.99 | 23.42 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.67 | 55.79 | 7.88 | --- | 0.50 | 0.30 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 28.06.24 | 0.18 | --- | 22.89 | 23.32 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.70 | 55.88 | 7.82 | --- | 0.50 | 0.31 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 29.06.24 | 0.18 | --- | 22.18 | 22.60 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.03 | 55.98 | 8.05 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 30.06.24 | 0.18 | --- | 21.66 | 22.07 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.19 | 56.02 | 8.17 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 01.07.24 | 0.18 | --- | 22.25 | 22.67 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.91 | 55.97 | 7.94 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 02.07.24 | 0.18 | --- | 22.67 | 23.09 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.88 | 55.82 | 8.06 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 03.07.24 | 0.18 | --- | 22.49 | 22.91 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.97 | 55.84 | 8.13 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 04.07.24 | 0.18 | --- | 23.15 | 23.59 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.64 | 55.86 | 7.78 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 05.07.24 | 0.18 | --- | 23.47 | 23.91 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.56 | 55.84 | 7.72 | --- | 0.50 | 0.31 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 06.07.24 | 0.18 | --- | 23.16 | 23.60 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.59 | 55.84 | 7.75 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 07.07.24 | 0.18 | --- | 22.26 | 22.68 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.05 | 55.98 | 8.07 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 08.07.24 | 0.18 | --- | 20.91 | 21.32 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.75 | 56.01 | 8.74 | --- | 0.50 | 0.31 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 09.07.24 | 0.18 | --- | 20.79 | 21.19 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.78 | 56.06 | 8.72 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 10.07.24 | 0.18 | --- | 20.53 | 20.93 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.79 | 56.11 | 8.68 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 11.07.24 | 0.18 | --- | 21.62 | 22.03 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.14 | 56.03 | 8.11 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 12.07.24 | 0.18 | --- | 21.85 | 22.27 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.00 | 56.03 | 7.97 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 13.07.24 | 0.17 | --- | 21.84 | 22.25 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.95 | 56.11 | 7.84 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 14.07.24 | 0.17 | --- | 22.42 | 22.84 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.79 | 56.05 | 7.74 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 15.07.24 | 0.18 | --- | 23.02 | 23.45 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.55 | 55.95 | 7.60 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 16.07.24 | 0.18 | --- | 22.62 | 23.05 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.65 | 55.94 | 7.71 | --- | 0.50 | 0.31 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 17.07.24 | 0.19 | --- | 23.04 | 23.48 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.68 | 55.72 | 7.96 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 18.07.24 | 0.18 | --- | 22.72 | 23.14 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.71 | 55.83 | 7.88 | --- | 0.50 | 0.32 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 19.07.24 | 0.18 | --- | 23.01 | 23.44 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.65 | 55.80 | 7.85 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 20.07.24 | 0.17 | --- | 22.31 | 22.73 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 63.82 | 56.03 | 7.79 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |
| 21.07.24 | 0.17 | --- | 21.50 | 21.91 | --- | --- | | 0.00 | --- | --- | 64.19 | 56.14 | 8.05 | --- | 0.50 | 0.33 | --- | 24.00 | 0.00 | I | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--------|--------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|------------------------|
| Итого | 5.77 | --- | 722.69 | 736.34 | --- | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | | | | | | | 768.00 | 0.00 | |
| <p>Топ = Траб + Tmax + Tmin + Tdt + Тош Время отчетного периода Т, ч Время работы теплосчетчика 768.00 = 768.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показания интеграторов | | | | | | | | | | | | | | | | | | На 24-00 последнего дня предыдущего периода | На 24-00 последнего дня данного периода | Результат за период |
| Тепловая энергия, Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1212.43 | 1218.20 | 5.77 |
| Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- |
| Масса в подающем трубопроводе, т | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84563.18 | 85285.87 | 722.69 |
| Масса в обратном трубопроводе, т | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- |
| Масса (объем) подпитки, т | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- |
| Время нормальной работы Траб, ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18735.47 | 19503.47 | 768.00 |
| Время неработы Tmax + Tmin + Tdt + Тош, ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2417.97 | 2417.97 | 0.00 |

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

