

#142119#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Киевская 101а, Калининград
8134
ВКТ-9
3661
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,118	0	12,312	0	0	12,102	0	0	24	0	262144	0	61,2	51,4	0	0,5	0,29	0	-
22.06.2025	0,12	0	13,37	0	0	13,144	0	0	24	0	262144	0	60,8	51,7	0	0,5	0,28	0	-
23.06.2025	0,224	0	17,015	0	0	16,727	0	0	24	0	262144	0	60,8	48,7	0	0,5	0,28	0	-
24.06.2025	0,236	0	16,542	0	0	16,26	0	0	24	0	262144	0	61,2	48,1	0	0,5	0,3	0	-
25.06.2025	0,246	0	16,612	0	0	16,326	0	0	24	0	262144	0	61,4	47,4	0	0,5	0,29	0	-
26.06.2025	0,279	0	16,345	0	0	16,056	0	0	24	0	262144	0	62,2	46,2	0	0,5	0,29	0	-
27.06.2025	0,239	0	15,265	0	0	14,997	0	0	24	0	262144	0	62	47,4	0	0,5	0,29	0	-
28.06.2025	0,118	0	13,09	0	0	12,87	0	0	24	0	262144	0	60,6	51,5	0	0,5	0,29	0	-
29.06.2025	0,118	0	13,835	0	0	13,604	0	0	24	0	262144	0	60,4	51,8	0	0,5	0,29	0	-
30.06.2025	0,221	0	16,26	0	0	15,982	0	0	24	0	262144	0	61,1	48,8	0	0,5	0,29	0	-
01.07.2025	0,235	0	16,667	0	0	16,383	0	0	24	0	262144	0	61,1	48,2	0	0,5	0,29	0	-
02.07.2025	0,228	0	16,7	0	0	16,417	0	0	24	0	262144	0	60,8	48,3	0	0,5	0,28	0	-
03.07.2025	0,213	0	15,975	0	0	15,703	0	0	24	0	262144	0	61	48,7	0	0,5	0,29	0	-
04.07.2025	0,206	0	16,28	0	0	16,006	0	0	24	0	262144	0	60,6	49	0	0,5	0,29	0	-
05.07.2025	0,115	0	13,747	0	0	13,519	0	0	24	0	262144	0	60,3	51,8	0	0,5	0,29	0	-
06.07.2025	0,113	0	13,775	0	0	13,546	0	0	24	0	262144	0	60,3	51,9	0	0,5	0,28	0	-
07.07.2025	0,203	0	16,352	0	0	16,078	0	0	24	0	262144	0	60,6	49,1	0	0,5	0,29	0	-
08.07.2025	0,211	0	16,555	0	0	16,277	0	0	24	0	262144	0	60,6	48,9	0	0,5	0,29	0	-
09.07.2025	0,192	0	15,947	0	0	15,68	0	0	24	0	262144	0	60,6	49,4	0	0,5	0,28	0	-
10.07.2025	0,185	0	15,015	0	0	14,764	0	0	22,62	1,38	786433	32768	60,5	48,6	0	0,5	0,28	0	-
11.07.2025	0,193	0	15,51	0	0	15,25	0	0	24	0	262144	0	60,6	49	0	0,5	0,29	0	-
12.07.2025	0,108	0	13,04	0	0	12,823	0	0	24	0	262144	0	60,3	52	0	0,5	0,28	0	-
13.07.2025	0,109	0	13,002	0	0	12,785	0	0	24	0	262144	0	60,4	51,9	0	0,5	0,28	0	-
14.07.2025	0,212	0	15,737	0	0	15,472	0	0	24	0	262144	0	60,8	48,4	0	0,5	0,3	0	-
15.07.2025	0,197	0	15,76	0	0	15,496	0	0	23,87	0,13	786433	32768	60,5	48,9	0	0,44	0,35	0	-
16.07.2025	0,206	0	14,897	0	0	14,643	0	0	24	0	0	0	61,1	48,3	0	0,37	0,27	0	-
17.07.2025	0,209	0	14,162	0	0	13,916	0	0	23,93	0,07	786433	32768	61,6	47,9	0	0,36	0,26	0	-
18.07.2025	0,237	0	15,945	0	0	15,668	0	0	24	0	0	0	61,5	47,9	0	0,37	0,27	0	-
19.07.2025	0,105	0	11,54	0	0	11,343	0	0	24	0	0	0	61	51,8	0	0,37	0,27	0	-
20.07.2025	0,108	0	11,76	0	0	11,558	0	0	24	0	0	0	61,1	51,8	0	0,36	0,26	0	-
Итого:	5,504	0	449,012	0	0	441,395	0	0	718,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,504																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,42

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2025	1692,248	126551,711	0	0	124080,094	0	0	27190,27	441,78	2747,2	326,22
20.07.2025	1697,751	127000,727	0	0	124521,492	0	0	27908,68	1160,2	2748,78	327,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 12:53:38