

#144987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Киевская 101а, Калининград

8134
ВКТ-9
3661
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,194	0	13,857	0	0	13,617	0	0	24	0	0	0	61,5	48,6	0	0,36	0,26	0	-
22.07.2025	0,2	0	14	0	0	13,757	0	0	24	0	0	0	61,6	48,4	0	0,36	0,26	0	-
23.07.2025	0,195	0	13,642	0	0	13,406	0	0	24	0	0	0	61,5	48,4	0	0,37	0,27	0	-
24.07.2025	0,201	0	13,487	0	0	13,251	0	0	24	0	0	0	61,8	48,1	0	0,38	0,28	0	-
25.07.2025	0,189	0	13,335	0	0	13,103	0	0	24	0	0	0	61,6	48,5	0	0,36	0,27	0	-
26.07.2025	0,103	0	10,707	0	0	10,522	0	0	24	0	0	0	61,5	51,7	0	0,36	0,26	0	-
27.07.2025	0,103	0	10,982	0	0	10,792	0	0	24	0	0	0	61,4	51,9	0	0,36	0,26	0	-
28.07.2025	0,195	0	13,292	0	0	13,059	0	0	24	0	0	0	61,8	48,3	0	0,37	0,27	0	-
29.07.2025	0,19	0	13,092	0	0	12,863	0	0	24	0	0	0	61,9	48,4	0	0,36	0,26	0	-
30.07.2025	0,195	0	13,065	0	0	12,835	0	0	24	0	0	0	62	48,2	0	0,36	0,26	0	-
31.07.2025	0,194	0	13,1	0	0	12,869	0	0	24	0	0	0	62	48,3	0	0,36	0,26	0	-
01.08.2025	0,189	0	12,972	0	0	12,745	0	0	24	0	0	0	61,9	48,4	0	0,36	0,26	0	-
02.08.2025	0,101	0	10,81	0	0	10,623	0	0	24	0	0	0	61,3	51,8	0	0,36	0,26	0	-
03.08.2025	0,101	0	10,81	0	0	10,624	0	0	24	0	0	0	61,3	51,8	0	0,36	0,26	0	-
04.08.2025	0,188	0	12,917	0	0	12,691	0	0	24	0	0	0	61,9	48,5	0	0,36	0,27	0	-
05.08.2025	0,19	0	13,317	0	0	13,084	0	0	23,12	0,88	1	32768	61,8	48,4	0	0,36	0,26	0	-
06.08.2025	0,194	0	13,625	0	0	13,385	0	0	24	0	0	0	62,1	48,7	0	0,37	0,27	0	-
07.08.2025	0,191	0	13,565	0	0	13,326	0	0	24	0	0	0	62	48,9	0	0,36	0,26	0	-
08.08.2025	0,186	0	13,62	0	0	13,382	0	0	24	0	0	0	61,8	48,9	0	0,37	0,27	0	-
09.08.2025	0,112	0	12,032	0	0	11,824	0	0	24	0	0	0	61,4	51,9	0	0,37	0,27	0	-
10.08.2025	0,114	0	12,202	0	0	11,991	0	0	24	0	0	0	61,4	52	0	0,37	0,27	0	-
11.08.2025	0,188	0	14,78	0	0	14,524	0	0	24	0	0	0	61,4	49,2	0	0,36	0,26	0	-
12.08.2025	0,197	0	15,122	0	0	14,861	0	0	24	0	0	0	61,4	48,9	0	0,36	0,26	0	-
13.08.2025	0,196	0	13,185	0	0	12,951	0	0	24	0	0	0	62,2	48,4	0	0,36	0,26	0	-
14.08.2025	0,186	0	12,97	0	0	12,741	0	0	24	0	0	0	62,1	48,6	0	0,36	0,26	0	-
15.08.2025	0,187	0	12,437	0	0	12,215	0	0	24	0	0	0	62,5	48,5	0	0,36	0,27	0	-
16.08.2025	0,108	0	10,682	0	0	10,495	0	0	24	0	0	0	62	51,6	0	0,36	0,26	0	-
17.08.2025	0,108	0	10,855	0	0	10,665	0	0	24	0	0	0	61,8	51,7	0	0,36	0,26	0	-
18.08.2025	0,202	0	13,232	0	0	12,998	0	0	24	0	0	0	62,2	47,9	0	0,37	0,27	0	-
19.08.2025	0,215	0	13,912	0	0	13,667	0	0	24	0	0	0	62,1	47,9	0	0,36	0,26	0	-
20.08.2025	0,21	0	13,582	0	0	13,342	0	0	24	0	0	0	62,2	48	0	0,36	0,26	0	-
Итого:	5,322	0	399,186	0	0	392,208	0	0	743,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,322																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,12

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2025	1697,751	127000,727	0	0	124521,492	0	0	27908,68	742,42	2748,78	1,58
20.08.2025	1703,075	127399,922	0	0	124913,695	0	0	28651,8	1485,53	2749,67	2,47

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:34:58