

#92609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8134
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
22.07.2024	0,184	0	22,872	0	0	22,448	0	0	24	0	262144	0	63,9	55,8	0	0,5	0,32	0	-
23.07.2024	0,176	0	22,2	0	0	21,785	0	0	24	0	262144	0	64,1	56	0	0,5	0,33	0	-
24.07.2024	0,182	0	22,53	0	0	22,11	0	0	24	0	262144	0	64	55,9	0	0,5	0,29	0	-
25.07.2024	0,195	0	22,962	0	0	22,534	0	0	24	0	262144	0	64	55,5	0	0,5	0,27	0	-
26.07.2024	0,181	0	22,01	0	0	21,596	0	0	24	0	262144	0	64,3	56	0	0,5	0,28	0	-
27.07.2024	0,176	0	22,305	0	0	21,888	0	0	24	0	262144	0	64,1	56,1	0	0,5	0,28	0	-
28.07.2024	0,174	0	22,612	0	0	22,192	0	0	24	0	262144	0	63,9	56,1	0	0,5	0,28	0	-
29.07.2024	0,184	0	23,01	0	0	22,581	0	0	24	0	262144	0	64	55,9	0	0,5	0,27	0	-
30.07.2024	0,189	0	22,96	0	0	22,531	0	0	24	0	262144	0	64	55,8	0	0,5	0,28	0	-
31.07.2024	0,183	0	23,067	0	0	22,638	0	0	24	0	262144	0	63,9	55,9	0	0,5	0,28	0	-
01.08.2024	0,188	0	23,397	0	0	22,963	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,7	0	0,5	0,28	0	-
02.08.2024	0,186	0	23,4	0	0	22,966	0	0	24	0	262144	0	63,9	55,8	0	0,5	0,28	0	-
03.08.2024	0,177	0	22,83	0	0	22,405	0	0	24	0	262144	0	63,9	56,1	0	0,5	0,28	0	-
04.08.2024	0,176	0	22,98	0	0	22,554	0	0	24	0	262144	0	63,8	56,1	0	0,5	0,27	0	-
05.08.2024	0,19	0	23,552	0	0	23,117	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,6	0	0,5	0,28	0	-
06.08.2024	0,198	0	23,545	0	0	23,108	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,4	0	0,5	0,29	0	-
07.08.2024	0,192	0	23,587	0	0	23,151	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,6	0	0,5	0,29	0	-
08.08.2024	0,182	0	23,335	0	0	22,903	0	0	24	0	262144	0	63,7	55,8	0	0,5	0,29	0	-
09.08.2024	0,197	0	23,555	0	0	23,118	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,4	0	0,5	0,3	0	-
10.08.2024	0,181	0	22,977	0	0	22,551	0	0	24	0	262144	0	63,9	55,9	0	0,5	0,3	0	-
11.08.2024	0,18	0	23,225	0	0	22,794	0	0	24	0	262144	0	63,8	56	0	0,5	0,3	0	-
12.08.2024	0,203	0	23,817	0	0	23,376	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,2	0	0,5	0,3	0	-
13.08.2024	0,188	0	23,307	0	0	22,876	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,6	0	0,5	0,3	0	-
14.08.2024	0,186	0	23,26	0	0	22,828	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,7	0	0,5	0,3	0	-
15.08.2024	0,187	0	22,99	0	0	22,562	0	0	24	0	262144	0	63,9	55,7	0	0,5	0,3	0	-
16.08.2024	0,179	0	22,857	0	0	22,433	0	0	24	0	262144	0	63,8	55,9	0	0,5	0,3	0	-
17.08.2024	0,184	0	23,27	0	0	22,84	0	0	24	0	262144	0	63,7	55,8	0	0,5	0,29	0	-
18.08.2024	0,171	0	23,275	0	0	22,848	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,29	0	-
19.08.2024	0,192	0	23,985	0	0	23,544	0	0	24	0	262144	0	63,5	55,5	0	0,5	0,28	0	-
20.08.2024	0,194	0	23,935	0	0	23,495	0	0	24	0	262144	0	63,5	55,4	0	0,5	0,29	0	-
Итого:	5,555	0	693,607	0	0	680,735	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,555																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
21.07.2024	1218,201	87006,023	0	0	85285,867	0	0	19503,47	744	2417,98	0
20.08.2024	1223,758	87699,641	0	0	85966,602	0	0	20223,47	1464	2417,98	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2024 7:54:46