

#94953#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8134
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,213	0	24,507	0	0	24,057	0	0	24	0	262144	0	63,5	54,9	0	0,5	0,28	0	-
22.08.2024	0,189	0	24,08	0	0	23,638	0	0	24	0	262144	0	63,5	55,6	0	0,5	0,28	0	-
23.08.2024	0,175	0	24,052	0	0	23,613	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,28	0	-
24.08.2024	0,177	0	23,915	0	0	23,476	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,28	0	-
25.08.2024	0,174	0	23,612	0	0	23,179	0	0	24	0	262144	0	63,5	56,1	0	0,5	0,28	0	-
26.08.2024	0,181	0	22,89	0	0	22,469	0	0	23,38	0,62	786433	32770	63,6	55,5	0	0,5	0,28	0	-
27.08.2024	0,177	0	22,255	0	0	21,839	0	0	24	0	262144	0	64,1	56	0	0,5	0,29	0	-
28.08.2024	0,178	0	22,765	0	0	22,342	0	0	24	0	262144	0	63,9	56	0	0,5	0,28	0	-
29.08.2024	0,176	0	22,88	0	0	22,456	0	0	24	0	262144	0	63,8	56	0	0,5	0,28	0	-
30.08.2024	0,174	0	22,737	0	0	22,316	0	0	24	0	262144	0	63,8	56,1	0	0,5	0,28	0	-
31.08.2024	0,174	0	22,677	0	0	22,257	0	0	24	0	262144	0	63,8	56,1	0	0,5	0,28	0	-
01.09.2024	0,174	0	23,452	0	0	23,022	0	0	24	0	262144	0	63,5	56	0	0,5	0,28	0	-
02.09.2024	0,175	0	23,282	0	0	22,853	0	0	24	0	262144	0	63,6	56	0	0,5	0,28	0	-
03.09.2024	0,174	0	23,487	0	0	23,056	0	0	24	0	262144	0	63,5	56	0	0,5	0,28	0	-
04.09.2024	0,173	0	23,43	0	0	23	0	0	24	0	262144	0	63,5	56	0	0,5	0,28	0	-
05.09.2024	0,174	0	23,495	0	0	23,063	0	0	24	0	262144	0	63,5	56	0	0,5	0,27	0	-
06.09.2024	0,172	0	23,23	0	0	22,804	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,28	0	-
07.09.2024	0,171	0	23,355	0	0	22,927	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,28	0	-
08.09.2024	0,171	0	23,462	0	0	23,033	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,27	0	-
09.09.2024	0,173	0	23,205	0	0	22,778	0	0	24	0	262144	0	63,6	56	0	0,5	0,27	0	-
10.09.2024	0,172	0	23,477	0	0	23,047	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,29	0	-
11.09.2024	0,175	0	23,495	0	0	23,063	0	0	24	0	262144	0	63,5	56	0	0,5	0,28	0	-
12.09.2024	0,174	0	23,252	0	0	22,825	0	0	24	0	262144	0	63,5	56	0	0,5	0,27	0	-
13.09.2024	0,175	0	23,915	0	0	23,478	0	0	24	0	262144	0	63,3	55,9	0	0,5	0,28	0	-
14.09.2024	0,175	0	23,825	0	0	23,389	0	0	24	0	262144	0	63,4	56	0	0,5	0,28	0	-
15.09.2024	0,175	0	23,415	0	0	22,984	0	0	24	0	262144	0	63,6	56	0	0,5	0,28	0	-
16.09.2024	0,18	0	23,947	0	0	23,508	0	0	24	0	262144	0	63,5	55,9	0	0,5	0,27	0	-
17.09.2024	0,177	0	23,415	0	0	22,984	0	0	24	0	262144	0	63,6	56	0	0,5	0,28	0	-
18.09.2024	0,202	0	24,708	0	0	24,251	0	0	24	0	262144	0	63,7	55,5	0	0,5	0,29	0	-
19.09.2024	0,179	0	23,48	0	0	23,047	0	0	24	0	262144	0	63,6	55,9	0	0,5	0,28	0	-
20.09.2024	0,178	0	23,862	0	0	23,425	0	0	24	0	262144	0	63,4	55,9	0	0,5	0,29	0	-
Итого:	5,507	0	727,559	0	0	714,179	0	0	743,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,507																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,38

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2024	1223,758	87699,641	0	0	85966,602	0	0	20223,47	768	2417,98	0
20.09.2024	1229,264	88427,203	0	0	86680,781	0	0	20966,85	1511,38	2418,6	0,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:27:22