

Киевская,101а ДС № 53

**Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
21.09.24	2.9	0,177	23,375	0,000	0,000	23,812	0,000	63,47	55,94	7,53	0,500	0,282	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.09.24	2.9	0,177	22,795	0,000	0,000	23,222	0,000	63,60	55,90	7,70	0,500	0,282	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.09.24	2.9	0,178	23,187	0,000	0,000	23,620	0,000	63,46	55,86	7,60	0,500	0,281	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.09.24	2.9	0,177	23,101	0,000	0,000	23,532	0,000	63,43	55,80	7,63	0,500	0,284	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.09.24	2.9	0,173	20,684	0,000	0,000	21,070	0,000	63,43	54,98	8,45	0,500	0,278	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.09.24	2.9	0,166	17,384	0,000	0,000	17,705	0,000	63,03	53,55	9,48	0,500	0,275	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.09.24	2.9	0,167	17,546	0,000	0,000	17,870	0,000	63,09	53,62	9,47	0,500	0,276	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.09.24	2.9	0,168	17,612	0,000	0,000	17,937	0,000	63,09	53,57	9,52	0,500	0,283	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.09.24	2.9	0,170	16,996	0,000	0,000	17,312	0,000	63,39	53,41	9,98	0,500	0,270	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.09.24	2.9	0,173	17,411	0,000	0,000	17,735	0,000	63,30	53,39	9,91	0,500	0,281	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.10.24	2.9	0,174	18,015	0,000	0,000	18,345	0,000	62,79	53,20	9,59	0,500	0,274	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.10.24	2.9	0,173	17,871	0,000	0,000	18,197	0,000	62,74	53,11	9,63	0,500	0,274	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.10.24	2.9	0,173	18,700	0,000	0,000	19,035	0,000	62,11	52,93	9,18	0,500	0,292	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.10.24	2.9	0,175	21,042	0,000	0,000	21,407	0,000	61,16	52,89	8,27	0,500	0,309	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.10.24	2.9	0,176	20,561	0,000	0,000	20,925	0,000	61,69	53,18	8,51	0,500	0,301	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.10.24	2.9	0,178	20,303	0,000	0,000	20,665	0,000	61,91	53,20	8,71	0,500	0,306	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.10.24	2.9	0,172	28,245	0,000	0,000	28,663	0,000	55,76	52,09	3,67	0,500	0,308	23:51	00:09	23:51	00:00	00:00	00:09	00:00	00:00		1,2,F
08.10.24	2.9	0,176	25,468	0,000	0,000	25,880	0,000	58,86	52,18	6,68	0,500	0,331	23:58	00:02	23:58	00:00	00:00	00:02	00:00	00:00		1,2,F
09.10.24	2.9	0,176	22,086	0,000	0,000	22,460	0,000	60,32	52,40	7,92	0,500	0,349	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.10.24	2.9	1,277	115,558	0,000	0,000	117,489	0,000	59,84	50,25	9,59	0,500	0,337	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.10.24	2.9	2,020	185,035	0,000	0,000	188,127	0,000	59,86	49,00	10,86	0,500	0,354	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.10.24	2.9	2,140	182,234	0,000	0,000	185,506	0,000	62,17	50,46	11,71	0,500	0,360	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.10.24	2.9	2,148	181,750	0,000	0,000	185,106	0,000	63,07	51,29	11,78	0,500	0,367	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.10.24	2.9	2,070	181,275	0,000	0,000	184,529	0,000	62,16	50,78	11,38	0,500	0,362	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.10.24	2.9	2,062	179,672	0,000	0,000	182,954	0,000	62,71	51,27	11,44	0,500	0,357	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.10.24	2.9	1,986	180,340	0,000	0,000	183,484	0,000	61,20	50,24	10,96	0,500	0,360	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.10.24	2.9	2,078	175,456	0,000	0,000	178,669	0,000	62,78	50,99	11,79	0,500	0,364	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.10.24	2.9	2,158	174,562	0,000	0,000	177,939	0,000	64,62	52,32	12,30	0,500	0,364	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.10.24	2.9	2,147	178,527	0,000	0,000	181,886	0,000	63,68	51,70	11,98	0,500	0,364	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.10.24	2.9	2,157	178,316	0,000	0,000	181,746	0,000	64,43	52,36	12,07	0,500	0,364	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.10.24	2.9	2,063	179,753	0,000	0,000	183,059	0,000	62,94	51,50	11,44	0,500	0,364	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шт, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.тр, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	27,604	2484,858	0,000	0,000	2529,891	0,000	62,26	52,69	9,57	0,500	0,318	743:49	00:11	743:49	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00	I	1,2,F
Среднее	2.9	0,890	80,157	0,000	0,000	81,609	0,000	62,26	52,69	9,57	0,500	0,318	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 21.09.24	Не исп.	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
На 21.10.24	2.9	1256,868	89165,633	0,000	0,000	90957,094	0,000	62,94	51,50	11,44	0,500	0,364	21710:40	2418:47	21710:40	00:00	00:00	223:31	2195:15	00:00	I	

