

# #112146#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Киевская 101а, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 8134  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3661  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	2,249	0	176,154	0	0	172,923	0	0	24	0	262144	0	63,4	50,4	0	0,5	0,41	0	6
21.12.2024	2,143	0	173,767	0	0	170,519	0	0	24	0	262144	0	64,1	51,5	0	0,5	0,41	0	2,8
22.12.2024	2,216	0	177,419	0	0	173,965	0	0	24	0	262144	0	65,5	52,8	0	0,5	0,42	0	4,4
23.12.2024	2,423	0	176,842	0	0	173,395	0	0	24	0	262144	0	65,5	51,6	0	0,5	0,42	0	4,2
24.12.2024	2,287	0	172,197	0	0	169,032	0	0	24	0	262144	0	63,5	50	0	0,5	0,41	0	1,8
25.12.2024	2,46	0	173,439	0	0	170,056	0	0	24	0	262144	0	65,6	51,1	0	0,5	0,41	0	2,1
26.12.2024	2,567	0	177,804	0	0	174,18	0	0	24	0	262144	0	67,1	52,4	0	0,5	0,42	0	3,8
27.12.2024	2,434	0	178,114	0	0	174,661	0	0	23,93	0,07	262144	32774	65,4	51,4	0	0,5	0,41	0	5,3
28.12.2024	2,355	0	176,937	0	0	173,556	0	0	24	0	262144	0	64,8	51,3	0	0,5	0,41	0	4,3
29.12.2024	2,157	0	175,344	0	0	172,06	0	0	24	0	262144	0	64,2	51,6	0	0,5	0,4	0	3,9
30.12.2024	2,28	0	176,727	0	0	173,212	0	0	24	0	262144	0	66,3	53,1	0	0,5	0,41	0	4,8
31.12.2024	2,194	0	176,014	0	0	172,632	0	0	24	0	262144	0	65	52,4	0	0,5	0,41	0	5,5
01.01.2025	2,208	0	175,707	0	0	172,314	0	0	24	0	262144	0	65,2	52,4	0	0,5	0,4	0	4,2
02.01.2025	2,115	0	171,99	0	0	168,751	0	0	24	0	262144	0	64,3	51,8	0	0,5	0,41	0	4
03.01.2025	2,362	0	171,092	0	0	167,538	0	0	24	0	262144	0	67,8	53,7	0	0,5	0,42	0	-0,5
04.01.2025	2,391	0	170,442	0	0	166,906	0	0	24	0	262144	0	67,8	53,5	0	0,5	0,42	0	-0,9
05.01.2025	2,514	0	171,762	0	0	168,003	0	0	24	0	262144	0	69,8	54,9	0	0,5	0,41	0	-1,8
06.01.2025	2,32	0	170,71	0	0	167,292	0	0	24	0	262144	0	66,5	52,6	0	0,5	0,41	0	-1,4
07.01.2025	2,173	0	174,904	0	0	171,654	0	0	24	0	262144	0	63,9	51,2	0	0,5	0,42	0	4,9
08.01.2025	2,206	0	172,942	0	0	169,668	0	0	24	0	262144	0	64,5	51,5	0	0,5	0,42	0	2,3
09.01.2025	2,44	0	171,505	0	0	168,173	0	0	24	0	262144	0	65,4	50,9	0	0,5	0,41	0	0,7
10.01.2025	2,413	0	171,332	0	0	167,981	0	0	24	0	262144	0	65,6	51,2	0	0,5	0,42	0	-
11.01.2025	2,223	0	168,885	0	0	165,685	0	0	24	0	262144	0	64,5	51,1	0	0,5	0,42	0	-
12.01.2025	2,329	0	170,587	0	0	167,172	0	0	24	0	262144	0	66,5	52,6	0	0,5	0,41	0	-
13.01.2025	2,478	0	170,002	0	0	166,723	0	0	24	0	262144	0	65,2	50,3	0	0,5	0,42	0	-
14.01.2025	2,42	0	166,467	0	0	163,334	0	0	24	0	262144	0	64,3	49,5	0	0,5	0,42	0	-
15.01.2025	2,491	0	172,827	0	0	169,53	0	0	24	0	262144	0	64,8	50,1	0	0,5	0,42	0	-
16.01.2025	2,499	0	171,335	0	0	168,018	0	0	24	0	262144	0	65,3	50,4	0	0,5	0,42	0	-
17.01.2025	2,52	0	171,52	0	0	168,18	0	0	24	0	262144	0	65,5	50,5	0	0,5	0,42	0	-
18.01.2025	2,347	0	172,427	0	0	168,956	0	0	24	0	262144	0	66,7	52,8	0	0,5	0,41	0	-
19.01.2025	2,302	0	171,407	0	0	167,988	0	0	24	0	262144	0	66,4	52,7	0	0,5	0,42	0	-
20.01.2025	2,501	0	168,912	0	0	165,568	0	0	24	0	262144	2	66,1	51	0	0,5	0,42	0	-
Итого:	75,017	0	5537,513	0	0	5429,625	0	0	767,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,017																		

Общее время работы системы, ч 768  
Период нормальной работы системы, ч 767,93

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
19.12.2024	1388,488	101776,32	0	0	99785,531	0	0	23125,47	742,87	2419,98	1,13
20.01.2025	1463,507	107313,836	0	0	105215,156	0	0	23893,4	1510,8	2420,05	1,2

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.01.2025 7:36:44