

ул. Вильковская, 7 П.ч. 9078

#119927#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 7366
Порядковый номер 9078
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20123890
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	8,059	0	150,861	0	0	148,228	0	0	24	0	61,5	48,6	0,29	0,26
22.02.2025	-	7,562	0	150,735	0	0	148,224	0	0	24	0	60	47,8	0,29	0,26
23.02.2025	-	7,382	0	150,585	0	0	148,103	0	0	24	0	59,7	47,8	0,29	0,26
24.02.2025	-	6,805	0	149,831	0	0	147,552	0	0	24	0	57,1	46,1	0,29	0,26
25.02.2025	-	6,761	0	149,649	0	0	147,4	0	0	24	0	56,8	45,9	0,29	0,26
26.02.2025	-	6,402	0	149,24	0	0	147,103	0	0	24	0	55,5	45,1	0,29	0,26
27.02.2025	-	6,07	0	148,97	0	0	146,895	0	0	24	0	54,6	44,8	0,29	0,26
28.02.2025	-	6,359	0	149,303	0	0	147,102	0	0	24	0	56,4	46	0,29	0,26
01.03.2025	-	6,732	0	149,936	0	0	147,556	0	0	24	0	58,6	47,7	0,29	0,26
02.03.2025	-	6,348	0	149,449	0	0	147,207	0	0	24	0	56,7	46,4	0,29	0,26
03.03.2025	-	6,107	0	149,087	0	0	146,97	0	0	24	0	55	45,1	0,29	0,26
04.03.2025	-	5,944	0	148,987	0	0	146,949	0	0	24	0	54,2	44,5	0,29	0,26
05.03.2025	-	5,521	0	148,657	0	0	146,771	0	0	24	0	52,2	43,2	0,29	0,26
06.03.2025	-	5,554	0	148,613	0	0	146,72	0	0	24	0	52,2	43,2	0,29	0,26
07.03.2025	-	6,087	0	149,534	0	0	147,421	0	0	24	0	54,9	45	0,29	0,26
08.03.2025	-	5,866	0	149,354	0	0	147,244	0	0	24	0	55	45,4	0,29	0,26
09.03.2025	-	5,568	0	149,47	0	0	147,424	0	0	24	0	54,1	45	0,29	0,26
10.03.2025	-	5,08	0	148,923	0	0	147,058	0	0	24	0	51,8	43,6	0,29	0,26
11.03.2025	-	5,945	0	149,617	0	0	147,513	0	0	24	0	55	45,4	0,29	0,26
12.03.2025	-	5,703	0	149,264	0	0	147,233	0	0	24	0	54	44,8	0,29	0,26
13.03.2025	-	6,145	0	149,743	0	0	147,568	0	0	24	0	55,8	45,9	0,29	0,26
14.03.2025	-	6,682	0	150,322	0	0	147,964	0	0	24	0	58	47,2	0,29	0,26
15.03.2025	-	6,893	0	150,684	0	0	148,254	0	0	24	0	59	47,9	0,29	0,26
16.03.2025	-	6,926	0	150,777	0	0	148,33	0	0	24	0	59,1	47,9	0,29	0,26
17.03.2025	-	7,093	0	151,04	0	0	148,608	0	0	24	0	59	47,6	0,3	0,27
18.03.2025	-	6,555	0	150,316	0	0	148,075	0	0	24	0	56,6	46	0,3	0,27
19.03.2025	-	6,372	0	149,444	0	0	147,266	0	0	24	0	56	45,7	0,3	0,27
20.03.2025	-	6,29	0	149,327	0	0	147,145	0	0	24	0	56	45,8	0,3	0,27
Итого:	-	178,811	0	4191,718	0	0	4129,883	0	0	672	0	56,24	45,91	0,29	0,26

Общее время работы системы 672 час.


Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	822,313	19894,612	0	0	19614,534	0	0	5796	0
20.03.2025	1001,124	24086,329	0	0	23744,42	0	0	6468	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



Handwritten signature