

#77273#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2024 по 15.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №115, МАДОУ
Великолукская 7, Калининград
7366

Заводской номер счётчика 20123890	Показания прибора, ГДж 15.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4617,118	4513,954	103.164	24.64

Подпись исполнителя _____



#77272#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 15.04.2024.

Номер абонента 7366
 Порядковый номер 9078
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20123890
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 16.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	2,3	6,013	0	179,851	0	0	177,37	0	0	24	0	54,4	46,2	0,28	0,42
22.03.2024	4,8	5,877	0	180,29	0	0	177,837	0	0	24	0	54,1	46,2	0,28	0,42
23.03.2024	5,6	5,772	0	180,544	0	0	178,084	0	0	24	0	54,1	46,3	0,28	0,42
24.03.2024	6,6	6,273	0	180,792	0	0	178,071	0	0	24	0	56,9	48,4	0,28	0,42
25.03.2024	3,6	5,713	0	180,237	0	0	177,768	0	0	24	0	54,1	46,4	0,28	0,42
26.03.2024	3,9	5,578	0	180,525	0	0	178,102	0	0	24	0	53,6	46	0,28	0,42
27.03.2024	5,5	4,859	0	180,024	0	0	177,864	0	0	24	0	50,6	44	0,29	0,42
28.03.2024	9,1	4,482	0	179,596	0	0	177,585	0	0	24	0	49	43	0,29	0,42
29.03.2024	11,8	4,924	0	180,294	0	0	178,077	0	0	24	0	51,3	44,6	0,28	0,42
30.03.2024	10,7	4,062	0	179,665	0	0	177,74	0	0	24	0	48	42,5	0,29	0,42
31.03.2024	13,4	4,115	0	180,132	0	0	178,113	0	0	24	0	49	43,4	0,29	0,42
01.04.2024	16,7	3,929	0	180,268	0	0	178,25	0	0	24	0	49	43,7	0,29	0,42
02.04.2024	-	4,256	0	180,26	0	0	178,159	0	0	24	0	50,1	44,3	0,28	0,42
03.04.2024	-	5,962	0	181,35	0	0	178,596	0	0	24	0	57,2	49,2	0,29	0,42
04.04.2024	-	5,78	0	181,206	0	0	178,577	0	0	24	0	55,9	48,1	0,29	0,42
05.04.2024	-	4,803	0	180,619	0	0	178,391	0	0	24	0	51,4	44,9	0,29	0,42
06.04.2024	-	4,615	0	180,671	0	0	178,478	0	0	24	0	50,9	44,7	0,28	0,42
07.04.2024	-	4,835	0	181,359	0	0	178,983	0	0	24	0	53	46,5	0,29	0,42
08.04.2024	-	4,243	0	165,495	0	0	163,452	0	0	24	0	51,4	45,2	0,29	0,42
09.04.2024	-	4,791	0	199,772	0	0	197,146	0	0	24	0	53,1	47,3	0,29	0,42
10.04.2024	-	2,281	0	118,231	0	0	116,726	0	0	24	0	52,1	47,4	0,27	0,4
11.04.2024	-	0	0	0,155	0	0	0,155	0	0	24	0	20,2	19,6	0,22	0,37
12.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,7	18	0,07	0,35
13.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,3	17,5	0,01	0,34
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17	0,03	0,33
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,9	16,2	0,21	0,32
Итого:	7	103,163	0	3731,336	0	0	3683,524	0	0	624	0	45,82	40,25	0,25	0,4

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	4513,954	126381,076	0	0	124606,745	0	0	28545	0
15.04.2024	4617,118	130112,412	0	0	128290,269	0	0	29169	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____