

#96929#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №115, МАДОУ
Великолукская 7, Калининград
7366

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20123890	20.10.2024	20.09.2024		
Количество тепловой энергии, система 1	58,113	0	58.113	13.88

Подпись исполнителя



#96928#

Отчёт за период с 20.09.2024 по 20.10.2024.

Номер абонента 7366
 Порядковый номер 9078
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20123890
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,1	20,4	0,05	0,19
22.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,2	0,05	0,19
23.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,1	0,05	0,19
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,1	0,05	0,19
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,1	0,05	0,19
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,1	0,05	0,19
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,1	0,05	0,19
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	19,8	0,05	0,18
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	19,1	0,05	0,18
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	18,6	0,05	0,17
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,4	18	0,05	0,17
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	17,7	0,05	0,17
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18	17,6	0,05	0,17
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,4	0,05	0,17
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,3	0,05	0,17
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	17,1	0,05	0,16
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,6	17	0,05	0,16
08.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,5	17	0,05	0,17
09.10.2024	-	3,092	0	88,302	0	0	87,394	0	0	24	0	47	38,6	0,17	0,21
10.10.2024	-	4,374	0	128,975	0	0	127,637	0	0	24	0	47,2	39	0,26	0,24
11.10.2024	-	4,866	0	143,223	0	0	141,667	0	0	24	0	48,3	40,1	0,27	0,25
12.10.2024	-	5,51	0	143,971	0	0	142,12	0	0	24	0	52,5	43,2	0,28	0,25
13.10.2024	-	5,414	0	145,095	0	0	143,214	0	0	24	0	52,7	43,6	0,28	0,25
14.10.2024	-	4,926	0	144,565	0	0	142,843	0	0	24	0	50,5	42,3	0,28	0,25
15.10.2024	-	5,163	0	144,476	0	0	142,695	0	0	24	0	51,4	42,7	0,28	0,25
16.10.2024	-	3,343	0	142,284	0	0	140,99	0	0	24	0	42,6	37	0,28	0,25
17.10.2024	-	5,669	0	145,139	0	0	143,241	0	0	24	0	52,8	43,4	0,35	0,27
18.10.2024	-	5,357	0	145,471	0	0	143,579	0	0	24	0	52,8	43,9	0,28	0,25
19.10.2024	-	5,255	0	145,568	0	0	143,672	0	0	24	0	52,7	44	0,28	0,25
20.10.2024	-	5,145	0	145,562	0	0	143,688	0	0	24	0	52,5	43,9	0,28	0,25
Итого:	-	58,114	0	1662,631	0	0	1642,74	0	0	720	0	31,72	27,98	0,14	0,21

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2024	0	0	0	0	0	0	0	2124	0
20.10.2024	58,113	1662,633	0	0	1642,74	0	0	2844	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения