

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-20/01/24г.

Абонент: Великолукская 7

Адрес: ДС 115

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

Серийный номер 20123890, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хС85Г

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.23 23	57.04	48.03	9.00	2.86	5.99	182.716	179.963	1.609	24	0	
22.12.23 23	56.82	48.04	8.78	2.88	6.00	186.227	183.434	1.599	24	0	
23.12.23 23	57.72	48.55	9.17	2.87	5.97	186.352	183.465	1.670	24	0	
24.12.23 23	58.51	49.11	9.40	2.87	5.99	185.895	182.947	1.708	24	0	
25.12.23 23	53.14	45.31	7.83	2.87	5.96	184.527	182.103	1.414	24	0	
26.12.23 23	54.26	45.95	8.31	2.87	5.96	184.641	182.101	1.502	24	0	
27.12.23 23	56.47	47.49	8.99	2.87	5.98	184.882	182.135	1.625	24	0	
28.12.23 23	55.92	47.05	8.87	2.87	6.00	184.689	181.995	1.603	24	0	
29.12.23 23	51.56	44.01	7.55	2.88	6.03	183.735	181.445	1.357	24	0	
30.12.23 23	53.63	45.56	8.07	2.87	5.89	184.213	181.739	1.455	24	0	
31.12.23 23	56.37	47.57	8.80	2.87	5.86	184.732	181.996	1.591	24	0	
01.01.24 23	57.69	48.47	9.23	2.87	5.88	184.849	181.997	1.668	24	0	
02.01.24 23	60.15	50.08	10.07	2.87	5.87	185.063	181.970	1.822	24	0	
03.01.24 23	61.32	50.58	10.74	2.87	5.84	185.334	182.124	1.945	24	0	
04.01.24 23	61.17	49.77	11.40	2.36	5.43	136.507	134.144	1.521	24	0	
05.01.24 23	61.89	50.72	11.16	2.86	6.01	187.285	183.987	2.043	24	0	
06.01.24 23	60.42	49.91	10.51	2.86	5.83	186.553	183.408	1.917	24	0	
07.01.24 23	60.91	49.80	11.11	2.86	5.78	185.789	182.620	2.018	24	0	
08.01.24 23	59.55	48.36	11.19	2.85	5.77	184.868	181.833	2.023	24	0	
09.01.24 23	62.09	50.14	11.95	2.86	5.83	185.607	182.312	2.167	24	0	
10.01.24 23	58.76	48.11	10.65	2.86	5.79	185.145	182.186	1.929	24	0	
11.01.24 23	56.42	46.82	9.60	2.87	5.77	185.133	182.383	1.740	24	0	
12.01.24 23	57.51	47.42	10.09	2.86	5.85	184.432	181.588	1.821	24	0	
13.01.24 23	59.60	49.00	10.61	2.86	5.76	184.151	181.126	1.911	24	0	
14.01.24 23	59.38	49.12	10.26	2.86	5.77	184.136	181.136	1.847	24	0	
15.01.24 23	58.80	48.78	10.01	2.87	5.77	184.137	181.178	1.803	24	0	
16.01.24 23	59.46	48.84	10.62	2.86	5.74	184.859	181.832	1.920	24	0	
17.01.24 23	60.81	49.67	11.14	2.87	5.82	185.186	182.030	2.018	24	0	
18.01.24 23	59.90	49.25	10.64	2.87	5.92	184.703	181.635	1.922	24	0	
19.01.24 23	59.11	48.71	10.40	2.87	5.72	184.232	181.261	1.875	24	0	
20.01.24 23	59.28	48.97	10.31	2.87	5.83	184.154	181.170	1.857	24	0	
Итого/Средн	58.22	48.35	9.87	2.85	5.86	5684.735	5595.242	54.898	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.12.23 23	109731.878	108203.473	931.638	26361	0
20.01.24 23	115416.612	113798.715	986.536	27105	0
Итого	5684.734	5595.242	54.898	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Для Представитель снабжающей организации _____

