

#116265#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Менделеева 18, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	9,31	0	167,485	0	0	163,209	0	0	24	0	76,1	62,6	0,53	0,26	-
22.01.2025	9,222	0	167,242	0	0	162,951	0	0	24	0	76,2	62,8	0,53	0,26	-
23.01.2025	9,389	0	168,725	0	0	164,393	0	0	24	0	76,3	62,7	0,53	0,25	-
24.01.2025	8,729	0	169,827	0	0	165,783	0	0	24	0	73,2	60,6	0,52	0,25	-
25.01.2025	7,635	0	165,217	0	0	161,373	0	0	24	0	72,3	61	0,52	0,25	-
26.01.2025	7,42	0	165,413	0	0	161,575	0	0	24	0	72,1	61,2	0,52	0,25	-
27.01.2025	8,323	0	171,581	0	0	167,589	0	0	24	0	72,2	60,4	0,52	0,25	-
28.01.2025	8,389	0	173,329	0	0	169,287	0	0	24	0	72,3	60,5	0,53	0,25	-
29.01.2025	8,385	0	174,155	0	0	170,128	0	0	24	0	72	60,3	0,53	0,25	-
30.01.2025	8,474	0	173,906	0	0	169,86	0	0	24	0	72,3	60,4	0,53	0,25	-
31.01.2025	8,363	0	171,87	0	0	167,859	0	0	24	0	72,3	60,4	0,53	0,25	-
01.02.2025	7,511	0	165,631	0	0	161,767	0	0	24	0	72,3	61,3	0,53	0,25	-
02.02.2025	7,719	0	165,665	0	0	161,663	0	0	24	0	73,7	62,4	0,53	0,25	-
03.02.2025	8,869	0	169,962	0	0	165,728	0	0	24	0	75,1	62,3	0,53	0,25	-
04.02.2025	8,731	0	172,352	0	0	168,248	0	0	24	0	73,2	60,9	0,53	0,25	-
05.02.2025	8,722	0	172,209	0	0	168,116	0	0	24	0	73	60,7	0,53	0,25	-
06.02.2025	8,678	0	173,697	0	0	169,651	0	0	24	0	72,2	60,1	0,53	0,25	-
07.02.2025	9,051	0	171,715	0	0	167,564	0	0	24	0	73,8	61	0,53	0,26	-
08.02.2025	8,863	0	165,046	0	0	160,574	0	0	24	0	78,6	65,5	0,54	0,26	-
09.02.2025	9,02	0	165,02	0	0	160,39	0	0	24	0	80,2	66,9	0,54	0,26	-
10.02.2025	10,375	0	169,023	0	0	164,099	0	0	24	0	82	67	0,54	0,26	-
11.02.2025	10,551	0	168,319	0	0	163,386	0	0	24	0	82,2	66,9	0,54	0,26	-
12.02.2025	10,398	0	168,161	0	0	163,271	0	0	24	0	82	66,8	0,54	0,25	-
13.02.2025	10,216	0	168,469	0	0	163,663	0	0	24	0	81	66,2	0,54	0,26	-
14.02.2025	9,906	0	168,505	0	0	163,821	0	0	24	0	79,8	65,4	0,54	0,25	-
15.02.2025	9,258	0	165,762	0	0	161,091	0	0	24	0	80,4	66,7	0,54	0,25	-
16.02.2025	9,199	0	165,15	0	0	160,411	0	0	24	0	81,2	67,6	0,54	0,26	-
17.02.2025	9,825	0	168,294	0	0	163,583	0	0	24	0	80,1	65,8	0,54	0,26	-
18.02.2025	9,606	0	169,461	0	0	164,901	0	0	24	0	78,5	64,6	0,53	0,25	-
19.02.2025	9,602	0	168,536	0	0	164,029	0	0	24	0	78	64,1	0,53	0,25	-
20.02.2025	10,391	0	167,711	0	0	162,902	0	0	24	0	81,3	66,1	0,53	0,26	-
Итого:	280,13	0	5237,438	0	0	5102,865	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,908														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	4870,792	102060,765	0	0	99627,884	0	0	26851	16
20.02.2025	5150,922	107298,206	0	0	104730,748	0	0	27595	16

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:33:31